

6 תרצ"ו

חברת החשמל לארץ-ישראל בע"מ

תל-אביב

בדאר רשום ומהיר

ת.ד. 25 תל-אביב

מברקים: אלקטרוני תל-אביב

טלפון 4343, 4358, 67645

12.9.55

בתשובה נא להזכיר: 55/9428/3

צרכן מספר: 2051.6.3

4417

(2)

לכבוד

מר יעקב עניא,
רחוב מז' מס. 6,
שכונת התקווה,
תל-אביב.

איכות נמוכה

א.נ.נ.

נוכחנו לדעת כי במרוצת הזמן הוסיף כב' קומה שניה בביתו בקרבת תילי החבור כך שהתילים עוברים בגובה מועט מעל לגגו של המרפסת באותה הקומה, ותיל אחד אף נוגע בגג.

דבר זה הוא בניגוד לתקנות הספקת החשמל ויש בו מסום סכנת נפשות.


מן ההכרח לכן לשנות את החבור הקיים ונבקש מכב' להזמין את הדבר במשרדנו, ברחוב אלנבי 111, תל-אביב. בעת ההזמנה יהיה צורך להפקיד עד לחשבון - 70 ל"י. המחיר המדויק יקבע בגמר העבודה לפי ההוצאות למעשה.

אם לא יוזמן שנוי החבור תוך 14 יום מתאריך מכתבנו זה, נאלץ להסיר את התילים, כתוצאה מכך תופסק לצערנו הספקת החשמל לבית.

עם זאת עלינו להעיר, כי אסור היה לכנות בקרבת תילי החשמל, עד אשר יורחקו התילים צריך כב' לנקוט את כל האמצעים כדי שאיש לא יוכל לגשת ולנגוע בתילים והננו להזהיר, כי רק הוא בלבד יהיה אחראי לכל אסון ונזק, לנפס או לרכוש העלול להגרם למישהו כתוצאה מבניה או כל עבודה אחרת בקרבת תילים נושאי זרם. אנו לא נהיה אחראים לפצויים או לזמי נזק כלשהם כנ"ל, או כתוצאה מהם, וכל אלה יחולו על כב' בלבד.

בכבוד רב,
חברת החשמל לארץ-ישראל בע"מ

בכבוד רב



העתק: לוועדה לבנין ולבנין ערים
של עיריית ת"א - יפו.

ט/ס צש