

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה		רחוב	מס' בית	שכונה	תיק בניין
תרדיון		8	התקוה	4048-008	
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות)		גוש/חלקה			
222		71/6135			

פרטי הבקשה		מס' הבקשה	תא' הגשה	סיווג	מהות
96-0116		18/01/1996	תוספת בניה	תוספת בניה	הוספת שטח
			תוספת בניה		תוספת קומות

מבקש הבקשה		שם משפחה ושם פרטי	כתובת
יעקב גבריאלי ומלכה			ת"א תרדיון 8 ת"א

עורך הבקשה		שם משפחה ושם פרטי	כתובת
גרינשפון זויה			מנדלסון 5 תל אביב - יפו 64517

מתכנן השלד		שם משפחה ושם פרטי	כתובת
גרינשפון זויה			מנדלסון 5 תל אביב - יפו 64517

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

הקלות ונימוקים (עורך הבקשה)		הקלה	נימוק
סטייה		הקלה 20% להגדלת צפיפות - ניצול זכויות בניה. הקלה 6% משטח המגרש - שיפור איכות הדיור. הקלה להבלטת מרפסות מעבר לקו בנין קדמי (קו רחוב).	

מצב קיים (עורך הבקשה)
בנין מגורים בן קומה אחת.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)
מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			סך שטחי שירות		
תיאור	קומה	מפלס	קיים בהיתר	קיים + מוצע	%	מותר	%	מותר
קרקע	0	0	0.00	36.00		100.00		7.00
קומה	0	0	0.00	93.60				14.00
קומה	0	0	0.00	93.60				
גג	0	0	0.00	45.80				
מעל				269.00		100.00		21.00
מתחת								
סה"כ				269.00		100.00		21.00

קווי בניין (עורך הבקשה)

קומה	כיוון	שם רחוב	מוצע	מותר	סטייה במטר	אחוז סטייה
0	רחוב					
0	צד		3	3		
0	אחור		3	5		
0	צד 2					

הצהרה

ממצאי בדיקה

נימוקי סטיה - עורך הבקשה

הקלה 20% להגדלת צפיפות - ניצול זכויות בניה.
הקלה 6% משטח המגרש - שיפור איכות הדיור.
הקלה להבלטת מרפסות מעבר לקו בנין קדמי (קו רחוב).

תיאור מצב קיים - עורך הבקשה

בנין מגורים בן קומה אחת.

חו"ד אדריכלית - ביליק עדנה

עפ"י חו"ד אדריכל הרישוי דוד גיטמן מ-26.3.96, אין התנגדות עקרונית לבקשה בתנאים הבאים:
- ביטול הגבהת מעקה מעל המשך מדרגות בחזית הקדמית.
- הצגת תכנית פיתוח שטח מגרש מפורטת ופרישת גדרות.
- התאמה לקובץ ההנחיות.

הערות הפיקוח - זילברמן חיים

מצב קיים מתאים למציאות, המבוקש טרם בנוי.

הערות מהנדס רישוי - ביליק עדנה

על המגרש קיים מבנה בן קומה אחת.
הבקשה מוגשת לאישור מצב קיים של הבניה בקומת הקרקע, לתוספת בניה בקומת הקרקע, ולתוספת קומות א' ו-ב' וחדרי יציאה לגג, עבור 3 יח"ד, יחידה אחת בקומת הקרקע, ושתי יחידות דופלקס בקומות.
הקרקע בחלקה פרטית במושע, לזכות בעלי החלקה רשומים 224 מ"ר בנסח הטאבו, שטח החלקה עפ"י מדידה 222 מ"ר, בעלי הזכות בנכס חתומים על הבקשה.
עפ"י מכתב מחלקת מדידות מ-22.11.95 לא חלו שינויים בבית ברח' תרדיון 8 לפני שנת 1981 ולאחריה.
עפ"י המפה הטופוגרפית ולפי הנחיות הצוות, גבול המגרש הצדדי דרומי, מוזהב 1.65- מ' פנימה, הבניה מוצעת עד גבול המגרש הנ"ל, המגרש הסמוך ריק; בגבול המגרש האחורי מוצעת בניה עד 3.00 מ' מגבול המגרש, במקום 5.00 המותרים, הבנין הגובל מאחור מרוחק מגבול המגרש ב-1.00 מ', ניתן לאשר את קו הבנין הנ"ל עפ"י ס' 4.12) בתב"ע בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
התכנית המוצעת עולה על 60% אך ניתן לאשר זאת עפ"י ס' 3.12) בתב"ע.
הצפיפות המותרת 2.22 יח"ד, בתוספת הקלה של 20% מגיעה הצפיפות המוצעת ל-2.64 יח"ד, אותן ניתן לעגל ל-3 יח"ד. חלק מהשטחים המקורים אינם כלולים בחישוב השטחים העיקריים בניגוד לתקנות החוק.
בקומות מוצעות מרפסות פתוחות לסירוגין, חלק מהן בולטות בכ-0.40 מ' מקו בנין/רחוב (בבעלות העיריה) קדמי. אין במגרש מקום פיזי עבור חניה.
הבקשה תואמת תב"ע לענין קווי הבנין המותרים, ואינה תואמת תב"ע לענין שטח הבניה והצפיפות המבוקשים כהקלה.

דיווח התנגדויות - ביליק עדנה

בתאריך 26.12.95 פורסמה הבקשה בעיתון עפ"י התקנה ב'2.
בתאריך 9.2.96 פורסמה הבקשה הכוללת את ההקלות הבאות:
- תוספת 6% משטח המגרש מעל 140% המותרים עבור שיפור תנאי דיור.
- 10% בקו בנין צדדי מעבר לקו בנין של 3 מ' המותר.
- הקלה 20% להגדלת צפיפות מעבר למותר.
- הבלטת מרפסת מעבר לקו בנין קדמי (קו הרחוב).
לא התקבלו התנגדויות.

ח"ד מהנדס העיר - ביליק עדנה

לאשר את הבקשה לתוספת בניה בקומת הקרקע ולתוספת קומות א' ו-ב' וחדרי יציאה לגג כהקלה ל-20% תוספת יח"ד, 6% תוספת שטח בניה ולהבלטת מרפסות ב-0.40 מ' מעבר לקו הבנין/הרחוב הקדמי בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים:

- השלמה ותיקון טבלת המיפרט, חישוב השטחים והתכנית;
- הכללת כל השטחים המקורים בחישוב השטחים העיקריים;
- הצגת הגדרות המוצעות כחדשות;
- הצגת חישוב שטחי המרפסות הפתוחות ביחס לשטח הדירות- ביטול הגבהת המעקה מעל המשך המדרגות בחזית הקדמית;
- הצגת תכנית פיתוח שטח המגרש מפורטת ופרישת הגדרות;
- קבלת הסכמת אגף הנכסים להבלטת המרפסות מעל הרחוב.

ה ח ל ט ה: מספר 38 פרוטוקול**ועדת המשנה מספר ישיבה 62 - 27/03/1996**

לאשר את הבקשה לתוספת בניה בקומת הקרקע ולתוספת קומות א' ו-ב' וחדרי יציאה לגג כהקלה ל-20% תוספת יח"ד, 6% תוספת שטח בניה ולהבלטת מרפסות ב-0.40 מ' מעבר לקו הבנין/הרחוב הקדמי בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים:

- השלמה ותיקון טבלת המיפרט, חישוב השטחים והתכנית;
- הכללת כל השטחים המקורים בחישוב השטחים העיקריים;
- הצגת הגדרות המוצעות כחדשות;
- הצגת חישוב שטחי המרפסות הפתוחות ביחס לשטח הדירות- ביטול הגבהת המעקה מעל המשך המדרגות בחזית הקדמית;
- הצגת תכנית פיתוח שטח המגרש מפורטת ופרישת הגדרות;
- קבלת הסכמת אגף הנכסים להבלטת המרפסות מעל הרחוב.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע	קטגוריה ומהות	תא' מסירת מידע
---------------	---------------	----------------

שטח לחישוב זכויות בניה :

תכניות בתוקף			
שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי

יעוד קרקע עפ"י תב"ע:

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

סיכום מהנדס רישוי ()