



הרשות הארצית לכבאות והצלה

אגף בטיחות אש וחקירות

מחוז דן – תל אביב



יום רביעי כ"ט שבט תשע"ה
18/02/2015
מס' תיק: 17116
סימוכין: 2015/000007337

16

72014-0311

לכבוד
אלכס זינגורסקי
שמואל חנה, בן
תרדיון 16, תל אביב יפו
א.ג.נ.

הנדון: בדיקת תכניות בנייה – אין התנגדות להליך בקשה להיתר בניין

ייעוד: 01- קבוצה 1-מגורים - 01.03-בניין מגורים עד גובה של 13 מ'
מהות התיק: בנין חדש עם 2 קומות מעל קומת כניסה
סוג הבקשה:
כתובת המקום: תרדיון 16, תל אביב יפו
גוש / חלקה: 71 - 6135
מספר בקשה ותיק: 2014-0311-4048-016
הגשה מספר: 1 מתאריך: 14/12/2014

בתאריך: 14/12/2014 קבלנו את נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש ואמצעי כיבוי אש המפורטים בנספח התוכנית לבקשה מספר: 2014-0311 ברשות הרישוי, לתיק מספר: 4048-016 ברשות הרישוי וערוכה על ידי:

אין לנו התנגדות להשלמת הליך הבקשה להיתר בהתאמה לתקנה 11 א' "נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש" לפרויקט שבנדון, בכפוף להשלמת הליך קבלת היתר בנייה כחוק.

בעת הגשת בקשה לקבלת אישור אכלוס יש להגיש לרשות הארצית לכבאות והצלה את האישורים הבאים:

1. רשימת אישורים נדרשים

#	תאור דרישה	תקינות	הערות המפקח	פרק/נושא/סימן	מס' דרישה ומקור דרישה
1	עורך הבקשה/אדריכל יגיש מסמך המעיד כי המבנה יבנה בהתאם לחוק תכנון ובנייה ותקנותיו והתקנים הרלוונטים ובהתאם לתוכניות המאושרות ע"י שירותי הכבאות.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
2	מהנדס קונסטרוקציה: אישור מהנדס מתכנן שלד הבניין המעיד כי הרחבה להצבת מנוף גבהים/רכב כיבוי והצלה ונתיב דרך הגישה לרחבה תוכננו ובוצעו ליכולת נשיאה על פי הנדרש בתי"י 412.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
3	מהנדס קונסטרוקציה: אישור עמידות אש של שלד הבניין עפ"י הסיווג ע"ג הנספח.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
4	מהנדס פיקוח הבנייה: 1) ביצוע הפרדות אש ואטימת מעברים למעבר אש ועשן בהתאם למפורט ע"ג נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש. 2) אישור התאמה למחסומי אש עפ"י תי"י 931 רלק 2. הצגת תעודות בדיקה לכל מחסומי האש בצרוף מכתב נלווה המציין כי החומרים המתוארים בתעודות בדיקה מס' _____ הם החומרים אשר יושמו במבנה בגוש _____, חלקה _____, מגרש _____.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
5	מהנדס חשמל יצהיר כי המערכות נבדקו ונמצאו תקינות ופועלות כנדרש לרבות: 1) אישור תכנון וביצוע בהתאמה לדרישות חוק החשמל תשי"ד 1954.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	

דרך בן צבי 27, תל אביב-יפו, מיקוד:

דוא"ל: טלפון: פקס:

מס' תיק: 17116, סימוכין: 2015/000007337

עמוד 1 מתוך 4

מקום	מס' תיק	מס' סימוכין	מס' תיק
מס' תיק: 17116	מס' סימוכין: 2015/000007337	מס' תיק: 17116	מס' סימוכין: 2015/000007337



הרשות הארצית לכבאות והצלה

אגף בטיחות אש וחקירות

מחוז דן – תל אביב



#	תאור דרישה	תקינות	הערות המפקח	פרק/נושא/סימן	מס' דרישה ומקור דרישה
	(2) גופי תאורת חירום ושילוט.				
6	מהנדס מים: אישור מהנדס מתכנן מערכות מים במבנה לרבות צנרת, אביזרים, משאבות, ברזי כיבוי וכל הקשור במערכות אלו, המעיד כי מערכות אלו הותקנו ע"פ דרישות הבטיחות, תקנים ישראליים רלוונטיים ולדרישות המפורטות בתנאים להיתר הבניה, כמו כן מערכת המים לכיבוי אש נבדקה תחת לחץ ונמצאה תקינה.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
7	מהנדס תנועה: אישור לתוואי דרך הגישה והיציאה סיבוב לרכב כיבוי אש בהתאמה לתקנות.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
8	אישור מהנדס ראשי אשר ליווה את הפרויקט/או מהנדס/יועץ בטיחות, המאשר כי במהלך ביקורת סופית אשר ערך במבנה ובהסתמך על חוות דעתו המיקצועית מעיד שכל סידורי הבטיחות ואמצעי הכיבוי במבנה נבדקו ונמצאו תקינים ותואמים את הנדרש בתנאים להיתר בניה.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
9	אישור כי מערכת מסירת הודעות (כריות חירום) הותקנה ושהמערכת כוללת ספק כוח עצמאי. נקי שליטה ורמקולים הנשמעים בכל שטחי העסק. האישור יינתן ע"י בעל רישיון לעבודות חשמל לפי חוק השמל, אשר רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
10	אישור על בדיקת התאמתה ותקינותה של מערכת הגז לדרישות ת"י 158, לרבות התייחסות לגלאי הגז. האישור יינתן ע"י בעל רישיון לעבודות גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1988, אשר רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
11	אישור התאמת המעלית עפ"י ת"י 2481.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
12	אישור מעבדה מוסמכת/מאושרת המעיד על תקינות מערכת הגז על פי תקן ישראלי 158	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
13	אישור מהנדס מתכנן למערכת המתיזים המעיד כי מערכת המתיזים המותקנת במקום תוכננה ויוצעה על פי ת"י 1596, כמו כן נבדקה תחת לחץ ונמצאה חקינה. האישור יכול את רמת הסיכון של המבנה, אר כמיות המים והלחצים הנדרשים, וכי המערכת אכן שנה לדרישות אלו בהתאמה למבנה.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
14	אישור תכנון והתקנה לגלגלונים לכיבוי אש ע"י תקן ישראלי ת"י 2206 חלק 2.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
15	אישור למערכת לכיבוי אש על בסיס מים עפ"י תקן ישראלי ת"י 1205 חלק 1/ברזי כיבוי פנימיים, חיצוניים וגלגלונים)	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
16	אישור מודד מוסמך למדידת גובה הבניין. סטייה מגובה הבניין הרשום בתוכנית באחריות עורך הבקשה/הישם, במקרים אלו יחולו על המבנה כל הדרישות בהתאם לסיווג הבניין.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	
17	אישור מעבדה מוסמכת/מוכרת לגלאי עצמאי אשר מעיד על התאמה לת"י 1220 חלק 5 כאשר כמות הגלאים העצמאיים במבנה עולה על עשרה גלאים: כאשר כמות הגלאים הינה עד עשרה גלאים עצמאיים יש להגיש אישור מתקין/מבצע להתקנת גלאים עצמאיים המעיד כי הגלאים הותקנו לפי דרישת רוראת מכ"ר 550, וכי הגלאי העצמאי מאושר ת"י 1220 חלק 5.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	30.2.27 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה
18	אישור בחתימתם של יצרן לוחות החשמל ומהנדס המעיד על התאמת לת"י 61439	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	

דרך בן צבי 27, תל אביב-יפו, מיקוד:

דוא"ל: טלפון: פקס:

מס' תיק: 17116, סימוכין: 2015/000007337

עמוד 2 מתוך 4

מפגשים	בודקי תכנון	רכז המחלקה	מענה טלפוני קבלת קהל
ימים א, ב, ד, ה 14:00-15:30 ימים א, ב, ד, ה 14:00-15:30	ימים א-ה 12:00-14:00 ימים ב, ד 8:00-12:00	ימים א-ה 14:00-15:30, 9:00-13:00 ימים א, ג, ה 9:00-13:00	



הרשות הארצית לכבאות והצלה

אגף בטיחות אש וחקירות

מחוז דן – תל אביב



#	תאור דרישה	תקינות	הערות המפקח	פרק/נושא/סימן	מס' דרישה ומקור דרישה
19	אישור מערכת גילוי אש ועשן עפ"י ת"י 1220 חלק 3.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
20	אישור מערכת כיבוי אש במים עפ"י ת"י 1596.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
21	אישור התקנת דלתות אש עפ"י ת"י 1212 חלק 4.4 - התקנה.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
22	אישור התאמת חומרי בניה וגימור עפ"י ת"י 931, 921 ו- 755 - חלק רלוונטי.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
23	אישור ביטחון הכביסה בבנייני מגורים בהתאמה לתקן ישראלי ת"י 921 חלק 2.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
24	אישור למיקום צובר גז ע"י משרד העבודה.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
25	אישור מערכת גלאי ג'י'ם בהתאם להוראות ריצדן, או תקן בינלאומי מקובל.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.01 - אישורי מעבדות	
26	מהנדס/ועץ בטיחות אש: אישור ליישום נספח זיאור אמצעים לבטיחות אש.	נדרש בגמר בנייה	טופס 4 / גמר	30.02 - אישורי יועצים	

* ראה להלן תנאים נוספים שיהיו חלק בלתי נפרד מאישור כבאות זה:

- טרם זימן ביקורת הרשות הארצית לכבאות והצלה, יערוך מהנדס מטעם היזם ביקורת כוללת של המבנה על כל מכלוליו ויגיש דוח פיקוח עליון לכל הנושאים הנ"ל ויוודא כי כל מערכות בטיחות האש תקינות ותואמות את הנדרש בתכניות ההגשה לרשות הארצית לכבאות והצלה.
- עם גמר בניית המבנה שבנדון ולכני אכלוס/תפעול המבנה, יש לזמן את נציגו לערוך ביקורת על מנת לוודא כי בוצעו אמצעי הבטיחות וסידורי הכבאות שבגוף התכנית, ושביצועם המלא והמוחלט מהווה תנאי לאישור המבנה מטעמנו.

בכבוד רב,

טפסר/מ חזי יהורם רמ"ד בטיחות אש תל אביב/ שי

בטיחות אש

תל אביב יפו. אבן גבירול 69, תל אביב יפו

דרך בן צבי 27, תל אביב יפו, מיקוד:

דוא"ל: טלפון: פקס:

מס' תיק: 17116, סימוכין: 2015/000007337

עמוד 3 מתוך 4

מפגשים	בדקי תכניות	רכז המחלקה	מענה טלפוני קבלת קהל
ימים א, ב, ד, ה 14:00-15:30 ימים א, ב, ד, ה 14:00-15:30	ימים א-ה 12:00-14:00 ימים ב, ד 8:00-12:00	ימים א-ה 14:00-15:30, 9:00-13:00 ימים א, ג, ה 9:00-13:00	

אין לנו התנגדות להשלמת הליך בקשה להיתר בהתאמה לתקנה 11 אי"נספח זיאור אמצעים לבטיחות אש לפרויקט שבנדון בכפוף להשלמת הליך קבלת היתר בניה כחוק להב"מ ישראל ערוסי קצין תוכנית רשות כבאות והצלה-מחוז דן תחנה אזורית ת"א יפו

3/3/215