



חברת החשמל לישראל בע"מ
מחלקת תכנון
מחוז דן



תאריך: 12/02/2015

לכבוד: הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו,

מס' הבקשה להיתר/תיק מידע 2013-01039 הוגשה בתאריך: 12/02/2015

הגדון: מידע נדרש להיתר בניה למבנה

סימוכין: תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר) התשנ"ב - 1992

מס' 16 ישוב: תל אביב יפו גוש: 6135 חלקה: 71
מס' טלפון:

כתובת המבנה: רחוב: תרדיון
שם מבקש ההיתר:

מס' טלפון: 03-5188823

שם מבקש המידע: זיבגורסקי אלכס

המידע המפורט להלן מתבסס אך ורק על נתונים שנמסרו ע"י מבקש המידע או בשמו ביום **12/02/2015**. חברת החשמל לא תישא באחריות כלשהי במקרה בו המידע שנמסר לה הינו שגוי ו/או לא מדויק ו/או אינו מלא.

בכפוף לכך שהנתונים שנמסרו לנו ע"י מבקש המידע הינם נכונים, מדויקים ומלאים, הרינו להודיעכם:

1. ☐ לא נדרש מהפונה מבנה/חדר(ים) לתחנת טרנספורמציה עד לסה"כ הספק מותקן 100 קו"ט ושאינ מעלית רכב בבניין


נדרש מהפונה מבנה/חדר(ים) לתחנת טרנספורמציה. על מבקש ההיתר לכלול את תכנית המבנה/החדר(ים) לתחנת טרנספורמציה, כפי שיוסכם עם חברת החשמל, בבקשה להיתר בניה. נדרש לסכם מיקום ארונות מונים וכניסת כבלי חברת חשמל לבניין.

יש צורך בבניית גומחה לתא חלוקה רשת עם חזיתות לכיוון הרחוב בהתאם להנחיות המתכנן (1.0 מ' ממקום מאוכלס). הגומחה תוקם כפי שסיכום עם חד"י ויופיע ב"גרמושה" סוכם מיקום מוגנים (נישה ל-2 ארונות מוגנים בחזית הבניין).

אספקת חשמל למבנה מותנית בבניית תחנת טרנספורמציה חדשה ב (גוש/חלקה/מגרש/רחוב).

2. לא תהיה לנו התנגדות למתן היתר בניה למבנה הנ"ל בתנאי שיתקיימו דרישות חברת החשמל לגבי מגבלות שימוש ומרחקי בניה מותרים מקווי חשמל עיליים ו/או תת קרקעיים קיימים ו/או מתוכננים בתאריך מתן מידע זה, ומכל יתר מתקני חברת חשמל קיימים ו/או מתוכננים בתאריך הנ"ל, המסומנים על גבי המפות של מבקש המידע ו/או של חברת החשמל המצ"ב כמפורט להלן:

- * קיימת רשת עילית חברת חשמל בסמוך למגרש – יש לשמור מרחק בטיחותי על פי כל דין ובמידת הצורך לפתוח הזמנה בחברת חשמל להעסקתה.
- * נדרש להציג מפת מודד מוסמך הכולל סימון עמודים + חוטי החשמל ומרחקם מקירות הדיפון ומהמרפסות/המבנה
- * לפני התחלת בניה יש לפנות לתיאום הנדסי חח"י לקבלת מידע מעודכן לגבי רשתות עיליות ותת קרקעיות של חח"י



3. אם דרישותינו הנ"ל אינן מתקיימות ו/או אם בקרבת המבנה המתוכנן לבנייה נמצאים מתקנים של חברת החשמל (עמודים ו/או עוגנים ו/או ארונות חשמל ו/או חיבורים לבתים ו/או קווי חשמל עיליים או תת-קרקעיים), שמרחקיהם ממנו קטנים מן המרחקים המזעריים הנ"ל, יש להודיע למבקש ההיתר כי עליו להזמין על חשבונו את העתקתם של המתקנים הנ"ל במשרד המחוז.

כמו-כן, אם במסגרת הבקשה להיתר מתוכננת דרך חדשה או הרחבה של דרך קיימת, וסלילתה תגרום לכך שמתקן של חברת החשמל יימצא בתוך הדרך, מבקש המידע להיתר חייב להזמין על חשבונו את העתקת המתקן הנ"ל אל המדרכה.

4. מגבלות בנייה כלליות מפורטות להלן:

המרחקים האופקיים המותרים בין הקו לחלק הקרוב ביותר של המבנה יעמדו בדרישות תקנון תב"ע רלוונטיות, חוק החשמל ותקנותיו, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח 1988, ולפי כל דין ולא יפחתו מהמרחקים המפורטים להלן:

א. רשת מתח נמוך (רשת החלוקה)

בהתאם לתקנות החשמל (התקנות רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט, התשנ"ה 1995). והיתרים שהתקבלו ממשרד להגנת הסביבה הרלוונטיים:

- היתר 21 - תא"מ (תיל אחירי מבודד) במרחק 2 מ' ממבנה מאוכלס;
- היתר 22 - תא"מ (תיל אחירי מבודד) על קיר חדר מאוכלס במרחק 30 ס"מ מקיר חדר מאוכלס;
- היתר 23 - תייל חשוף במרחק 3 מ' ממבנה מאוכלס.

ב. פילרי רשת (היתרים מס' 11,12) - במרחק 1 מ' ממבנה מאוכלס.

ג. רשת מתח גבוה 13, 22, 33 ק"ו (רשת אספקה)

המרחקים האופקיים המותרים בין החלק הקרוב ביותר של המבנה לבין:

- תיילים חשופים ומצופים - 5 מ' * מתיל קרוב.
- כבלים מבודדים (כא"מ) - 2 מ'.
- * בתאום עם המחוז ניתן לבחון הקטנת המרחקים הנ"ל.

ד. רשת מתח עליון ועל-עליות (רשת ההולכה)

המרחקים האופקיים המותרים בין החלק הקרוב ביותר של המבנה לציר הקו:

- בקווי מתח עליון 161 ק"ו עם שדות עד 300 מ' - 20.0 מ'.
- בקווי מתח על 400 ק"ו עם שדות עד 450 מ' - 35.0 מ'.
- ציר תעלה כבל מתח עליון 161 ק"ו בהנחה משולשת - 10.0 מ'.
- ציר תעלה כבל מתח עליון 161 ק"ו בהנחה שטוחה - 20.0 מ'.

5. על מבקש ההיתר לעבוד כמתחייב בכל דין

ולתאם מראש את שלבי ביצוע עבודותיו בשטח עם נציג של חברת החשמל וזאת במטרה לקיים את דרישותינו הנ"ל.

6. הכנות לתשתית החשמל בתוך המבנה לרבות מיקומים לארון אבטחה ראשי, כבל לתוך הבניין, ארון ריכוז מונים, כבלי הזנה בין הקומות, אבטחה קומתית ולוחות מונים. יש להקצות מקום למתקנים הנ"ל בקיר או בתקרה / ריצפה כפולה, בפיר או גומחה שאינם גובלים עם חדרי מגורים או חדרים שאנשים שוהים בהם שהייה ממושכת.

7. על מבקש ההיתר לקיים את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח - 1988 פרק ט"ו: חשמל.

8. אין במידע זה כדי לשחרר את מבקש המידע מאחריות לביצוע הוראת כל דין.

9. תוקף המידע שנה מיום קבלתו.

המידע הנ"ל לצורך תכנון בלבד, אינו לצורך ביצוע ואינו מהווה אישור לתחילת עבודות כל שהן.

בכבוד רב,
אדי שטייף
ס/רמ"ד תכנון ת"א דרום
מחוז דן

שטייף אדי
תכנון רשת מחוז דן

העתיקים:
מבקש המידע:
מנהל מחלקת תכנון
תדריך 16, גוש 6135, חלקה 71

0

בוק מחברת הישראלית לתקשורת בע"מ

כרטיס / 16



אגף תכנון
מחלקת תכנון: ת"א
מען: 15335200457, תא הרצל 172
טלפון: 03 - 5200457
מס' חיק תצ"פית: 2014-10719
תאריך: 29/12/2014

לכבוד: כבאז-טמואל
תל אביב, תרדיון 18
איש קשר: דניאל פנחס
טלפון: 054 - 5755678

הנדון: תוכניות תשתית התקשורת בבניין

1. הננו מאשרים שבוצע תאום תוכניות תשתית התקשורת לבניין.
2. התוכניות מתייחסות לבניין בעיר תל אביב יפו, רחוב תרדיון, מס' בית 16.
3. תשומת לבך מופנית לחובת ההקפדה על ביצוע העבודה בהתאם לתוכניות שתואמו.
4. נא הודיעו על גמר ביצוע העבודה לשם קביעת תאריך לבדיקה סופית של התשתית שהותקנה.
5. אין לראות במסמך זה משום אישור חברת בוק למימון העבודה. כמו-כן, אם יתברר כי עוברת תשתית בוק באתר, ויש צורך להעתיקה - עלות ההעתיקה היא על חשבון המבקש.
6. מסמך זה אינו מהווה תחליף להיתר חפירה אשר עליך לקבל מבוק על פי חוק.
7. לטיפול בקבלת היתר חפירה מבוק או להעתיקת תשתית, יש להתקשר ל- 03-5763885.
8. התאום מול בוק יעשה לאחר קבלת היתר הבנייה ולפני תחילת ביצוע עבודות באתר.
9. תאום זה תקף ל-4 שנים. הנ"ל 24/01/2015 זכ"פ
10. בפנייתך לחברת בוק, נא לציין מספר תיק תצפ"ת.

ברכה
דניאל הודה שושן
מנהל חצ"פית
מחלקת תכנון ת"א

