

איכות נמוכה



עיריית חל - אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 434438

רשום עם אשור מסירה

תאריך: 8.2.91
רופ-פב- 4168

4048-018

לכבוד

- (1) רביזדה עזיז - רח' סן מרטים 6, ירושלים - 93341
- (2) רביזדה עזיז - רח' יהודה הנשיא 8, נתניה - 42269 לידיעה בלבד
- (3) סופר עראקי עדנה - רח' תרדיון 18, ת"א
- (4) חב' חלמני, שד' ירושלים 45, יפו
- (5) ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - ת. מיוחדים 8

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לחל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 29.1.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' תרדיון מס' 18 גוש 6135 חלקה 71 שבבעלותך (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.
הינך נדרש תוך _____ ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:
 - א. לחזק ולחקן את גג הרעפים.
 - ב. לחקן את תקרת הרביץ בקומה שניה בדירה של סופר אברהם.
 - ג. לחקן את הסדקים בקירות החיצוניים (מערבי ודרומי).
 - ד. _____
2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), פנשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.
3. אם ההודעה לא תבטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את הוצאות עבור הביצוע.
4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן של באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.
5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
6. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.
א. לחקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוצ כנדרש בחוק העזר העירוני.
7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל.
לתאום ומעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לטלפון 03-5611492.

מכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ

מנהל המח' לפקוח על הבניה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד

8.2.91
רופ/פב/4168

0

עיריית תל אביב - יפו
מינהל - ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68 ת"א
טל' 437437



דו"ח : המבנה ברח' תרדיון מס' 18, ת"א
גוש 6135 חלקה 71

ביקרתי במקום בתאריך 29/1/91 ולהלן חו"ד:
קיים בנין בו 2 קומות. קירות בלוקים, גג רעפים. בנין במצב בינוני,
מאוכלס.
גג רעפים נזוק קשה וגם תקרת רביץ בקומה שניה נסדקה במספר מקומות.
סדקים בקיר מערבי ודרומי.

למניעת הסכנה יש לבצע את העבודות הבאות:

1. לחזק ולתקן את גג הרעפים.
2. לתקן את תקרת הרביץ בקומה שניה בדירה של סופר אברהם.
3. לתקן את הסדקים בקירות החיצוניים (מערבי ודרומי).

בכבוד רב,

אינג' איבנובסקי בולסלב
מהנדס

העתקים:

רביזדה עזיז (רח' סן מרטין 6, ירושלים 93341 - לידיעה בלבד
רביזדה עזיז (רח' יהודה הנשיא 8, נתניה 42269 - לידיעה בלבד
סופר עראקי עדנה) רח' תרדיון 18, ת"א - לידיעה בלבד.
חב' חלמיש - שד' ירושלים 45, יפו.
ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - ת. מיוחדים