

8.2.91
רופ/פב/4168

עיריית תל אביב - יפו
מינהל - ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68 ת"א
טל' 437437



דו"ח : המבנה ברח' תרדיון מס' 18, ת"א

גוש 6135 חלקה 71

ביקרתי במקום בתאריך 29/1/91 ולהלן חו"ד:
קיים בנין בו 2 קומות. קירות בלוקים, גג רעפים. בנין במצב בינוני,
מאוכלס.

גג רעפים נזוק קשה וגם תקרת רביץ בקומה שניה נסדקה במספר מקומות.
סדקים בקיר מערבי ודרומי.

למניעת הסכנה יש לבצע את העבודות הבאות:

1. לחזק ולתקן את גג הרעפים.
2. לתקן את תקרת הרביץ בקומה שניה בדירה של סופר אברהם.
3. לתקן את הסדקים בקירות החיצוניים (מערבי ודרומי).

בכבוד רב,

אינג' איבנובסקי בולסלב
מהנדס

העתקים:

רביזדה עזיז (רח' סן מרטין 6, ירושלים 93341 - לידיעה בלבד
רביזדה עזיז (רח' יהודה הנשיא 8, נתניה 42269 - לידיעה בלבד
סופר עראקי עדנה) רח' תרדיון 18, ת"א - לידיעה בלבד.
חב' חלמיש - שד' ירושלים 45, יפו.
ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - ת. מיוחדים