

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה	רחוב תרדיון	מס' בית 20	שכונה התקוה	תיק בניין 4048-020
שטח מגרש במ"ר 152	גוש/חלקה 71/6135			

פרטי הבקשה	מס' הבקשה 95-1026	תא' הגשה 05/07/1995	סיווג בניה חדשה	מהות בניין לא גבוה
------------	----------------------	------------------------	--------------------	-----------------------

מבקש הבקשה	שם משפחה ושם פרטי חמדמון ציון	כתובת תרדיון 20 ת"א
------------	----------------------------------	------------------------

עורך הבקשה	שם משפחה ושם פרטי ז'בגורסקי אלכס	כתובת באר טוביה 11 ת"א 62381
------------	-------------------------------------	---------------------------------

מתכנן השלד	שם משפחה ושם פרטי	כתובת
------------	-------------------	-------

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

מצב קיים (עורך הבקשה)
סככה להריסה.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)
מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			סך שטחי שירות		
תיאור	קומה	מפלס	מ"ר	%	מותר	מ"ר	%	מותר
מרתף	0	0	2.50-			80.90		
קרקע	0	0	0.00			7.00		
קומה	0	0	2.88			8.32		
קומה	0	0	5.76			7.00		
גג	0	0	8.64			22.55		
מעל			235.01			103.22		
מתחת								
סה"כ			235.01			103.22		

קווי בניין (עורך הבקשה)						
קומה	כיוון	שם רחוב	מוצע	מותר	סטייה במטר	אחוז סטייה
0	רחוב	תרדיון	0.3			
0	צד			3		
0	אחור		3	5		
0	צד 2			3		

העלאת

ממצאי בדיקה

תיאור מצב קיים - עורך הבקשה
סככה להריסה.

חו"ד אדריכלית - שפירא רות
מקובל מבחינה אדריכלית.

הערות הפיקוח - זילברמן חיים
מצב קיים מתאים למציאות, המבוקש טרם בנוי.

הערות מהנדס רישוי - טטרו מאיר
הבקשה הינה להריסת מבנים קיימים במגרש ולהקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות מעל קומת מרתף, עבור 2 יחידות דיור.
קומת מרתף כולל חדר משחקים ומתוכננת בקונטור קומת הקרקע במסגרת קוי הבנין המותרים (חלק עד גבול המגרש בצדדים של הבנין).
קומת הקרקע וקומה א' עבור יחידת דיור אחת (דופלקס), עם מדרגות פנימיות המובילות לקומה א' וכוללת מ.מ.ד. וחדר מדרגות כללי.
בקומה א' מבוקשת מרפסת פתוחה, החורגת מעבר לקו הבנין הצדדי 1.20 מ' - חריגה זו לא ניתן לאשר.
קומה ב' עבור יחיד שניה עם מ.מ.ד. ומרפסת פתוחה (בשטח ובמסגרת המותרים).
בקומת הגג חדר יציאה לגג עבור הדירה שבקומה האחרונה (קומה ב') עם מדרגות פנימיות ומרפסת גג פתוחה הצמודה לחדר.
על הגג העליון סידור מערכת סולרית.
במגרש אין אפשרות פיזית לחניה.
גדר בנויה בגבולות המגרש בגובה עד 1.20 מ'.
שטח הבניה והצפיפות הם במסגרת המותר לפי תב"ע 2215.
הבנין המתוכנן במסגרת קוי הבנין המותרים, פרט לקו הבנין האחורי-מוצע 3 מ' במקום 5 מ' המותר, אולם הועדה הרשאית לאשר קו בנין אחורי אחר בתנאים מסוימים. במקרה זה לא מנוצלים כל אחוזי הבניה המותרים לפי תב"ע.
בקוי הבנין הצדדיים הבנין מתוכנן חלק בקיר משותף (ללאפתחים) ובנסיגה 3 מ' לפי תב"ע.
המרפסות הפתוחות בקומה א' חורגות מקוי הבנין הצדדיים ובקומה ב' מעבר לקו הבנין האחורי (המוקטן) - 1.20 מ'. לא בוצע פירסום לגבי החריגה מקו הבנין.
על הגג חדר המדרגות הכללי מתוכנן עד המעקה ללא נסיגה 1.2 מ', שנוגד הוראות תכנית "ג".
בקומת הקרקע מסומנת סככה להריסה. יש להרוס הסככה לפני הוצאת ההיתר.
הבקשה כולה בהתאם לתכנית 2215 ותכניות "ע" ו"ג" החלות על המקום, למעט החריגות שצוינו.
הנכס רשום במושע ונעשה פירסום לפי תקנה 2-ב.
על גבי התכנית חתום בעל הנכס (המבקש).

דיווח התנגדויות - טטרו מאיר
עבור בניית קומת המרתף עד גבול המגרש התקבלה התנגדות מזרחי מאיר (תרדיון 22) בטענה שביתו ישן מאוד ועלול להיפגע מהבניה.

חו"ד מהנדס העיר - טטרו מאיר
לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדות.
אם הועדה תדחה את ההתנגדות - יש לאשר את הבקשה להריסת המבנים הקיימים במגרש ולהקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות מעל מרתף עבור 2 יחידות-דיור בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העירובתנאים הבאים:

- תכנון המרפסות הפתוחות במסגרת קוי הבנין המותרים;
- תכנון חדר המדרגות הכללי בנסיגה של 1.20 מ' ממעקה הגג לפי תכנית "ג";
- הצגת מיסותור הכביסה והמזגנים בקנה-מידה של 1:20;

- הריסת הסככה לפני הוצאת ההיתר ;
- רישום קומת המרתף כרכוש משותף לכל דיירי הבנין ;
- הגשת תכנית מתוקנת.
אם הסככה לא תהרס תוך 90 יום מיום החלטה זו - תהיה ההחלטה לא לאשר את הבקשה, שכן היא אינה תואמת את התכניות החלות במקום.

בהשתתפות ה"ה ד. ספיר, ח. כבוב, ש. חובל ומ. אנטוניר בנוכחות המתנגדים מזרחי יעקב ומדלזי רות ועורך הבקשה זיבורסקי אלכס.

לבקר במקום בנוכחות הצדדים.

ה ח ל ט ה: מספר 4 פרוטוקול
ועדת המשנה מספר ישיבה 48 - 06/09/1995
לבקר במקום בנוכחות הצדדים.

* * * * *

חו"ד הועדה המבקרת - יעקובי יגאל
בהשתתפות ה"ה א. סולמי, ד. כהן, ש. חובל ו-ר. דלל בנוכחות המבקשת, עורך הבקשה והמתנגדות.

ממליצים לדחות את ההתנגדויות.

ה ח ל ט ה: מספר 1 פרוטוקול
ועדת המשנה מספר ישיבה 52 - 01/11/1995

לדחות את ההתנגדויות, שכן הועדה התרשמה שאין פגיעה במתנגדים, ולאשר את הבקשה להריסת המבנים הקיימים במגרש ולהקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות מעל מרתף עבור 2 יחידות-דיור בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :
- תכנון המרפסות הפתוחות במסגרת קוי הבנין המותרים ;
- תכנון חדר המדרגות הכללי בנסיגה של 1.20 מ' ממעקה הגג לפי תכנית "ג" ;
- הצגת מיסתור הכביסה והמזגנים בקנה-מידה של 1:20 ;
- הריסת הסככה לפני הוצאת ההיתר ;
- רישום קומת המרתף כרכוש משותף לכל דיירי הבנין ;
- הגשת תכנית מתוקנת.
אם הסככה לא תהרס תוך 90 יום מיום החלטה זו - תהיה ההחלטה לא לאשר את הבקשה, שכן היא אינה תואמת את התכניות החלות במקום.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע	קטגוריה ומהות	תא' מסירת מידע
---------------	---------------	----------------

שטח לחישוב זכויות בניה :

תכניות בתוקף			
שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי

יעוד קרקע עפ"י תב"ע:

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

סיכום מהנדס רישוי ()