

מכון התקנים הישראלי

המרכז: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811, טלקס: 35508 SHZ IL
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 10258, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

העתק

האגף לבנין

תעודה על בדיקת בטון

גם' א- 570353

איכות ירושה

ביום:

ח' חולצמן

מומין הבדיקה

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בשכ' החקוקה רח' אביסל 4 תל-אביב

בנין

הקבלן:

3 מדגמי בטון טרי

החומר לבדיקה

המפקח:

ב"כ המכון ביום 82-8-3

הדוגמאות והוכנו ע"י

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

המסך: איתן בטון

תוצאות הבדיקה

+ 30 מ"ס

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה בדור (אינץ') קונסט (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	305	82-8-10	82-8-3		ב-300	קירות מקלט		1	1
	270	'	'		'	'		'	2
	265	'	'		'	'		'	3
	280	ממוצע							
	430	82-8-31	'		'	'		2	1
	362	'	'		'	'		'	2
	380	'	'		'	'		'	3
345	391	ממוצע							
הערות: בתעודה זו מבינה מפלח טענת בחישוב חוזק בלחץ של מדגם שלישי וממוצע. נא לראותה כמוטלת.									

מ ס ק נ ח : בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניסלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - 300 הנדרש.

איבג' ר' אוקשטיין
ראש ענף ראשי לבקורת חובה

חשבון/ב/ 23509

תל-אביב 82-9-3

ה ש ב ה : תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו. אין למסרם תעודה זאת אלא במלואה.

ה י ת ק י מ : למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

מתייחס 582 אורנית

