

חברת החשמל לישראל בע"מ

מחוז הדרום

תאריך: 16.4.61

תל-אביב, ת"ד 25

בתשובה נא לעיין: 61/3439/3

טלפונים: 67261, 64343

מספר הצרכן: 2067.4.1

מברקים: אלקטרוואל תל-אביב

לכבוד
מר אליהו סרור,
רחוב אביטל 4,
שכונת התקווה,
תל - אביב.

א"ב,

בוכחנו לדעת כי לבית כב' נוספה דירה חדשה בקומת
ב'. כתוצאה מכך נמצא פכסיו הזיו (קונזולה) של חיבור החשמל
בחלקו בתוך הסכנה החשש.

הדבר הזה נובד את כללי הספקת החשמל ויש בו גם
מסום סכנה. מן ההכרח אפוא לשנות בחקום את קו החיבור הקיים
ונבקש מכב' להזמין זאת במשרדנו ברחוב אלנבי 111, בתל-אביב
בעת התזמנה יהיה צורך להפקיד עד לחשבון - 150 ל"י. המחיר
המדויק ייקבע בגמר העבודה לפי ההוצאות למעשה.

בעד חיבור היחידות שנוספו לרשת ההספקת יוגש לכב'
חשבון נפרד.

הננו להודיע לכב' שאם לא יוזמן שינוי החיבור תוך
14 יום מתאריך מכתבנו זה, לא נוכל לצערנו לתוסף לספק זרם
לכב'.

עם זאת חריצו להדגיש, כי אסור היה לבנות בקירבת
הילי החשמל, ועד להרחקתם על כב' לבקום את כל האמצעים כדי
שאים לא יוכל לגשת ולנגוע בחילים. אנו מזהירים את כב' כי
רק הוא בלבד יהיה אחראי לכל אסון ונזק לנפש או לרכוש שייגרם
למישהו כתוצאה מנוספת הסכנה הנ"ל. אנו לא נהיה אחראים
לאיזה שהם פצוים או דמי נזק, או קנס בקשר עם אסון או נזק
כלשהו כנ"ל או כתוצאה מהם וכל אלה יחולו על כב' בלבד.

בכבוד רב,
חברת החשמל לישראל בע"מ
מחלקת הצרכנים הסכניה

עיר	ת"א
רח'ק	7676
תח'ק	19.IV.1961
בית	
חתימה	
התקן	
המחלקה הסכניה של פיריה	
תל-אביב-יפו	

י. פרומי

אול/רש