

2089

1969.11.17



ב.פ.ס.

טכ/כנ

מינהל החגרים

סד' קק"ל 68 ח"ד 16244 טל' 245241

איכות ירודה

לכבוד

גב לאה נצר

רח' אביסל 5

חל-אביב

הנדון: הבית ברח' אביסל 5

א.נ.

לפי בקשתך חנני מאשר כי דירחת נמצאת
במצב רעוע והמבנה הוכרז כמסוכן ע"י ראש העירייה
באשורו של הממונה על המחוז, ביום 10.4.67.
הבית לא ניתן לתיקון.

בכבוד רב,

ס. גליון

ב/מהנדס העיר

חיק 20655

מר גלרס

איכות ירודה

120/1

סכ/כנ- 4064

הנדסה
שר' קה"ל 68
245241 16224

לכבוד

- (1) מר אליעזר בן-אביב
- לידי מר יצחק בן-גיא
- (2) גב' מרים דלאל
- (3) מר מורח' נסים
- (4) גב' לאה נצר
- רח' אביסל מס' 5
- שכונת החקרה
- חל-אביב-יפו

הנדון: הבית ברח' אביסל מס' 5

א"ג"נ.

בבוקר מהנדסנו במקום נמצא כי יש צורך
לחזק מיד את החקרה ואת הקורה הסדוקה מעל החדר
בו מחגורת משפחת מרים דלאל הנמצא בקומה א'
בחלק האחורי של הבניין.

כל האחזיות מוטלת עליך אם יקרה אסון עקב
אי מלוי דרישתנו זו.

לכבוד
שר' קה"ל

ב/מהנדס העיר

ק 20655

ק למר גלרס

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל ההנדסה
מחלקת הבנין

דו"ח על בקורת במקום

תיק מס' _____

המהנדס/הפקח _____ אל.ל.ל.

תאריך הבקורת 30.3.67 אזור הפקוח _____ תכנית בנין עיר מספר _____

רחוב/שכונה רח' אביאל מספר 5 גוש _____ חלקה _____

בעל הבית אליעזר בן-אב"ב מקום מגוריו קריית שלום

הקבלן/בעל העסק ק"מ א"ז, מל"מ ב"ל, ל"ב מ"ב מקום מגוריו ק"מ ב', מ"מ ו"מ, ק"מ ב' אביאל בן ב"ל

פרטי הבקורת	הערות
בית בן שלוש קומות מחצית ושתי קומות בחלק ב' א"ז -	במסגרת ובמבנה למסור
בן פס-בנין, הקומות העליונות ממוקמות בלי סעיפים,	ע"י מר וצחק בן ב"ל
במקרה בודדים של הפ"ב מיומן ב"ל, לקצה ולמטה סגור התחילנות, ולצדק רח' אביאל מ"ב-3	
מ"ב א"ב צ"ב תחילנות ב"ב' למ"מ את פסנתר	
מ"מ ב"ב' וב"ב' ר"מ, והמבנה של המבנה המ"מ	

תאריך 30.3.67

חתימה _____