

①



תאריך: 08/11/93

דף: 1

רשום עם אישור מסירה

תיק טיפול: 3-00-6989

אסמכתא: 3-93-2975

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
טלפון 5217008, 5217100

4062-6

לכבוד
אזר קמן אברהם אביטל 6 שכ. התקוה
גיל יוסי לוינץ 3 ירושלים
שלם רחל אביטל 6 תל אביב
ניסים חדד אביטל 6 תל אביב
ניזוב רחמים אביטל 6 תל אביב
סמנדרוב רפאל אביטל 6 תל אביב
מזרחי שושנה אביטל 6 תל אביב
מזרחי יוסף אביטל 6 תל אביב
כהן אלברט אביטל 6 תל אביב

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 02.11.93 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' אביטל מספר 6 כניסה גוש 6135 חלקה 2312 שבבעלות (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור. הגך נדרש תוך 30 יום מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
 1. להוריד גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות הדרושים כולל את התלודה מהכרזלים וביצוע תיקוני בטון.
 2. לתקן ולחזק את המרפסות, מעקה הגג, חדר המדרגות והעמוד הפינתי.
2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהוכאה ההודעה לידיעתך. להשגה יש לצרף תו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן גוריון 68, ת"א - יפו.
3. באם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות כאופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.
4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא כאופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.
5. רצ"ב העתק הדוח שנערך ע"י המהנדס.
6. אין מתן הודעה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה החייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.
 - א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה), חיזוקים, יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה והעבודה תבוצע כפקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
 - ב. לשיפוצים - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני.



7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה צוות ש.מ.מ - מדור מכנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א בשעות קבלת קהל.
8. לתאום עבודות טיח וצבע יש להתקשר לטלפון 03-5611492.
9. בגמר העבודות יש לדווח למדור ולהמציא חוו"ד הנדסית מטעמכם.

בכבוד רב

ש. חובל

מנהל אגף רישוי ופיקוח בניה

- העתק : מנהל אגף הנכסים - עיריית ת"א

תאריך: 08.11.93:
תיק טיפול: 3-00-6989



עיריית תל אביב - יפו
מינהל
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
טלפון 5217008



הנדון : ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון :

רחוב:אביטל בית:6 גוש:6135 חלקה:2312 תל אביב-יפו.
כיום 02.11.93 ביקר מהנדס מטעמנו (החתום מטה) בבנין הנדון.

ממצאים שאותרו:

קיים מבנה בן 4 קומות - קירות לבנים, תקרות בטון:
מאוכלס.
בחלק הצפוני תיקנו חלק מהמרפסות.
בחלק הדרומי נופלים גושי טיח ובטון מהמרפסות.
במעקה הגג, בעמוד הפינתי, בקירות ובתקרת חדר
המדרגות ובמרפסות ישנם סדקים.

פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

- 1.להוריד גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות
הדרושים כולל את החלודה מהכרזלים וביצוע תיקוני
בטון.
- 2.לתקן ולחזק את המרפסות, מעקה הגג, חדר המדרגות
והעמוד הפינתי.

מחנכס בודק
לזריס יעקב