

6989 - א.א.

א.א.



עיריית תל אביב יפו
משנה למנכ"ל העירייה
פניות הציבור

1

תאריך: 27/05/91

מטלה מספר: 4577

לכבוד

חובל שוטה

מנהל אגף רשמי ופקוח בניה

הנדון:
שלם רחל/כממ - רח' אביטל 6 ערעור על דרישה להריסת הבית

תוכן:
רישוי ופיקוח בניה - הנ"ל מבקשת להיפגש עם רה"ע, נא התייחסותכם
למקרה ותשובתכם אלינו.

רצ"ב התכתובת בנדון

לטיפולך ועדכננו
תאריך יעד: 10/06/91

בתודה

דורון מאיר

משנה למנכ"ל העירייה

א.א. רחל

נא ציין מס. המטלה הרשום לעיל בכל התייחסות למטלה זו

איכות ירודה

13.5.91

עיריית תל-אביב-יפו	
היגיון ה' תש"א	
המחלקה המנהלית	
נוש' תיק	שלם רחל / כמא
2.1.85-1991	
דיוק אל	רחל
המחלקה	
העוסק	
מינוי ביום	

לכבוד
מר שלמה להט
ראש עיריית ת"א
ככר מלכי ישראל
תל-אביב

כבוד ראש העיר,

אני אס' חד הורית לשלושה ילדים, מצבי הכלכלי נורא קשה,
אני עובדת משתכרת נמוך אך בכבוד ומגדלת את שלושת ילדי בכל
כוחי ולבדי.

המהנדס מר אריה שפירא ביקר בביתי והחליט שהבית מאוד מסוכן
(צו 3) וזקוק לשיפוץ מידי, רצ"ב מכתב מהעיריה.

אני פונה אליך בכל לשון של בקשה, כי תאות לקבלני במשרדך
לשיחה וכדי שאוכל להסביר לכבודך את מצבי, אני יודעת שזאת התקוה
היחידה והאחרונה שלי.

אני מאד מודה לך ומקווה לקבל תשובה בהקדם.

בכבוד רב,

ובתודה מראש,

רחל משולם.

שלם - רחל

איכות יהודה

עיריית תל - אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

רשום עם אשור מסירה

תאריך: 25.3.91
רופ-פב-6989

לכבוד

(1) שלם רחל, רח' אביטל 6, ת"א
(2) ניסים חדד, " " " "

הנדו: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 24.3.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין
ברח' אביטל מס' 6 גוש 6135 חלקה שבעלותו (להלן - "הבנין") מהווה סכנה
למחזיקים בו או לצבור.
הינד נדרש תוך ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
א. לאטום את הדירה ולפנות את הדיירים מהמקום עד לביצוע התיקונים בדירה.

הנ"ל ובדירה שמעליה.

ב.

ד.

2. עד לגמר בצוע התקונים יש לתמוך באופן ארעי חלקים מסוכנים במבנה ולהמציא אשור
מהנדס כי בדק את החקונים שבוצעו ומצאם מבוצעים בהתאם. כל העבודות יבוצעו
בפיקוחו ובאישורו של מהנדס בנין מוסמך.

זכות לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971
להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים
מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים
בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.

4. אם ההודעה לא תבטל ע"י ראש העירייה ולא תתקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את
הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה
העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

5. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומו שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף
490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או
- 3,000 ש"ח קנס.

6. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

7. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק
התכנון והבניה.

א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה ובפקוחו
ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.

ב. לשפוצים מעבר לדרישה זאת - יש להוציא היתר שיפוצ כנדרש בחוק העזר העירוני.
לתאום עבודות צבע וגמר בלבד בטלפון: 03-5611492.

8. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים
מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ
מנהל המח' לפקוח על הבניה
ב/ ראש העירייה

העותק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד

25.3.91
רופ/פב/6989

עיריית תל אביב - יפו
מינהל - ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בו גוריון 68 ת"א
טל' 437437


דו"ח : המבנה ברח' אביטל מס' 6, ת"א
גוש 6135 חלקה

ביקרתי במקום ביום 24.3.91 ולהלן חוו"ד : -

קיים מבנה בו 4 קומות. תקרות בטון, קירות בלוקים.
בקומה ג' קיימת דירה שגושי בטון מתפוררים מהתקרה ומתגלים הברזלים
הקונסטרוקטיביים בחלקם חלודים. מהתקרה הובחנה חדירת מים (מדירת השכו
מעליהם) הגורמת לנזקים קונסטרוקטיביים (קורוזיה לברזלים והתפוררות גושי
בטון מתקרה). מהקירות הפנימיים והחיצוניים מתפוררים גושי טיח וקיים בהם
ערובש.

למניעת הסכנה יש לבצע העבודות הבאות : -

1. לאטום את הדירה ולפנות את הדיירים מהמקום עד לביצוע התיקונים בדירה
הנ"ל ובדירה שמעליה.

בכבוד רב,


שפירא אריה
מהנדס

העתקים : -

1. שלם רחל - רח' אביטל מס' 6, ת"א
2. ניסים חדד - " " "