


6989-108

נ.נ.

1

עיריית תל אביב יפו
משנה למנכ"ל העירייה
פניות הציבור



תאריך: 19/06/91

מטלה מספר: 4577

לכבוד

חובל שוטה

מנהל אגף רשוי ופקוח בניה

הנדון:
שלם רחל/כממ - רח' אביטל 6 ערעור על דרישה להריסת הבית

תוכן:
רישוי ופיקוח בניה - הנ"ל מבקשת להיפגש עם רה"ע, נא התייחסותכם
למקרה ותשובתכם אלינו.
פרידמן - הנ"ל מבקשת "דלת פתוחה" לטענתה אינה יכולה למלא הדרישה
פעקב קשיים כספיים. בבירור עם חלמיש אינה זכאית לסיוע.

רצ"ב התכתובת בנדון

לטיפולך ועדכננו
תאריך יעד: 03/07/91

בתודה

דורון מאיר

משנה למנכ"ל העירייה

ק.ל.ר

נא ציין מס. המטלה הרשום לעיל בכל התייחסות למטלה זו

החזר
24/6/91

⊕

איכות ידודה

13.5.91

יחידת חינוך
 תל אביב
 שם: שלמה רחל / כחא
 תאריך: 13.5.91
 חתום: ר.כ.

לכבוד
 מר שלמה להט
 ראש עיריית ת"א
 ככר מלכי ישראל
 תל אביב
 כבוד ראש העיר,

אני את חד הורית לשלושה ילדים, מצבי הכלכלי נורא קשה,
 אני עובדת משתכרת נמוך אך בכבוד ומגדלת את שלושת ילדי בכל
 כוחי ולבדי.

המהנדס מר אריה שפירא ביקר בביתי והחליט שהבית מאוד מסוכן
 (צו 3) וזקוק לשיפוץ מידי, רצ"ב מכתב מהעירייה.

אני פונה אליך בכל לשון של בקשה, כי תאות לקבלני במשרדך
 לשיחה וכדי שאוכל להסביר לכבודו את מצבי, אני יודעת שזאת התקוה
 היחידה והאחרונה שלי.

אני מאד מודה לך ומקווה לקבל תשובה בהקדם.

בכבוד רב,

ובתודה מראש,

רחל משולם.

שלמה - רחל

אלסין: 373801 (2)

איכות ידודה

עיריית תל - אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בו גוריון 68
טלפון 437437

רשום עם אשר מסירה

תאריך: 25.3.91
רופ-פב-6989

ר"ח, רח' אביטל 6, ת"א
יסיס חוד, " " "

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

בהתאם לדו"ח מיום 24.3.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמד לכך, הבנין
רח' אביטל מס' 6 גוש 6135 חלקה שבבעלות (להלן - "הבנין") מהווה סכנה
ימים נדרש תוך ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
לאטום את הדירה ולפנות את הדיירים מהמקום עד לביצוע התיקונים בדירה
הנ"ל ובדירה שמעליה.

לגמר בצוע התקונים יש לתמוד באופן ארעי חלקים מסוכנים במבנה ולהמציא אשר
מהנדס כי בדק את התקונים שבוצעו ומצאם מבוצעים בהתאם. כל העבודות יבוצעו
באישורו של מהנדס בנין מוסמד.

כותד לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971
השיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים
יום שהובאה ההודעה לידיעתך.
השגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים
תשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בו-גוריון 68, ת"א-יפו.

ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את
דרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה
עירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

כ"א קיום הדרישות או קיומו שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף
4א' (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או
3,000 ש"ח קנס.
ב"ה העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

נכון הוראה זו מתיר לד לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק
בנין והבניה.
ל"ני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה ובפקוחו
ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמד.
לשפוצים מעבר לדרישה זאת - יש להוציא היתר שיפוז כנדרש בחוק העזר העירוני.
לתאום עבודות צבע וגמר בלבד בטלפון: 03-5611492.

טים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים
כנים במינהל ההנדסה, שד' בו גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ
מנהל המח' לפקוח על הבניה
ב/ ראש העירייה

אגף הנכסים-עיריית ת"א
יחידת צמ"ד

הימים א-ה בשעות: 7.30-9.00 ו-13.30-15.00

(X)

25.3.91
רופ/פב/6989

0

עיריית תל אביב - יפו
מינהל - ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שנ' בוגוריון 68 ת"א
טל' 437437

דו"ח : המבנה ברח' אביטל מס' 6, ת"א

גוש 6135 חלקה


ביקרתי במקום ביום 24.3.91 ולהלן חוו"ד : -

קיים מבנה בו 4 קומות. תקרות בטון, קירות בלוקים.
בקומה ג' קיימת דירה שגושי בטון מתפוררים מהתקרה ומתגלים הברזלים
הקונסטרוקטיביים בחלקם חלודים. מהתקרה הובחנה חדירת מים (מדירת השכן
מעליהם) הגורמת לנזקים קונסטרוקטיביים (קורוזיה לברזלים והתפוררות גושי
בטון מתקרה). מהקירות הפנימיים והחיצוניים מתפוררים גושי טיח וקיים בהם
ערבול.

למניעת הסכנה יש לבצע העבודות הבאות : -

1. לאטום את הדירה ולפנות את הדיירים מהמקום עד לביצוע התיקונים בדירה
הנ"ל ובדירה שמעליה.

בכבוד רב,



שפירא אריה

מהנדס

העתקים : -

1. שלם רחל - רה' אביטל מס' 6, ת"א
2. ניסים חדד - " " "