

1



עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
מדור מכנים מסוכנים
טל : 5217008, 5217100

תאריך: 05.12.93
דף: 1

אסמכתא: 3-93-3220
תלונה: 3-00-6989
טיפול: 3-00-6989

לכבוד
סמנדרוב רפאל
הזית 261
דימונה

הנדון: נספח להודעה לחוק העזר לתל אביב - יפו
(הריסת מבנים מסוכנים) התשל"ב - 1971

הכית ברחוב: אביטל
גוש: 6135
מס': 6
כניסה: ת"א-יפו
חלקה: 2312

1. בתאריך 8.11.93 הוצאה הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב - יפו (הריסת מבנים מסוכנים) התשל"ב - 1971, על המבנה הנדון ושהינו בתוקף.
2. ההודעה הנ"ל נשלחה אליך רק היום לאחר שאיתרנו אותך * כדייר בנכס הנדון.
3. הינך נדרש לפעול בהתאם להודעתנו, דו"ח מהנדסנו מתאריך 14.02.93 המצ"ב, ולבצע את העבודות המפורטות תוך 30 יום מתאריך מכתבנו זה.

בכבוד רב

מיכאל גפני

סגן מנהל המחלקה לפיקוח על הבניה
ב/ראש העירייה

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 8.00 - 9.00 ו- 13.30 - 15.00



תאריך: 08/11/93

דף: 1

רשום עם אישור מסירה

תיק טיפול: 3-00-6989

אסמכתא: 3-93-2975

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
טלפון 5217008, 5217100

לכבוד

אזר קמן אברהם אביטל 6 שכ. התקוה

שלם רחל אביטל 6 תל אביב

ניסים חדד אביטל 6 תל אביב

ניזוב רחמים אביטל 6 תל אביב

סמנדרוב רפאל אביטל 6 תל אביב

מזרחי שושנה אביטל 6 תל אביב

מזרחי יוסף אביטל 6 תל אביב

כהן אלברט אביטל 6 תל אביב

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 02.11.93 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' אביטל מספר 6 כניסה גוש 6135 חלקה 2312 שבבעלות (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור.

הנך נדרש תוך 30 יום מתאריך הודעה זו, לכצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-

1. להוריד גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות הדרושים כולל את החלודה מהברזלים וביצוע תיקוני בטון.

2. לתקן ולחזק את המרפסות, מעקה הגג, חדר המדרגות והעמוד הפינתי.

2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן גוריון 68, ת"א - יפו.

3. באם ההודעה לא תכוסל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

5. רצ"כ העתק הדוח שנערך ע"י המהנדס.

6. אין מתן הודעה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה החייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה), חיזוקים, יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה והעבודה תבוצע בפקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.

ב. לשיפוצים - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני.



7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה צוות ש.מ.מ - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א בשעות קבלת קהל.

8. לתאום עבודות טיח וצבע יש להתקשר לטלפון 03-5611492.

9. בגמר העבודות יש לדווח למדור ולהמציא חו"ד הנדסית מטעמכם.

בכבוד רב

ש. חובל

מנהל אגף דישוי ופיקוח בניה

- העתק : מנהל אגף הנכסים - עיריית ת"א



עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
5217008 טלפון

תאריך: 08.11.93
תיק טיפול: 3-00-6989

הנדון : ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון :

רחוב: אביטל בית: 6 גוש: 6135 חלקה: 2312 תל אביב-יפו.

כיום 02.11.93 ביקר מהנדס מטעמנו (החתום מטה) בבנין הנדון.

ממצאים שאותרו:

קיים מבנה בן 4 קומות - קירות לבנים, תקרות בטון:
מאוכלס.

בחלק הצפוני תיקנו חלק מהמרפסות.
בחלק הדרומי נופלים גושי טיח ובטון מהמרפסות.
במעקה הגג, בעמוד הפינתי, בקירות ובתקרת חדר
המדרגות ובמרפסות ישנם סדקים.

פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

1. להוריד גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות
הדרושים כולל את החלודה מהנרזלים וביצוע תיקוני
בטון.

2. לתקן ולחזק את המרפסות, מעקה הגג, חדר המדרגות
והעמוד הפינתי.

מהנדס בודק
לזריס יעקב