

מ ז כ ר

①

1.7.81

תאריך

מנ-6206/81

מספר

אל: מר רוסמן - אגף הרישוי/מינהל הנדסה
מ"מ מנהל המחלקה להיתרי בניה
מאת: המחלקה לכבוי אש

הנדון: הוראות למניעת דליקות

מצ"ב הוראותינו למניעת דליקות

ב מרפאת שיניים

ברחוב אביטל 7

של מוסדות החינוך

שנערכו ע"י מהנדס לנבוכנץ

27849

תיק בנין מס

יש להתנזר ביצוע ההוראות למניעת דליקות כתנאי לאסור התכנית.

ב ב ר כ ה

רפי עבו

ראש מדור מניעת דליקות

1. את התקרות הדקורטיביות, מחיצות, ריצפות, קירות, בידודים יעשו מחומר בלתי דליק מסוג 6.4.4.4 לפי ח"י 755 בלבד.
2. במידה והמקום משמש בשעות החשיכה יש להחקין תאורת חרוט התמצאות ע"י גופים עצמאיים ובודדים הנטענים מהרשת ונכנסים אוטומטית לפעולה עם הפסקת החשמל, לאורך מסלולי המילוט, פרוזדורים וכדומה.
3. לאורך המסלולים הנ"ל יש להחקין שלטים תיקניים מוארים ע"י תאורה רגילה ותאורת חרוט ובהן כתוב "יציאה" בירוק ובוכה האותיות 12 ס"מ לפחות.
4. במידה ויהיו מערכות גז לבישול, דלק, תעלות מיזוג אויר, איחסון חומרים רעילים ודליקים, יש למסור את החוכניות המתאימות לאישור מח"כ כבוי אש.
5. כל הדלתות לאורך מסלולי המילוט תיפתחנה אל כיוון המילוט ויצוידן בכריחי בהלה.
6. יש להחקין הידרנט 2" ועל ידו גלגלון 3/4" באורך 25 מטר. ע"י אחת מהכניסות והידרנט חיצוני של 3.
7. כמות המים להידרנטים תהיה 250 ליטרים/דקה בלחץ 2-4 אטמ".
8. בדיקת מערכת המים והתאמתה לדרישותינו תיעשה ע"י מהנדסת לופו ממפעל המים.
9. אחרי ביצוע העבודות יש להזמין קצין מניעת דליקות לביקורת.

א. ליבוביץ - מהנדס

1.7.81