

עמ' 1

4062-009 19-0024 18-01-2019

ועדת משנה לתכנון ובניה

מספר בקשה	19-0024	תאריך הגשה	06/01/2019
מסלול	בניה חדשה	בניה חדשה	בניין מגורים לא גבוה (עד 13 מ')

כתובת	אביטל 9	שכונה	התקנה
גוש/חלקה	44/6135	תיק בניין	4062-009
מס' תב"ע	ע1, ג3/א, ג3, 2215, 1א2215	שטח המגרש	147

בעל עניין	שם	כתובת
מבקש	כהן נועם יואל	רחוב ביליז 47, תל אביב - יפו 6425605
בעל זכות בנכס	כהן אדמונד	רחוב נחום הנביא 12, תל אביב - יפו 6350314
בעל זכות בנכס	כהן נועם יואל	רחוב ביליז 47, תל אביב - יפו 6425605
עורך ראשי	הררי תומר	רחוב החשמל 11, תל אביב - יפו 6618905
מתכנן שלד	מזרחי תמיר	רחוב המלאכה 2א, רעננה 4366101

פירוט שטחים					
תיאור	סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים		סך שטחי שירות		
	מבוקש (מ"ר)	%	מותר (מ"ר)	מבוקש (מ"ר)	%
מעל	263.86	179.50	36.14	24.58	
מתחת			81.88	55.70	
סה"כ	263.86	179.50	118.01	80.28	

מהות הבקשה: (סרודי רונן)

מהות עבודות בניה
הריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף, עם חדר יציאה לגג, עבור 3 יח"ד.

מצב קיים:

על המגרש בנוי מבנה בן קומה אחת. לא נמצאו היתרים בתיק הבניין.
--

בעלויות:

הנכס בבעלות מושע ונעשה פרסום לכך. נשלחו הודעות לפי תקנה 22' ולא התקבלו התנגדויות.

התאמה לתב"ע (תכנית 2215 אזור מגורים מיוחד ב')

מס' קומות	מותר	מוצע	סטייה
מס' קומות	3	3	
שטחים עיקריים 140% משטח המגרש 7.5% עבור הריסת מבנה קיים סה"כ	206 מ"ר 11 מ"ר 217 מ"ר	223 מ"ר	6 מ"ר. תוספת 6% בגין שיפור תכנון (פורסמה) (8.8 מ"ר)
שטחי שרות (ממ"ד)	12 מ"ר ליח"ד	12 מ"ר ליח"ד	
מס' יחידות מותר	3	3	
קווי בניין קדמי לרחוב אביטל לצד צפון	0 מ' 3 מ' או 0 מ'	0 מ' 0 מ'	

עמ' 2

4062-009 19-0024 18-01431

מותר	מוצע	סטייה
לצד דרום לאחר	3 מ' או 0 מ' 5 מ'	1 מ'. פורסמה הקלה. 2 מ'. הועדה רשאית לקבוע קו אחר עד 3 מ'.
תכנית קרקע	60%-70%	62%
גובה הבניין	9 מ'	0.45 מ'. ראה הערה.

בנייה על הגג: חדר יציאה לגג מבח ג3א

מותר	מוצע	סטייה
שטח	40 מ"ר, לפי נסיגות	כ- 40 מ"ר
גובה	3 מ'	2.8 מ'
נסיגות	1.2 מ' לחזית. 1.2 מ' לצד 1.2 מ' לאחר.	2.0 מ' 1.2 מ' 2.05 מ'
בנין	גישה לשטח משותף	מוצגת גישה לשטח משותף

בנייה תת קרקעית, מרתפים (ע"פ תכנית ע1):

מותר	מוצע	סטייה
קומות	2	1
שימוש	חניה/ מחסנים דירתיים/ משרד לבעל מקצוע חפשי/ חדר משחקים	לא צוין שימוש
תכנית	80%	53%

התאמה לתקנות:

הערות	כן	לא
בנייה במרווחים/בליטות	+	
חצר אנגלית	+	
פיתוח שטח/גדרות	+	
מפלס כניסה קובעת		+

הערות נוספות:

הגדרת מגרש:

המגרש המשני המבוקש נמצא על שתי חלקות מושע שונות, ואושר בשלב תיק המידע. לבקשת צוות הרישוי נערכה בדיקה נוספת של הנושא. לאור תכניות הרה-פרצלציה המקודמות בשכונת התקווה, ולאור העובדה שהמבקש מחזיק בבעלויות בשתי החלקות שבשטחן נמצא המגרש, הוחלט לאשר את הגדרת המגרש, ובפגישת הגדרת מגרש שנערכה בתאריך 6.6.19 נקבע כי "מגרש על 2 חלקות מכיוון שמדובר במגרש ראשי יחיד על פי התכנית, הגדרת המגרש מאושרת. הזכויות וקווי הבניין יהיו על פי שטח המגרש המוגדר."

החלטה זו נמסרה לעורך הבקשה בפגישה שנערכה ביום 20/06/19 בנוכחות צוות תכנון מזרח.

זכויות בניה:

במגרש המשני שגבולותיו הם רחוב הונא ממערב, בקטע שבין מס' 2 למס' 22, רחוב אביטל ממזרח, בקטע שבין מס' 1 למס' 23, והרחובות מושיע מצפון ואצ"ל מדרום, ישנם 26 מגרשים. מתוכם 2 הוציאו היתרי בניה: אביטל 21 (ר' 17-0145, היתר בניה 17-0510) והונא 18 (ר' 15-C347, היתר בניה 15-0358). מכאן, המגרש בבקשה זו זכאי לזכויות בניה בשיעור של 140% משטח המגרש (עיקר), שהם 206 מ"ר.

מפלס:

מפלס הכניסה הקובעת גבוה ב-88 ס"מ מגובה הקרקע הטבעית. נדרש להנמיך את הגובה. גובה הבניין המבוקש הוא 9.45 מ'. תכנית 2215 קובעת כי הגובה המקסימלי המותר הוא 9 מ', מדוד מפני קומת הקרקע. נדרש להתאים את הגובה למותר.

עמ' 3

4062-009 19-0024 18-01431

צפיפות:

תכנית 1A2215 קובעת כי הצפיפות המותרת תקבע לפי 90 מ"ר לדירה כולל ממ"ד. במקרים גבוליים 2 דירות יכולות להיות קטנות יותר, אך לא פחות מ- 70 מ"ר כולל ממ"ד. שטח הבניה על הגג ובמרתף לא נכלל בשטחים המותרים לבניה לצורך חישוב זה.

חישוב לזכויות מינימליות עבור 3 יח"ד הנדרש: $230 = 2 + 90 \times 70$ מ"ר כולל ממ"דים וחדר מדרגות (כשטח עיקרי). שטח הבניין המתקבל עבור 3 יח"ד הוא $253 = 217 + 36$ מ"ר.

הצפיפות המותרת היא 3 יח"ד.

מרתף:

נדרש לציין את השימושים במרתף, בהתאמה לתכנית ע.1.

חצר אנגלית:

בהתאם לסיכומים מאוקטובר 2018 בנוגע לחצרות אנגליות, לא ניתן להקים חצר אנגלית בצמוד לבנייה בקיר משותף. לכן, נדרש להרחיק את החצרות האנגליות מגבולות המגרש הצפוני והדרומי. את החצר הדרומית נדרש להקטין לרוחב המקסימלי של 1.5 מ', ושטח שלא יעלה על 10 מ"ר (בהתאם להנחיות המרחביות). את החצר המערבית נדרש להרחיק מגבול המגרש הצפוני ב-1.5 מ' לפחות.

הקלות מבוקשות:

נעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל 147.5% מותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ' ל-2 מ'.
3. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי/אחורי במרחק של 0 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 2 מ' ועומקה 2 מ'.
4. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל-62% במקום 60% המותרים על פי תכנית.

תאריך הודעה אחרונה: 11/02/2019

ח"ד מכון רישוי

רוני רבנר 21/01/2019

להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי רוני רבנר

תנועה

=====

דרישת התקן:

3.33 מקומות חניה לרכב פרטי

1 מקום חניה לאופנועים

3 מקומות חניה לאופניים

מתוכנן:

0 מקומות חניה לרכב פרטי

0 מקום חניה לאופנועים

0 מקומות חניה לאופניים

חסרים:

3.33 מקומות חניה לרכב פרטי

1 מקום חניה לאופנועים

3 מקומות חניה לאופניים

חוות דעת:

1. גודל המגרש אינו מאפשר לתכנן חניה תיקנית בנוסף לבניין, לכן פתרון חניה יהיה חלופי- השתתפות בקרן חניה עפ"י הנחיות שבתיק המידע.
2. יש להציג פתרון חניה לרכב דו גלגלי בתחום המגרש בהתאם לדרישת התקן.

המלצה: להעביר לוועדה לאישור בכפוף לתיקונים.

כיבוי אש

=====

ע"פ סיכום עם רשות הכבאות אין צורך להגיש נספח בטיחות אש כתנאי לקבלת היתר.
עם זאת על המבנה לעמוד בכל דרישות בטיחות האש הקבועות בחוק, בתקנות, בתקנים ובהוראות נציב כבאות והצלה.
כמו כן תנאי לאכלוס המבנה יהיה הגשת אישור רשות הכבאות לאכלוס.
לכן על בעל ההיתר לכלול בתכנון ובביצוע מענה מלא לדרישות הנ"ל.

המלצה : להעביר לוועדה לאישור.

דרכים

=====

תכנון המבנה יתבצע על פי מפלסים קיימים.
המלצה : להעביר לוועדה לאישור.

עבודות עירייה בתחום תנועה ודרכים

=====

לא נדרש דבר.
המלצה : להעביר לוועדה לאישור.

אצירת אשפה

=====

מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות : מסתור אשפה.
תיקונים נדרשים : גובה מסתור נטו, רוחב שער מסתור, מרווח של 100 ס"מ לפחות לרצועת צמחיה.
המלצה : להעביר לוועדה לאישור בכפוף לתיקונים.

איכות הסביבה

=====

נבדק ונמצא כי לא קיימות התרעות במגרש וסביבתו.
המלצה : להעביר לוועדה לאישור.

מקלוט

=====

יש לאשר את הפתרון בפקוד העורף לאחר ועדה.
המלצה : להעביר לוועדה לאישור בכפוף לתיקונים.

אדריכלות מכון הרישוי

=====

תכנית פיתוח : יש להציג מתקני עזר קיימים ומתוכננים החסרים בתכנית כגון מדי מים, בלוני גז, צובר, חיבור המגרש למים מפלסי גדרות
המלצה : להעביר לוועדה לאישור בכפוף לתיקונים.

סיכום מכון הרישוי

=====

המלצה : להעביר לוועדה לאישור בכפוף לתיקונים.

חו"ד מחלקת פיקוח:

לב פוטשניקוב 01/07/2019

תוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש טרם נהרס, טרם בנוי

חוות דעת מהנדס הועדה: (ע"י סרודי רונן)

1. לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף, עם חדר יציאה לגג, עבור 3 יח"ד.
 2. לאשר זכויות בניה של 140% לפי הוראות תכנית 2215, כולל תוספת שטח של 7.5% תמורת הריסת הבניין הקיים ובניה בקו בניין אחורי של 3 מ' במקום 5 מ' המותרים עקב צורתו וגודלו של המגרש.
 3. לאשר השתתפות בתשלום בקרן חניה מכוח תכנית ח' עבור 3.33 מקומות החניה הנדרשים, היות וגודל וצורת המגרש אינם מאפשרים זו.
 4. לאשר את ההקלות הבאות:
- תוספת עד 6% משטח המגרש מעל 147.5% מותרים, לצורך שיפור תכנון.

0

עמ' 5

4062-009 19-0024 18-01431

— הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ' ל-2 מ'.

בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך.

תנאים להיתר

1. הנמכת מפלס הכניסה הקובעת ככל הניתן, ובכל מקרה לא יותר מ-50 ס"מ מעל הקרקע.
2. התאמת גובה הבניין לגובה המותר לפי התכנית (9 מ').
3. הצגת השימושים המותרים במרתף בהתאמה לתכנית ע"1.
4. הרחקת החצר האנגלית המבוקשת בחלק המערבי של המגרש ב-1.5 מ' מגבול המגרש הצפוני.
5. הקטנת רוחב החצר האנגלית המבוקשת בחלק הדרומי של המגרש ל-1.5 מ', ואת שטחה ל-10 מ"ר.

התחייבויות להוצאת היתר

1. ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים.
2. בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כני"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.

תנאים בהיתר/תנאי אכלוס

1. רישום הערה בטאבו לפי תקנה 27 לפיה המרתף מוצמד לדירה שמעליו בהתאם למפרט שהוגש, ושניהם יחד מהווים יחידת דיור אחת.
2. ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים ולהפחתת רעש בזמן ביצוע העבודות.
3. המבקש יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק הני"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.

הערות