



עמוד מס' 16

1

פרוטוקול רשות רישוי רגיל רחוב אביטל 15

בקשה מספר
תיק בנין

17.07.91 הכנה 07.07.91 מ-91-1076
4062-015 אזור רישוי 6 - דרום מזרח
אזור תכנון שכ' התקווה
סיווג 10 - תוספת גדולה מ-10 מ"ר שימוש מגורים

גוש 6135 חלקה 44
שטח מגרש: 223.00 מ"ר

ה ב ק ש ה: יקובוב גבריאלי
אביטל 15 ת"א

מ ב ק ש

ה ב ק ש ה: גרינשפון זיוה
שלמה המלך 60 תל אביב

ע ו ר ד

הבקשה:

תוכן

תוספת קומה ב', כולל פירוק גג רעפים יציקת בטון
מעל חלק קומה א', ותוספת קומה ב' ומדרגות פתוחות.

ע"י עורך הבקשה

קומות	3.0	קיים בהיתר	קיים ללא היתר	מוצע בניה חדשה	סה"כ שטח	שטח מחושב	% שטח מותר	% שטח נוסף	%
שטח בניה (במ"ר)	סה"כ	234.19	117.69	351.88	311.44	139.7	301.40	140.0	10.04

מאושרות:

ת.ב.ע.

1680 , ע-

בתהליך:

ת.ב.ע.

א- 2215

הערות:

זכויות בניה -
ע"י לס דני

אחוזי בניה :

קומת קרקע: 60%

אחוזים כוללים: 140%

מס' קומות: 3

מרתף: לפי "ע"

על הגג: לפי 1680

תכנית קומת הקרקע תהיה בשטח מקסימלי של 60%; בשאר
הקומות אין הוראות לגבי השטח.

קוי בניה:

לרחוב: 0

לצדדים: 3 מ' או קיר משותף

לאחור: 5 מ'

צפיפוצ: 10 יח"ד לדונם נטו

קיים:

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה


בנין בן 2 קומות.

אדריכלית:

ח"ד

עקרונית התכנית תואמת ת.ב.ע. והנחיות צוות. יש לציין
שיפוצ המבנה, פיתוח שטח, פתרון לאשפה וכד'.

ע"י שפירא רות



עמוד מס' 17

הערות
ע"י נחום משה

הפיקוח:

מצב קיים מתאים למציאות - המבוקש טרם בנוי.

הערות
ע"י אנטוניאר מיקי

רישוי:

על המגרש קיים בנין בן 2 קומות שאין עבורו היתר בניה אולם הוא בנוי במכסת האחוזים המותרת, אך בקוי בנין אחורי 2.60 מ', צדדי דרומי 1.05 מ' וצדדי צפוני 2.45 מ'. ניתן לאשר את שתי הקומות הנ"ל כמצב קיים. הבקשה הינה לבנית קומה שלישית חדשה המהווה יחידת דיור נוספת עם מרפסות פתוחות בחזית האחורית ובחזית הקדמית על המפה הטופוגרפית סומנו קוי הבנין עבור בניה חדשה וקו הבנין לרחוב הוא בנסיגה של 1.50 מ' מהקו הקיים. המרפסת הפתוחה לרחוב הינה מחוץ לקו בנין זה. ניתן לאשר כהקלה, אולם הבקשה מוגשת ברשות רישוי ללא התיחסות להקלה. כמו כן אין התאמה במידות, לא בתכניות הקומות ולא בין התכניות לבין חישוב השטחים. בתאריך 19.6.91 נדחתה ע"י רשות רישוי בקשה זהה לבקשה זו שכן היא מהווה חריגה לתכנית החלה במקום והוגשה בניגוד לתקנות החוק. בתכנית המצורפת לבקשה החדשה לא תוקנו המידות והמרפסת הפתוחה בקומה השלישית עדיין מתוכננת מחוץ לקו בנין לרחוב ולא בקשו לאשר כהקלה.

חו"ד
ע"י אנטוניאר מיקי

העיר:

לא לאשר את הבקשה המוגשת בניגוד לתקנות החוק ומהווה חריגה מתקנות התכנית החלה על המקום.

ה: מס' 9 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 0092 מ-24.07.91
לא לאשר את הבקשה המוגשת בניגוד לתקנות החוק ומהווה חריגה מתקנות התכנית החלה על המקום.



עיריית תל אביב - יפו
מינהל
ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

תאריך : 28.07.91	סודר : 00-4785
תיק בנין : 4062-015/0	
מס' בקשה להיתר : 91-1076	
מס איזור : 6	דרום מזרח
כתובת הנכס : אביטל 15	

לכבוד
יקובוב גבריאל
אביטל 15
ת"א

א.ג.נ.

הנדון : החלטת רשות רישוי

פרוטוקול 1-0092 מספר החלטה 9 מיום 24.07.91.
בתאריך 07.07.91 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:
תוספת קומה ב', כולל פירוק גג רעפים יציקת בטון
מעל חלק קומה א', ותוספת קומה ב' ומדרגות פתוחות.

להלן החלטת רשות רישוי

לא לאשר את הבקשה המוגשת בניגוד לתקנות החוק ומהווה
חריגה מתקנות התכנית החלה על המקום.

העתק:- עורך הבקשה: גרינשפון זיוה
שלמה המלך 60
תל אביב

-תיק בנין

בכבוד רב

מרכז הועדה

ג.ר. / ע.ר.