



עמוד מס' 1

1

2

07-07-1991

הצעה לדיון ברשות רישוי רגיל רחוב אביטל 15 פינת אבימלך 15

גוש 6135 חלקה 44
שטח מגרש: 223.00 מ"ר

מ-03.06.91 הכנה 10.06.91
4062-015 אזור רישוי 6 - דרום מזרח
אזור תכנון:
סיווג 10 - תוספת גדולה מ-10 מ"ר שימוש: מגורים

בקשה מספר
תיק בנין

ה ב ק ש ה: יקובוב גבריאלי
אביטל 15 ת"א

מ ב ק ש

שלמה המלך 60 תל אביב

ה ב ק ש ה: גרינשפון זיוה

ע ו ר ד

הבקשה:

תוספת קומה ב כולל פירוק גג רעפים יציקת בטון מעל
חלק קומה "א" ותוספת קומה ב ומדרגות פתוחות.

תוכן
ע"י עורך הבקשה

קומות	קיים	קיים	מוצע	סה"כ שטח	שטח מחושב	% שטח מותר	% שטח נוסף	%
קרקע	1	119.01	119.01	119.01	119.01	53.4	-3.99	-6.60
קומה	2	115.18	115.18	115.18	109.92	49.3	20.72	9.30
קומה	3	117.69	117.69	117.69	82.51	37.0	-6.69	-3.00
שטח בניה (במ"ר)	סה"כ	234.19	117.69	351.88	311.44	139.7	140.0	10.04

מאושרות:

ת.ב.ע.

1680 , ע-

בתהליך:

ת.ב.ע.

א- 2215

הערות:

זכויות בניה -
ע"י לס דני

אחוזי בניה:

קומת קרקע: 60%

במרתף: לפי "ע"

על הגג: לפי 1680

אחוזים כוללים: 140%

מס' קומות: 3

קווי בניה:

לאחור: 5 מ'

לרחוב: 0

לצד: 3 מ'

לצד: 3 מ' או משותף

צפיפות: מקדם צפיפות: 10 יחידות לדונם נטו.

חלוקה מחדש: כל הגוש.

היטל השבחה: לא, השכונה הוכרזה כשכונת שיקום.

קיים:

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה

בנין בן 2 קומות.

אדריכלית:

חו"ד



עמוד מס' 2

ע"י שפירא רות

עקרונית התכנית תואמת ת.ב.ע. והנחיות צוות. יש לציין שפוף המבנה, פיתוח שטח, פתרון אשפה וכד'.

הערות

ע"י שטרמליס מיכאל

הפיקוח:

מצב קיים מתאים למציאות - המבוקש טרם בנוי.

הערות

ע"י אנטוניאר מיקי מהנדס

רישוי:

על המגרש קיים בנין בן 2 קומות שאין עבורו היתר בניה אולם הוא בנוי במכסת האחוזים המותרת, אך בקוי בנין אחורי 2.60 מ', צדדי דרומי 1.05 מ' וצדדי צפוני 2.45 מ'. ניתן לאשר את שתי הקומות הנ"ל כמצב קיים. הבקשה הינה לבנית קומה שלישית חדשה המהווה יחידת דיור נוספת עם מרפסות פתוחות בחזית האחורית ובחזית הקדמית. על המפה הטופוגרפית סומנו קוי הבנין עבור בניה חדשה וקו הבנין לרחוב הוא בנסיגה של 1.50 מהקו הקיים. המרפסת הפתוחה לרחוב הינה מחוץ לקו בנין זה. ניתן לאשר כהקלה, אולם הבקשה מוגשת ברשות רישוי ללא התיחסות להקלה. בנוסף לכך אין התאמה במידות לא בתכניות הקומות ולא בין התכניות לבין חישוב השטחים.

חו"ד

ע"י אנטוניאר מיקי מהנדס

העיר:

לא לאשר את הבקשה המוגשת בניגוד לתקנות החוק, ומהווה חריגה מתקנות התכנית החלה על המקום.

ה: מס' 8 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 0087 מ-19.06.91
לא לאשר את הבקשה המוגשת בניגוד לתקנות החוק, ומהווה חריגה מתקנות התכנית החלה על המקום.

ה ח ל ט