



עמוד מס' 17

1

פרוטוקול רשות רישוי רגיל רחוב אביטל 15 פינת אבימלך 15

בקשה מספר
תיק בנין

מ-03.06.91 הכנה 10.06.91
4062-015 אזור רישוי 6 - דרום מזרח
אזור תכנון :
סיווג 10 - תוספת גדולה מ-10 מ"ר שימוש : מגורים

גוש 6135 חלקה 44
שטח מגרש: 223.00 מ"ר

ה ב ק ש ה: יקובוב גבריאל
אביטל 15 ת"א

מ ב ק ש

שלמה המלך 60 תל אביב

ה ב ק ש ה: גרינשפון זיוה

ע ו ר ד

הבקשה:

תוספת קומה ב כולל פירוק גג רעפים יציקת בטון מעל
חלק קומה "א" ותוספת קומה ב ומדרגות פתוחות.

תוכן
ע"י עורך הבקשה

קיים	קיים	מוצע	סה"כ שטח	שטח מחושב	שטח מותר	שטח נוסף	%	קומות
3.0	ללא היתר	בניה חדשה	119.01	119.01	123.00	-3.99	60.0	קרקע
1	119.01		115.18	109.92	89.20	20.72	40.0	קומה
2	115.18		117.69	82.51	89.20	-6.69	40.0	קומה
3		117.69						קומה
סה"כ								שטח בניה (מ"ר)
234.19								301.40
117.69								139.7
351.88								140.0
10.04								

1680

ע-

מאושרות:

ת.ב.ע.

בתהליך:

ת.ב.ע.

א- 2215

הערות:

זכויות בניה -
ע"י לס דני

אחוזי בניה:

קומת קרקע: 60%

במרתף: לפי "ע"

על הגג: לפי 1680

אחוזים כוללים: 140%

מס' קומות: 3

קווי בניה:

לאחור: 5 מ'

לרחוב: 0

לצד: 3 מ'

לצד: 3 מ' או משותף

צפיפות: מקדם צפיפות: 10 יחידות לדונם נטו.

חלוקה מחדש: כל הגוש.

היטל השבחה: לא, השכונה הוכרזה כשכונת שיקום.

קיים:

בנין בן 2 קומות.

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה

אדריכלית:

חוד



18 עמוד מס'

עקרונית התכנית תואמת ת.ב.ע. והנחיות צוות. יש לציין שפוך המבנה, פיתוח שטח, פתרון אשפה וכד'.

ע"י שפירא רות

הפיקוח:

הערות

מצב קיים מתאים למציאות - המבוקש טרם בנוי.

ע"י שטרמליס מיכאל

רישוי:

הערות

על המגרש קיים בנין בן 2 קומות שאין עבורו היתר בניה אולם הוא בנוי במכסת האחוזים המותרת, אך בקוי בנין אחורי 2.60 מ', צדדי דרום 1.05 מ' וצדדי צפוני 2.45 מ'. ניתן לאשר את שתי הקומות הנ"ל כמצב קיים. הבקשה הינה לבנית קומה שלישית חדשה המהווה יחידת דיור נוספת עם מרפסות פתוחות בחזית האחורית ובחזית הקדמית. על המפה הטופוגרפית סומנו קוי הבנין עבור בניה חדשה וקו הבנין לרחוב הוא בנסיגה של 1.50 מהקו הקיים. המרפסת הפתוחה לרחוב הינה מחוץ לקו בנין זה. ניתן לאשר כהקלה, אולם הבקשה מוגשת ברשות רישוי ללא התיחסות להקלה. בנוסף לכך אין התאמה במידות לא בתכניות הקומות ולא בין התכניות לבין חישוב השטחים.

ע"י אנטוניאר מיקי

העיר:

חו"ד

לא לאשר את הבקשה המוגשת בניגוד לתקנות החוק, ומהווה חריגה מתקנות התכנית החלה על המקום.

ע"י אנטוניאר מיקי

מס' 8 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 0087 מ-19.06.91
לא לאשר את הבקשה המוגשת בניגוד לתקנות החוק, ומהווה חריגה מתקנות התכנית החלה על המקום.

ה ח ל ט

תאריך : 01.07.91	סודר : 00-4373
תיק בנין : 4062-015/0	
מס' בקשה להיתר : 91-0814	
מס איזור : 6	דרום מזרח
כתובת הנכס : אביטל 15	

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה



לכבוד
יקובוב גבראל
אביטל 15
ת"א

א.ג.נ.

הנדון : החלטת רשות רישוי

פרוטוקול 1-0087 מספר החלטה 8 מיום 19.06.91.
בתאריך 03.06.91 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:
תוספת קומה ב כולל פירוק גג רעפים יציקת בטון מעל
חלק קומה "א" ותוספת קומה ב ומדרגות פתוחות.

להלן החלטת רשות רישוי

לא לאשר את הבקשה המוגשת בניגוד לתקנות החוק, ומהווה
חריגה מתקנות התכנית החלה על המקום.

בכבוד רב
מרכז הועדה

העתק:-עורך הבקשה: גרינשפון זיוה
שלמה המלך 60
תל אביב

-תיק בנין