

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב אביטל	מס' בית 15	שכונה התקוה	תיק בניין 4062-015
שטח מגרש במ"ר 223	גוש /חלקה 44/6135		

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 91-1228	תא' הגשה 30/07/1991	סיווג	מהות
----------------------	------------------------	-------	------

פרטי הבקשה הקודמת

מס' הבקשה 91-1076	תאריך הגשה	קטגוריה	מהות
----------------------	------------	---------	------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
יקובוב גבריאל	אביטל 15 ת"א

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
גרינשפון זיוה	שלמה המלך 60 תל אביב

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי	כתובת

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

תוספת קומה ב', כולל פירוק גג רעפים יציקת בטון מעל חלק קומה א', ותוספת קומה ב' ומדרגות פתוחות.

מצב קיים (עורך הבקשה)

בנין בן 2 קומות.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			סך שטחי שירות		
תיאור	קומה	מפלס	מ"ר	%	מותר	מ"ר	%	מותר
מעל								
מתחת								
סה"כ								

קווי בניין (עורך הבקשה)

קומה	כיוון	שם רחוב	מוצע	מותר	סטייה במטר	אחוז סטייה

ממצאי בדיקה

תיאור מצב קיים - עורך הבקשה
בנין בן 2 קומות.

חו"ד אדריכלית - שפירא רות
עקרונית התכנית תואמת ת.ב.ע. והנחיות צוות. יש לציין שיפוץ המבנה, פיתוח שטח, פתרון לאשפה וכד'.

הערות הפיקוח - נחום משה
מצב קיים מתאים למציאות - המבוקש טרם בנוי.

הערות מהנדס רישוי - אנטוניאר מיקי
על המגרש קיים בנין בן 2 קומות שאין עבורו היתר בניהאולם הוא בנוי במכסת האחוזים המותרת, אך בקוי בנין אחורי 2.60 מ', צדדי דרומי 1.05 מ' וצדדי צפוני 2.45 מ'. ניתן לאשר את שתי הקומות הנ"ל כמצב קיים. הבקשה הינה לבנית קומה שלישית חדשה המהווה יחידת דיור נוספת עם מרפסות פתוחות בחזית האחורית ובחזית הצדדית. על המפה הטופוגרפית סומנו קוי הבנין עבור בניה חדשה וקו הבנין לרחוב הוא בנסיגה של 1.50 מ' מהקו הקיים. הקומה השלישית המוצעת מתוכננת בקו בנין זה. בתאריך 19.6.91 נדחתה ע"י רשות רישוי בקשה זהה לבקשה זו שכן היא מהווה חריגה לתכנית החלה במקום והוגשה בניגוד לתקנות החוק. התכנית מוגשת כעת בהתאם לדרישות.

חו"ד מהנדס העיר - אנטוניאר מיקי
לאשר את הבקשה לאישור מצב קיים עבור שתי הקומות הראשונות ולבנית קומה שלישית חדשה בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר והתאמה לקובץ ההנחיות.

ה ח ל ט ה : מספר 9 פרוטוקול
רשות רישוי מספר ישיבה 95 - 14/08/1991
לאשר את הבקשה לאישור מצב קיים עבור שתי הקומות הראשונות ולבנית קומה שלישית חדשה בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר והתאמה לקובץ ההנחיות.

* * * * *

נימוקי דיון נוסף - גולדפדר קרול
ביום 04.07.92 התקבל מכתב מהמבקש על ביטול בקשתו מסיבות כספיות ובעקבות זה שחרור הערבות הבנקאית שניתנה עבור מרחב מוגן.

חו"ד מהנדס העיר לדיון נוסף - גולדפדר קרול
לבטל את הבקשה ולשחרר את הערבות הבנקאית.

ה ח ל ט ה: מספר 3 פרוטוקול
רשות רישוי מספר ישיבה 145 - 19/08/1992
לבטל את הבקשה ולשחרר את הערבות הבנקאית.

* * * * *

החלטת
הרשות
לשחרר

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע	קטגוריה ומהות	תא' מסירת מידע
---------------	---------------	----------------

שטח לחישוב זכויות בניה :

תכניות בתוקף			
שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי

יעוד קרקע עפ"י תב"ע:

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

סיכום מהנדס רישוי ()