

משרד התקשורת



ד. ט. 520 3-4750/7

אישור מסירה

(בפנים הארץ)

07280

דבר דואר רשום מספר

שנשלח מבית הדואר ב..... ביום.....

על ידי.....

(שם השולח ומענו)

הד"ר יצחק אביאל

והמיועד

(שם הנמען ומענו המלא)

קבלתי היום.

תתימת הנמען

תאריך

מסרתי לתעודתו היום.



חותמת בית הדואר
ביום המסירה

תתימת הפקיד או הדוור המוסר

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל ההנדסה
סד' בן-גוריון 68 ת.ד. 43304
מל. 437305

6988

לאחר מסירת דבר הדואר הרשום לתעודתו יש להחזיר אישור מסירה זה.

ל :

שם השולח ומענו



עיריית תל-אביב-יפו

תאריך 21.7.89
מספר רום/מב/6988

מינהל ההנדסה/מח' פקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68 - ת"א טל: 437008
שעות קבלת קהל: 7.30-9.00 בבקר ו - 13.30-15.00 בערניים

לכבוד

בדיחי זכריה

18.7.89

א.נ.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו

(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

א. בהתאם לדו"ח מיום 11.5.89 שנמסר לי ע"י מהנדס/מספח מטעם העירייה

שהוסמך לכך, הבנין ברח' אביטל מס' 18 גוש 6135

חלקה 44 שבבעלותך (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לעבור.

הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -

1. לחזק ולחקן את הקיר הסדוק בחלק הצפוני של הבנין.

2. לחזק ולחקן את הגגון שבחזית לרח' אביטל.

3. לחזק את מעקה הגג.

4. להרוס את הגדר שבחזית לרח' אביטל ולבנותו מחדש.

ב. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי); כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר, בשד' בן -גוריון 68 - ת"א-יפו.

ג. אם ההודעה לא תבטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

ד. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

ה. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

ו. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

תוכל לקבל מידע בענף זה במח' רישוי בניה, במינהל ההנדסה של ואעיריה, שד' בן גוריון 68, ת"א-יפו.

לכבוד רב,

אינג' ש. חובל
מנ' המח' לפקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

העתק:

מנהל אגף הנכסים
בעיריית ת"א יפו



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ההנדסה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שד' בן-גוריון 68, טל' 437008

תאריך: 14.5.89

מספר: 6988

הנדון: ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון:

רחוב: אביטל

תל-אביב-יפו.

מס': 18 גוש:

חלקה:

ביום 11.5.89

ביקר מהנדס מטעמנו (החתום מטה), בבנין הנדון.

א. ממצאים שאותרו:

בנין בן קומה אחת, קירות בלוקים, גג בטון.

בנין במצב בינוני - מאוכלס.

בחלק הצפוני של הבנין ישנם סדקים רציניים העלולים להביא להתמוטטות.

הפינה הצפון מערבית סדוקה.

הגגון שבחזית לרח' אביטל סדוק, נופלים גושי בטון, והזיון גלוי וחלוד.

במעקה הגג ישנם סדקים וקילופי טיח.

הגדר שבחזית לרח' אביטל סדוק, נופלים גושי בטון והוא עלול להתמוטט.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

לחזק ולתקן את הקיר הסדוק בחלק הצפוני של הבנין.

לחזק ולתקן את הגגון שבחזית לרח' אביטל.

לתקן את מעקה הגג.

להרוס את הגדר שבחזית לרח' אביטל ולבנותו מחדש.

איו"א יבנובסקי בולסלב

מתכנן צנכ"פ

הנדסה בודק

מבנים מסוכנים

1. תיק מבנה

2. שי שחר - מנהל אגף עבודות מיוחדות

3. מדור רישום

4. מר מחלר

8899 Police 1001 8899



סבא
בסיומי סביה
והי אבאס
שט התקלה
היא 62592

רשימת המנוח	לא ידוע	קוב	מצר בלתי	אחד	תעמולה
	☒	☐	☐	☒	

Municipality of Tel-Aviv-Yafo



מחלקת תל אביב-יפו

מיקוד 64162

החלקה 712

28/2/00

11/11/00