

פרטי הבקשה

רחוב אביטל	מס' בית 20	שכונה התקוה	תיק בניין 4062-020
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות) 104		גוש /חלקה 45/6135	

מס' הבקשה 93-0335	תא' הגשה 09/03/1993	סיווג תוספת בניה	מהות תוספת קומות
-----------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

שם משפחה ושם פרטי שניידר דליה	כתובת אביטל 20 ת"א
----------------------------------	-----------------------

שם משפחה ושם פרטי גרינשפון זויה	כתובת שלמה המלך 60 תל אביב 64511
------------------------------------	-------------------------------------

שם משפחה ושם פרטי גרינשפון זויה	כתובת שלמה המלך 60 תל אביב 64511
------------------------------------	-------------------------------------

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)
תוספת בניה בקומת קרקע בשטח 20.32 מ"ר, בנית קומה א' בשטח 55.90 מ"ר וחדר בגג בשטח 22.11 מ"ר.

מצב קיים (עורך הבקשה)
בנין בן 3 קומות.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)
מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				סך שטחי שירות	
תיאור	קומה	מפלס	קיים בהיתר	קיים + מוצע	%	מותר	מ"ר	% מותר
קרקע	0	0	0.00	20.32		42.37		
קומה	0	0	0.00	48.90			7.00	
קומה	0	0	0.00	22.11				
מעל				91.33		42.37	7.00	
מתחת								
סה"כ				91.33		42.37	7.00	

ממצאי בדיקה

תיאור מצב קיים - עורך הבקשה
בנין בן 3 קומות.

ח"ד אדריכלית - שפירא רות
מקובל מבחינה אדריכלות.

הערות הפיקוח - נחום משה
מצב קיים מתאים למציאות המבוקש טרם בנוי.

הערות מהנדס רישוי - גולדפדר קרול
הבקשה הינה לשינויים ותוספת בניה בקומת הקרקע, בנית קומה א' (3 חדרים וחדר מוגן) וקומה ב' חלקית (חדר) עבור יחידת-דיור אחת.
בתיק הבנין לא נמצא היתר לגבי בנין הנ"ל.
קומה קרקע קיימת בחריגה מקו בנין אחורי 2.60 מ' במקום 5.00 מ' (והבניה המוצעת 4.85 מ' במקום 5.00), אולם הועדה המקומית רשאית לאשר קו בנין אחורי אחר.
לפי בדיקת מח' מדידות בתצלומי אוויר הבנין קיים לפנידצמבר 1981.
בצד האחורי של המגרש קיים מחסן מחוץ לקו בנין.
הבקשה תואמת ת.ב.ע. 2215 מבחינת אחוזי הבניה וצפיפות.

ח"ד מהנדס העיר - גולדפדר קרול
לאשר את הבקשה לשינויים, תוספת בניה בקומת הקרקע ולבנית קומה א' וקומה ב' חלקית ליחידת-דיור אחת בתנאי הריסת המחסן לפני הוצאת היתר ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

ה ח ל ט ה: מספר 29 פרוטוקול
ועדת המשנה מספר ישיבה 137 - 17/03/1993
לאשר את הבקשה לשינויים, תוספת בניה בקומת הקרקע ולבנית קומה א' וקומה ב' חלקית ליחידת-דיור אחת בתנאי הריסת המחסן לפני הוצאת היתר ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע	קטגוריה ומהות	תא' מסירת מידע
---------------	---------------	----------------

שטח לחישוב זכויות בניה :

תכניות בתוקף			
שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי

יעוד קרקע עפ"י תב"ע:

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

סיכום מהנדס רישוי ()