



בניין מגורים עבור 2 יח"ד

תאריך:	ז' אייר תשע"ח
	22/04/2018
תיק טיפול:	63-1-2017-0413
תיק בניין:	4062-021
מס' ההיתר המוביל:	20170510
מס' הבקשה להיתר:	2017-0145
תאריך היתר:	06/11/2017

הצהרת מתכנן שלד לנושא ריכוז בטונים וציבות המבנה (קוד מסמך: 640)

כתובת:	רחוב אביטל מס' 21
גוש/חלקה:	44 / 6135
היתר:	היתר בניה מס' 20170510 מיום 06/11/2017

חלק א:

למילוי על ידי מתכנן השלד רק כאשר ריכוז בדיקות הבטונים כולל ליקויים/הערות/חסרים:
אם כל הבדיקות תקינות (מתאים/עונה) אין צורך למלא חלק זה.

אני מתכנן/מתכננת שלד המבנה נשוא היתרי הבניה המפורטים לעיל, מצהיר/ה:
מצורף ריכוז בדיקות בטונים שנערך במסגרת מספר הסכם/קוד אתר: 75408 עם מעבדת SYSTEM
ריכוז בדיקות הבטונים מכיל בדיקות שתוצאותיהן אינן מתאימות לתקן או שיש בהן הערה כלשהי על חוסר תקינות/ליקוי.
אם ההתאמות/ליקויים עליהן מצביעות הבדיקות אינן פוגעות ביציבות המבנה.

20110/108
תאריך

חן אילת-מהנדסת בניין
הגאון אליהו 14, ר"ג
מס' מיקשיון 20678

52015443
מספר זהות

חן אילת
שם מלא

חלק ב:

למילוי על ידי מתכנן/מתכננת השלד רק כאשר תיק הטיפול מרובה היתרים:
הכוונה היא לתיק טיפול שבו שני היתרים ומעלה למעט היתרים שהם חידושי היתר/הארכות תוקף של היתרים קודמים.

אני מתכנן/מתכננת שלד המבנה נשוא היתרי הבניה המפורטים לעיל, מצהיר/ה:
מצורף ריכוז בדיקות בטונים שנערך במסגרת מספר הסכם/קוד אתר: עם מעבדת _____
ריכוז הבטונים המצורף כולל את כל בדיקות הבטון הדרושות עבור כל היתרי הבניה המפורטים לעיל.

תאריך

חתימה

מספר זהות

שם מלא

- התצהיר ימולא על ידי מתכנן השלד בלבד על כל פרטיו.
- יש לציין את מספר ההסכם או קוד האתר המופיע על גבי ריכוז בדיקות הבטונים.

מערך (ריכוז) מס' 1

בטון טרי/קשוי בהתאם לת"י 26 ות"י 118

שם האתר: דו משפחתי - תל אביב, אביטל 21 - גוש: 6135, חלקה: 44

שם המזמין: דולב לדרמן

קוד פרויקט: 75408

תאריך היציקה	תעודת	חלק מבנה	אלמנט	צפת הבטון (מ"ק)	סוג בטון	חוזק בלחץ מגפ"ס			מסקנה לפי ת"י 26	הערות
						7 יום	28 יום	התקבל		
18/10/2017	831778	דו משפחתי	כלוסאות	16.0	ב-30	18.5	33.0	31.5	אינו עונה	חזקת אילנה-מהנדסת בניין הגאון אליהו 14, ר"ג מס' רשיון 20678
31/10/2017	832711	דו משפחתי	רצפה ורצפת ממ"ד קומת קרקע	16.0	ב-30	21.0	33.0	35.0	עונה	
06/11/2017	835733	דו משפחתי	עמודים + קירות ממ"ד קומת קרקע	11.0	ב-30	21.5	33.0	36.0	-	דו"ח בדיקה - חוזק לחיצה וסומך
14/11/2017	840241	דו משפחתי	תקרה ותקרת ממ"ד קומה קרקע	16.0	ב-30	20.0	33.0	35.5	עונה	
27/11/2017	846684	דו משפחתי	קירות ממ"ד + עמודים קומה 1	15.0	ב-30	24.0	33.0	34.5	עונה	
05/12/2017	851310	דו משפחתי	גג קומה א'	16.0	ב-30	23.5	33.0	34.0	ג' -	דו"ח בדיקה - חוזק לחיצה וסומך
26/12/2017	941462	דו משפחתי	תקרה קומה ב' + עמודים	16.0	ב-30	-	33.0	51.0	א' -	דו"ח בדיקה - חוזק לחיצה בטון שהתקשה במבנה
לא ידוע	941463	דו משפחתי	תקרה קומה ג' + עמודים	16.0	ב-30	-	33.0	42.5	ב' -	דו"ח בדיקה - חוזק לחיצה בטון שהתקשה במבנה

הערה: בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה לתעודה, התעודה היא המסמך הקובע

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ
משלר רינת
מערך (ריכוז) - מערך בטון
סניף מרכז

