

ריכוז בדיקות לבית פרטי

שם המזמין:		בן אלחנן אביה ומיכל חדד		מספר הסכם:		29700		מס' פרויקט:		37444	
כתובת המבנה:		תל אביב		רחוב:		אביטל		מספר:		22	
שם היישוב:		6135		חלקה:		44		מגרש:			
גוש:											


שלב הבניין: בדיקות בטון טרי

אלמנט	תאריך	מס' חזמנה	סוג הבטון	נפח חיצוקה (מ"ק)	חוזק בלחץ (מגמ"ס)	התאמה	הערות
יסודות:							
כלונסאות	20/02/2013	867666	ב-30	24.0	33.0	57.0	דו"ח חוזק לחיצה וסומך
קומת קרקע:							
רצפה + רצפת ממי"ד	06/03/2013	868325A	ב-30	24.0	33.0	43.5	עונה
עמודים + קירות ממי"ד	21/03/2013	868978	ב-30	24.0	33.0	41.5	עונה
תקרה + תקרת ממי"ד	04/04/2013	869215	ב-30	24.0	33.0	47.0	עונה
קומה א':							
עלמית + קירות ממי"ד	22/04/2013	869675	ב-30	16.0	33.0	46.0	עונה
תקרה + תקרת ממי"ד	01/05/2013	869981A	ב-30	24.0	33.0	38.5	עונה
קומה ב':							
עלמית + קירות ממי"ד	11/05/2013	870281	ב-30	16.0	33.0	34.0	עונה
תקרה + תקרת ממי"ד	29/05/2013	871192A	ב-30	24.0	33.0	32.0	אינו עונה
גג:							
גג אחרון + חגורת	18/06/2013	871290	ב-30	12.0	33.0	40.5	עונה

מערכות הבניין:

חבדיקה	תאריך בדיקה	מספר חזמנה	תקן ישים	התאמה לתקן	סעיפי ליקוי	הערות
צנרת מים קרים וחמים בתוך הבניין	01/04/2014	876078	1205.1	1205.0	מתאים	בדיקה חוזרת
אמצעים נדירים ודליפים במי"ד	01/04/2014	876078	1205.2	1205.0	מתאים	
ביוב הבניין	30/03/2014	876604	1205.4	1205.0	מתאים	
קבועות שרברבות (מסכמת)	01/04/2014	876080	1205.3	1205.0	מתאים	
מערכת הגז:						
מכשירי בטיחות	28/05/2014	876471	158.1	158.1	מתאים	
מערכות סולריות:						
חימום מים סולרי תרמו סיפוני	28/05/2014	876472	579.4	579.4	מתאים	
בדיקות ממי"ד:						
חוזק ריבודים וצנרת	22/05/2014	876550	4577	5075	מתאים	בדיקה חוזרת
אטימות הממי"ד	22/05/2014	876550	4577	4577	מתאים	

בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה לתעודה, התעודה היא המסמך הקובע



שם המאשר בסמך: שרון סטמנסקי	תפקיד: מנהל מערכות וריכוזים	חתימה:
בדק ע"י: שרון סטמנסקי	תאריך: 26/6/14	חתימה:
אושר ע"י: ד"ר שמעון ביימן	תאריך: 26/6/14	חתימה:

טל: 9426738, פקס: 9426537, 08-9426537
מ: 9426738, 08-9426537
מ: 9426738, 08-9426537

- משרדי הנדסה: סמך 4, "מאדק טכנולוגי יבנה" בנין 3, יבנה 8123503
- סניף מרכז הירושלם 1, "מיל העונות", יבנה 8122005
- חוג יבנה: יבנה 8124970, דפוס: 8124970
- סניף חיפה: יבנה 8124970, דפוס: 8124970
- סניף תל אביב: יבנה 8124970, דפוס: 8124970
- סניף אילת: יבנה 8124970, דפוס: 8124970

מסמך מקור באיכות נמוכה