



09/08/99
סימוכין: תבע-צז-3367
184739

אגף תכנון ובנין ערים
שד' בן-גוריון 68 ת"א
טלפון: 5217153

אל : בקרה ותעוד -

מאת : אדר' רות שפירא - ר"צ צוות מזרח

הנדון: תיק מידע 99-1517
כתובת: שכונת התקווה, רחוב וילון 23

חות דעת צוות מזרח

הערות למגרש המשני המוצע:

1. המגרש המשני קטן מ:100 מ"ר אך גדול מ:60 מ"ר.
ע"פ הוראות תב"ע 2215, היתר במגרש בשטח שכזה הוא בסמכות הוועדה המקומית. מדיניות הוועדה המקומית היא שלא לאשר היתרים במגרשים קטנים מ:100 מ"ר.

הערות לגבי קווי בנין:

2. קו בנין לרחוב: כמסומן במפה הטופוגרפית.
3. קו בנין אחורי: 5.0 מ';
בשל המימדים הגאומטריים של המגרש מומלץ לוועדה לאשר קו בנין אחורי קטן מ:5 מ' אך לא פחות מ:3 מ'. לשיקול דעת הוועדה המקומית.
4. קווי בנין צדדיים: 3 מ'.
ניתן לפרסם הקלה לקווי בנין צדדיים פחות מ-3 מ' אך לא פחות מ-2 מ'.
ניתן לאשר קו בנין צדדי אפס בצפון ובדרום המגרש.

הערות לגבי הבניה הקיימת במגרש:

5. בבקשה להיתר יש לכלול את הבניה הקיימת בפתרון האדריכלי ובתחשיב זכויות הבניה.
6. הבניה הקיימת חורגת מהוראות תב"ע 2215. יש להמציא תצהיר משפטי ואישור תצ"א על קיום הבניה לפני הפקדת התב"ע ב-1981. אישור הבניה הקיימת על סמך מסמכים אלו הוא לשיקול דעת הוועדה.

הערות כלליות:

7. לגבי החלפת גג: המלצת הצוות חיובית.
8. אין הערות נוספות למידע.
9. אין צורך בתאום מוקדם עם הצוות.

ב ב ר כ ה ,
אדר' רות שפירא
ר"צ צוות מזרח

העתקים: