

תאריך הפה"ק: 09/08/1999

נדרנית תל אביב - יפו

מס' בקשה : 1517-99מ

ת"ק בנין : 4063-023/0

מהות עבודה: תוספת בניה

כתובת : וילון : 23

מידע תחנת תראום תכנון

איכות נמוכה

תחנת מידע : מים

מוסד מידע : לאיבו הר

סטופל ע"י :

מועד הגשת אישור : רגיל

הערות התחנה

הבנין הנ"ל מקבל מים דרך חיבור "1" ושני מדי מים
ניפרדים שבקוטר "3/4" כל אחד לשתי יחידות שתימות
בבנין. לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אט"מ.
יש להתקין מדי מים כיום כישורים לכל יחידות שיהיו בבנין
אחרי התוספת. יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ובוהל
אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתית לכל
דרישות של הבנין, המוערכת לאספקת מים, פרטים למערכת
למידת מים.

יש לסמן בתכנית מקום וקוטר של החיבור ושל מדי המים
המתקין בבנין ושני יחידות שתימות וכן להסמן היטב

להתקין ליחידות שתימות וחצר להן מדי המים וגם כן
ליחידות חדשות.

