

1

יזוטופ בע"מ



מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבניה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ד 1965.

טרפס מס': 4017
(110)

עמוד 1 מתוך 2 עמודים



המעבדה לבדיקות מערכות הבנין

בדיקה חוזרת/סילוק ליקויים -
מערכות מיתקנים לגפ"מ

לפי פרוגרמה/דרישת

תעודה מס' G-565

להשלמת בדיקה מתאריך 3.3.97 תעודה מס' G-527

פרטי ההזמנה / הבדיקה:

המזמין: דבנר גילה וליאור מס' הסכם: 37383

מען המזמין: רח' בן שמן 10 רמת גן

תאריך הבדיקה: 4.4.97 מס' יח"ד שנבדקו: 1

באתר: תל-אביב, רח' וילון 27 גוש: 6135 חלקה: 43

קבלן/מפקח ומענו: סגל מיכאל - רח' שטנד 12 תל-אביב

דו"ח על בדיקה של:

מיתקנים לגפ"מ

מהות הבדיקה:

בדיקה חוזרת לסילוק ליקויים שנתגלו בבדיקה מתאריך 3.3.97 תעודה מס' G-527

סיכום ומסקנות:

המערכות נמצאו מתאימות לדרישות התקן/המפרטים, כמפורט בסעיפים דלהלן:

חתימה

חתימה

מהנדס בודק שצ'ופאק מיכאל מהנדס אחראי שמעון גורדין

דו"ח זה כולל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו

4045/50



מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבניה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ד 1965.

טרפס מס': 4017

(110)

עמ' 2 מתוך 2 עמודים

דו"ח על בדיקה - תעודה מס' G-565



להלן ממצאי הבדיקה:

מס' הסעיף בתקן	ממצאי הבדיקות	התאמה לדרישות התקן
204.2	מיכלים ואביזרים הותקנו במרחק יותר מ-1.2 מ' מפתח של הבנין.	מתאים