

INFORME DE INSPECCIÓN EXTINTORES



BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA

FECHA DE INSPECCIÓN:	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	31 DE JULIO DE 2026
ELABORADO POR:	ADMINISTRADOR EUREKA



1. Introducción

BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA es una empresa dedicada a actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas, orientadas al control integral de vectores y organismos nocivos, mediante el uso de técnicas especializadas, productos químicos autorizados y procedimientos que cumplen con la normativa vigente, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad en los espacios intervenidos.

Durante el desarrollo de la presente inspección se tomarán en cuenta diversos aspectos que influyen en el funcionamiento seguro del establecimiento; para ello, se elaborará una lista de chequeo que permitirá conocer el estado de los extintores, su correcta clasificación de acuerdo con el área donde se encuentran ubicados y el cumplimiento de la normativa vigente. Posteriormente, se comunicarán al responsable las condiciones identificadas, con el fin de establecer medidas preventivas y/o correctivas que garanticen la seguridad de los trabajadores, clientes e instalaciones.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Evaluar el estado y las condiciones en las que se encuentran los extintores de **BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA**, por medio de una inspección técnica utilizando el formato de check list para proponer medidas preventivas y correctivas que minimicen los peligros y riesgos.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar las deficiencias de los extintores portátiles con los que cuenta la empresa por medio de la inspección técnica utilizando el formato de check list.
- Identificar anomalías de los extintores que puedan afectar el desarrollo de las operaciones.
- Realizar medidas preventivas y correctivas para minimizar la exposición a incidentes, accidentes laborales y pérdidas materiales.

3. Áreas de aplicación y/o Alcance

Aplica para todas las áreas operativa y administrativa en donde se presenten peligros y riesgos dentro de las instalaciones de **BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA**.

4. Definiciones

Extintor: aparato mecánico portátil que contiene un agente de extinción para proyectar y dirigirlo sobre el fuego por efecto de una presión interna.

Agente extintor: sustancia utilizada para confinar, controlar y/o extinguir incendios.

Potencial de extinción: capacidad relativa de extinción del extintor de acuerdo con la clase de fuego.

Tipos de fuego

Tipo de fuego	Agente de extinción
Tipo A: fuegos en materias de combustibles comunes como madera, tela, papel, caucho y plásticos.	Polvo químico seco ABC · Agua presurizada · Espuma
Tipo B: son los fuegos de líquidos inflamables, grasas, solventes, aceites y gases inflamables.	Polvo químico seco ABC-BC · Espuma · Dióxido de carbono (CO2)
Tipo C: incendios en equipos eléctricos, ya sea en uso o des-energizados.	Polvo químico multipropósito o dióxido de carbono
Tipo D: fuegos en metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.	Polvo químico especial para metales (no recomendado en ABC o BC)
Tipo K: fuegos en aparatos de cocina que involucren medios de cocción combustibles.	Químico húmedo o multipropósito

5. Estándares

- En todas las áreas de **BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA**, donde se presenten riesgos potenciales de combustión, deben estar equipadas con sistemas de extinción de incendios del tipo más adecuado a la naturaleza del combustible utilizado.
- Todos los extintores portátiles, a implementar o que se encuentren implementados en las instalaciones, deben cumplir con los requisitos establecidos en las normas técnicas ecuatorianas RTE INEN 006 y la norma NFPA 10 vigente.

6. Metodología

Recorrido por las instalaciones de **BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA**, para la verificación de los extintores existentes, estado y ubicación. Se evaluará cada uno de los siguientes ítems:

- Estado del extintor
- Número de extintor · Tipo de extintor · Clase de agente extintor · Capacidad
- Fecha de recarga / fecha de vencimiento · Ubicación
- Condiciones: Señalización/Demarcación · Sello de garantía · Manómetro · Presión · Recipiente · Manija · Manguera · Pintura

Para determinar la priorización se utilizará el siguiente método que clasifica las condiciones o actos observados según su potencial de pérdidas:

CLASE	POTENCIAL DE PÉRDIDAS	GRADO DE ACCIÓN
A	Muerte, incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo y/o daño considerable a la propiedad.	INMEDIATA
B	Lesión, o enfermedad grave, incapacidad temporal, y/o daño menor a la propiedad.	PRONTA
C	Lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores a la propiedad.	POSTERIOR

Se realizó la visita e inspección visual a cada uno de los extintores de **BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA**, llevando registro fotográfico y llenando el formato de lista de chequeo respectivo.

7. Descripción de la empresa

BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA es una empresa dedicada a actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas, orientadas al control integral de vectores y organismos nocivos, mediante el uso de técnicas especializadas, productos químicos autorizados y procedimientos que cumplen con la normativa vigente, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad en los espacios intervenidos.

8. Hallazgos

Se evaluaron los extintores de acuerdo con la norma NFPA 10 vigente y al Reglamento RTE INEN 006.

Ítem	Registro fotográfico	Hallazgo	Acciones a seguir
Registro 1		Tipo: abC Clase: PQS Capacidad: 10 lbs Observación: extintor piso tal malo no UBICACIÓN: —	Recargar

9. Recomendaciones generales

- Establecer una zona de demarcación para los extintores. La demarcación es adaptable de acuerdo al espacio disponible. Mantener despejado el área para facilitar el acceso en caso de emergencia.
- Mantener los extintores limpios y sin ningún tipo de suciedad. El extintor debe contar con su respectivo gancho y señalética fotoluminiscente.



BRYAN VINICIO AGUIRRE VERA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: INSP-10-1

FECHA: 31/07/2026

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES

- Situar los extintores a una altura visible y accesible, aproximadamente 1.20 a 1.50 metros sobre el suelo.
- Realizar un adecuado mantenimiento a los extintores al menos una vez al año.
- Verificar que se encuentre recargado.
- Revisar que el sello de seguridad no esté deteriorado, manipulado o dañado.
- Solicitar y documentar la hoja de vida de los extintores.
- Establecer un cronograma para las respectivas inspecciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Administrador Eureka	Ing. Gabriela Avecillas	Ing. Bryan Tinoco L., Mgtr
Técnico SIG	Supervisora SIG	Coordinador SIG