

PLANTA · rebanada a 0,45 de la altura libre (piso a cielo raso), grosor 0,039 de la altura libre

Corte visto desde arriba. Planta y cortes a la misma escala de hoja: 14,00 mm por u.



CORTE A · por el eje del recorrido (y = -5,88 u, mediana de las camaras centrales), banda de 0,10 u



LEYENDA

- DATO: puntos crudos de la nube (rebanada o banda de corte)
- AJUSTE: plano de planos.json donde tiene puntos en el corte
- AJUSTE sin puntos en el corte: el plano tiene puntos a otra altura o en otro tramo; piso y cielo raso extendidos (supuesto). Discontinua = oculto o faltante (HABS, NPS 2008, 4.5.5; cita por verificar).
- AJUSTE: huellas de un tramo fiable (picos de z con normal vertical)
- huellas de un tramo DUDOSO (faltan huellas o pocos puntos): no medir
- DATO de otro nivel (escalera que sale del piso), solo en el corte B
- ruta de la camara (orden del video), solo referencia
- salto de registro: dos cuadros seguidos a mas de 0,62 u (0); la ruta se corta ahi
- cerca de un corte debil de COLMAP (3 o menos de 25 pares): menor confianza


Los numeros naranja son los id de planos.json (E1).
Vacio en blanco: sin puntos. La lamina no dice por que falta.
Sin cotas. No medir sobre esta hoja.

1 u de reconstruccion (no es un metro): 14,00 mm en esta hoja, igual en planta y cortes

AVISO: SOLO LA PARTE FIABLE DEL PISO C (29 % de la nube)
La franja rayada no esta en esta lamina: no usar.
En la reconstruccion esa franja salio girada 16,8 grados y desplazada respecto del resto (8 saltos de camara de hasta 10,6 u entre cuadros seguidos); ICP no la realinea (07-limpieza). Se dibuja con rayado solo para ubicarla.
Este marco gira 8,4 grados respecto del anterior para poner en los ejes los muros de la parte fiable. Para el resto del piso hay que regrabar.

CORTE B · por la escalera, a lo largo de y (x = 6,19 u), banda de 0,40 u

baja: 17 huellas, contrahuella 0,058 u (RMS 0,007), DUDOSO. Misma escala que planta y corte A.



Edificio 106 · Isthmus, Panama · Piso C: tercer piso (solo parte fiable)

Planta y cortes en dos capas: dato (nube) y ajuste (planos)

Escala desconocida · unidades de reconstruccion

Marco de E1: z = normal del piso; x e y de los muros. Norte desconocido.

Fuente: nube_limpia.ply de 07-limpieza (2.506.174 puntos) y planos.json.

Lamina E6, 15 oct 2026, version con nube limpia. No es levantamiento metrico.