

الفحص والتسليم ومعالجة العيوب

التسليم مش علامة صح عامة. هنربط كل فحص بمرجع، ونكتب الملاحظة بشكل قابل للإصلاح، ونفرض بين تنفيذ المعالجة وإثبات إن العيب اتقفل.

هتقدر تعمل إيه؟

- اربط الفحص بمرجع قبول
- اكتب ملاحظة قابلة للمعالجة
- أعد الفحص واقفل التسليم

اربط الفحص بمرجع قبول

قسم الفحص لأبعاد ومحاذاة وتشطيب وحركة واكتمال أجزاء ووصول خدمة. قدام كل بند اكتب مرجعه: رسم معتمد أو عينة أو بيانات نظام أو متطلب مشروع. سجّل طريقة الفحص والنتيجة بدل عبارة الجودة ممتازة. لو مفيش حد قبول متفق عليه، سجل إنه محتاج تحديد قبل الحكم؛ ما تخرعش سماحية رقمية عشان تملئ النموذج.


نتيجة	مرجع	بند
؟	رسم	مقاس
؟	عينة	سطح
؟	نظام	حركة

لا حكم بلا معيار

البند + المرجع + الطريقة + النتيجة.

اكتب ملاحظة قابلة للمعالجة

ادّي الملاحظة رقم وحدد الوحدة والجزء ومكان العيب ووصفه ومرجه وصورة عند الحاجة. اكتب أثره على الاستخدام أو المظهر والمسؤول عن مراجعة المعالجة وموعدها. باب مش كويس وصف مبهم؛ باب W02 يحتك بالجانب عند الفتح وصف يمكن إعادة فحصه. المعالجة تبدأ بتحديد السبب، مش تغيير واجهة سليمة لمجرد إن الاحتكاك ظاهر فيها.



الموقع والسلوك المحدد يحولان الشكوى لملاحظة قابلة للفحص.

أعد الفحص واقفل التسليم

بعد تنفيذ المعالجة، كرر نفس فحص القبول وسجل النتيجة والتاريخ والمراجع. افحص كمان ما إذا كان التعديل أثر على فجوة مجاورة أو حركة درج. الملاحظة تبقى مغلقة بدليل إعادة الفحص، مش برسالة اتصلحت. التسليم يجمع الرسومات النهائية وتعليمات الاستخدام والعناية وسجل الملاحظات المتبقية ومسؤوليتها؛ البنود المؤثرة على أمان الاستخدام لا تختفي بتوقيع محضر.

مثال وقرار

الملاحظة D04: باب W02 يحتك بالجانب. اتراجع السبب واتعمل الضبط المعتمد، لكن الفحص لسه ما اتكررش. حالة D04 تبقى معالجة منفذة وانتظار إعادة الفحص؛ بعد حركة مطابقة وفحص الجوار وتسجيل النتيجة نقدر نغلقها.

القرار: ما نغفلش D04 قبل دليل إعادة الفحص.

اختبر فهمك

إيه اللي يقفل ملاحظة اتصلحت؟

- إعادة فحص موثقة مقابل معيار القبول
- رسالة اتصلحت بس
- تغيير تاريخ التسليم

إجابة صحيحة: إعادة فحص موثقة مقابل معيار القبول. تنفيذ الإجراء لا يثبت النتيجة؛ إعادة الفحص هي دليل الإغلاق.

أسئلة عن الدرس

ممکن أكتب مقبول من غير معيار؟

لازم مرجع واضح؛ لو ناقص، سجل إن المعيار محتاج اعتماد قبل الحكم.

طبّق بنفسك

اعمل سجل D04 من الوصف للمعالجة وإعادة الفحص، وجهاز ثلاثة بنود لمحضر التسليم.

البند والمعيّار والموقع

المعالجة والمسؤول

إعادة الفحص وحالة التسليم

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- وصف قابل لإعادة الفحص
- فصل المعالجة عن الإغلاق
- تسجيل البنود المتبقية