


الخامة والإضاءة والتنسيق مع الخدمات

ستنسق المواد والإضاءة والخدمات عبر خريطة تعرض ووصول للصيانة، مع فصل اختيار المظهر عن الاعتماد الفني للأنظمة.

ماذا ستنجز؟


- ربط المادة ببيئة الاستخدام
- اختبار الإضاءة في موضع الاستخدام
- تنسيق الخدمات وإمكان الاستبدال



تراجع حدود الاستخدام للحواف والوصلات أيضاً.

ربط المادة ببيئة الاستخدام


حدد الرذاذ والمنظفات وحواف القطع ووصلات السطح. اطلب هوية اللوح والكسوة والحواف وحدود الاستخدام من المورد. لا يحول وصف مقاومة الرطوبة المنتج إلى حل صالح لكل تعرض. تربط المواصفة بعينة وتعليمات تنظيف، مع تعيين مسؤولية مراجعة الفواصل والالتقاء بالحائط.



المظهر والإنارة الوظيفية والملاءمة الفنية مراجعات مختلفة.

اختبار الإضاءة في موضع الاستخدام

اختبر الإضاءة من موضع المستخدم لظلال الوجه وانعكاس المصدر وملاءمة اللون للمهمة. قد تحقق الإضاءة الخلفية مظهراً دون تلبية حاجة الوجه. وثق المنتج وموضعه ونتيجة العينة، مع إحالة ملاءمة الحماية والتغذية إلى المختص وفق الموقع والمنتج.



يبقى الاعتماد المعلق واضحاً قبل إغلاق الوحدة.

تنسيق الخدمات وإمكان الاستبدال

حدد حيز الخدمة ووسيلة الوصول لمكونات الإضاءة أو الصرف واستبدالها. قارنه بالأدراج والتثبيت قبل إغلاق التشغيل. يتضمن السجل المكوّن وبياناته وموضعه ومسؤوليته وحالة اعتماده. مخطط الأثاث ينسق الحيز والمدخلات ولا يستبدل التصميم التنفيذي الكهربائي أو الصحي.

حالة تطبيقية وقرار

تتج عينة المظهر بينما يمنع ظهر ملصق الوصول لمكوّن الإضاءة. يثبت قبول المظهر فقط، ويعلق اعتماد الوحدة حتى حل الصيانة ومراجعة النظام ثم إعادة تجربة الضوء.

القرار: تعليق الاعتماد حتى حل الوصول.

اختبر فهمك

ما الحالة عند نجاح المطهر وتعذر الصيانة؟

- معلق لحل الوصول
- اعتماد كامل
- إلغاء الخدمة

إجابة صحيحة: معلق لحل الوصول. قبول المطهر منفصل عن صلاحية الخدمة.

أسئلة عن الدرس

هل وصف مقاومة الرطوبة يكفي لكل تعرض؟

لا؛ تراجع حدود المنتج والتجميعية والحواف والتنظيف.

التطبيق العملي

قدم خريطة تعرض ومواصفة وعينة إنارة وجدول تنسيق خدمات.

مواد وتعرض

إضاءة

خدمات واعتماد

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- مواصفة دقيقة
- اعتماد مختص
- وصول للصيانة