Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–3/Д–Е)								
1	Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=22 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 — рабочий, Н2 — резервный)	по опросному листу; аналог — серия TD (CNP)			шт.	2	190	с ответными фланцами
2	Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) Н3, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В	по опросному листу; аналог — серия CDLF (CNP)			шт.	1	24	
3	Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1″				шт.	1	22	с краном Ду25 и манометром
4	Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	УУ-С150/1,6В-ВФ.04-01		ПО «Спецавтоматика» или аналог	компл.	2	95	УУ-1, УУ-2
5	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	Ду150			шт.	9	18	вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ
6	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	Ду100			шт.	3	9,5	опробование, отвод ВПВ, ГМ-80
7	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	Ду150			шт.	5	9	вводы, обвод, Н1, Н2
8	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 PN16 (перед регулятором давления)	Ду150			шт.	2	55	вводы 1, 2
9	Клапан редукционный (регулятор давления «после себя») фланцевый Ду150 PN16, диапазон настройки 0,1–0,6 МПа, настройка 0,20 МПа, Kv не менее 350 м³/ч	по опросному листу			шт.	2	85	вводы 1, 2
10	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	Ду100			шт.	1	4,5	патрубки ГМ-80
11	Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16	Ду125			шт.	4	8	Н1, Н2
12	Переход стальной эксцентрический приварной 159х4,5–133х4	ПЭ 159х4,5–133х4, ГОСТ 17378-2001			шт.	2	2,6	всасывание
13	Переход стальной концентрический приварной 159х4,5–133х4	ПК 159х4,5–133х4, ГОСТ 17378-2001			шт.	2	2,6	нагнетание
14	Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	4	0,8	обвязка Н3, бак
15	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	1	0,5	
16	Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк	МП-100, ГОСТ 2405-88			шт.	10	0,8	вводы до и после регуляторов, Н1–Н3, коллекторы
17	Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление Н3 и пуск Н1/Н2)	ДМ2005Сг1Ех, ГОСТ 2405-88			шт.	2	1,2	
18	Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	СДУ-М		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	2	0,6	коллектор
19	Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	Ду100			шт.	1	5	
20	Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	ГМ-80, ГЗ-80, ГОСТ Р 53279-2009			компл.	2	2,5	на фасаде у оси 1
21	Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	Ду50			шт.	3	1,6	дренаж УУ, точка подключения ВК
22	Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	F 08/по ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.026-2015			шт.	1		
23	Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 — рабочий, ДН2 — резервный)	по опросному листу; аналог — «Гном 10-10»			шт.	2	16	приямок насосной
24	Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)	по опросному листу			шт.	1	8	насосная

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО «Технология»

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
25	Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)				шт.	3	0,4	приямок
26	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16	Ду40			шт.	2	0,7	ДН1, ДН2
27	Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16	Ду40			шт.	2	1,1	ДН1, ДН2
28	Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000х1000, ячейка 30х30, нагрузка 3 кН/м²				шт.	1	32	по месту
29	Виброизолятор резинометаллический под раму насоса				шт.	8	0,5	4 на насос
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной								
30	Труба стальная электросварная прямошовная 219х6,0	219х6,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	8	31,52	всасывающий и напорный коллекторы
31	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	24	17,15	вводы, линии Н1, Н2, обвод, УУ
32	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	3	12,73	у насосов
33	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	14	10,26	опробование, линия к ГМ-80
34	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262-75			м	12	4,88	дренаж УУ, напорная линия ДН до точки подключения ВК
35	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262-75			м	4	3,84	напорные ДН1, ДН2
36	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262-75			м	5	3,09	обвязка НЗ
37	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219х6,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
38	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	10		
39	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	8		
40	Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 159х4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	9		врезки в коллекторы
41	Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 108х4,0	, ГОСТ 17376-2001			шт.	3		
42	Заглушка стальная эллиптическая 219х6,0	, ГОСТ 17379-2001			шт.	4		торцы коллекторов
43	Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	24		под арматуру
44	Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	8		
45	Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	8		насосы, компенсаторы
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 — В21 (1 этаж), секция 2 — В22 (2 этаж)								
46	Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, K=0,42 л/(с·МПа^0,5), tраб=68 °С, присоединение R1/2	СВО0-РНо0,42-R1/2/P68.B3, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	500	0,1	секция 1
47	Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, K=0,42 л/(с·МПа^0,5), tраб=68 °С, присоединение R1/2	СВО0-РВо0,42-R1/2/P68.B3, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	462	0,1	секция 2
48	Оросители запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	то же			шт.	97	0,1	50 РНо + 47 РВо
49	Шкаф для хранения запасных оросителей				шт.	1	6	насосная
50	Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2" с цепочкой	см. узел 8			компл.	4	2,0	
51	Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок K=0,42	см. узел 9			компл.	2	1,5	
52	Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	Ду15			шт.	4	0,4	в верхних точках питающих
53	Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	G1/2			шт.	962	0,08	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)								
54	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25х3,2	33,5х3,2, ГОСТ 3262-75			м	474	2,39	с запасом 5 %
55	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262-75			м	318	3,09	с запасом 5 %
56	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262-75			м	286	3,84	с запасом 5 %
57	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262-75			м	404	4,88	с запасом 5 %
58	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	34	6,26	с запасом 5 %
59	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	7,38	с запасом 5 %
60	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	10,26	с запасом 5 %
61	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	7	12,73	с запасом 5 %
62	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	196	17,15	с запасом 5 %
63	Тройник стальной Ду50хДу32 (сварной/резьбовой)	, ГОСТ 8948-75 / сварка			шт.	5		
64	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
65	Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 33,5х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
66	Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
67	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
68	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
69	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
70	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
71	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	29		
72	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	55		
73	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 133х4,0 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
74	Тройник стальной приварной 159х4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
75	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	172		
76	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3х3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
77	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	32		
78	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
79	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133х4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
80	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
81	Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	104		
82	Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
83	Переход стальной концентрический 60х3,5-42,3х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	5		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
84	Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
85	Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	60		
86	Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
87	Переход стальной концентрический 108х4,0-76х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
88	Переход стальной концентрический 133х4,0-89х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
89	Переход стальной концентрический 133х4,0-108х4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
90	Переход стальной концентрический 159х4,5-133х4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)								
91	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25х3,2	33,5х3,2, ГОСТ 3262-75			м	506	2,39	с запасом 5 %
92	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262-75			м	378	3,09	с запасом 5 %
93	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262-75			м	263	3,84	с запасом 5 %
94	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262-75			м	161	4,88	с запасом 5 %
95	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	14	6,26	с запасом 5 %
96	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	8	7,38	с запасом 5 %
97	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	6	12,73	с запасом 5 %
98	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	217	17,15	с запасом 5 %
99	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	30		
100	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 48х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	38		
101	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
102	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
103	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	62		
104	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
105	Тройник стальной приварной 159х4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
106	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	140		
107	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
108	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
109	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
110	Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	140		
111	Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	110		
112	Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	72		
113	Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	68		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
114	Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	4		
115	Переход стальной концентрический 133х4,0-89х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
116	Переход стальной концентрический 159х4,5-133х4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2								
117	Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	ШПК-320-21НЗК			шт.	24	38	1 и 2 этажи; огнетушители – по разделу ПБ
118	Шкаф пожарный навесной закрытый для одного пожарного крана Ду65, с окном	ШПК-310НЗК (540х650х230)			шт.	12	14	подвал, по два на точку
119	Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65	КПЛМ 65-1, ГОСТ Р 53278-2009			шт.	60	4,2	
120	Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=32 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	Ду65, d=32 мм			шт.	12	0,3	ПК подвал
121	Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=36 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	Ду65, d=36 мм			шт.	32	0,3	ПК 1 этаж
122	Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65	Ду65 L=20 м, ГОСТ Р 51049-2019			шт.	60	9,0	
123	Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65	РС-70 (насадок 19 мм), ГОСТ Р 53331-2009			шт.	60	1,9	
124	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	Ду100			шт.	10	6,5	опломбировать в открытом положении
125	Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	ЭДУ 513-3АМ исп. 02 (зелёный)		ЗАО НВП «Болид» или аналог	шт.	30	0,15	в подвале – в одном из двух шкафов
126	Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	ИО 102-20 Б2П			шт.	36	0,05	
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2								
127	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	17	6,26	с запасом 5 %
128	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	150	7,38	с запасом 5 %
129	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	226	10,26	с запасом 5 %
130	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	16		
131	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	14		
132	Тройник стальной приварной 108х4,0	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
133	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	60		
134	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	13		
135	Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	46		
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)								
136	Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	133		количество узлов в сборе
137	Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	101		количество узлов в сборе
138	Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	91		количество узлов в сборе
139	Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	123		количество узлов в сборе
140	Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	5		количество узлов в сборе

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
141	Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	1		количество узлов в сборе
142	Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	5		количество узлов в сборе
143	Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	2		количество узлов в сборе
144	Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	31		количество узлов в сборе
145	Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	2		количество узлов в сборе
146	Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	18		количество узлов в сборе
147	Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	48		количество узлов в сборе
148	Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	145		количество узлов в сборе
149	Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	121		количество узлов в сборе
150	Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	84		количество узлов в сборе
151	Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	51		количество узлов в сборе
152	Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	2		количество узлов в сборе
153	Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	1		количество узлов в сборе
154	Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	34		количество узлов в сборе
155	Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	32		количество узлов в сборе
156	Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	5		количество узлов в сборе
157	Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	3		количество узлов в сборе
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)								
158	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	, см. узел 2			шт.	66		
159	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	, см. узел 2			шт.	8		
160	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	, см. узел 2			шт.	24		
161	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	, см. узел 2			шт.	63		
162	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	, см. узел 2			шт.	1		
163	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	, см. узел 2			шт.	6		
164	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	, см. узел 2			шт.	3		
165	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	, см. узел 2			шт.	40		
166	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	, см. узел 3			шт.	32		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Лист 6

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
167	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	, см. узел 3			шт.	4		
168	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	, см. узел 3			шт.	3		
169	Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды				кг	63		0,25 кг на проход
170	Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	, ГОСТ 25129-2020			кг	84		S=699 м²
171	Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	, ГОСТ 6465-76			кг	154		
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)								
172	Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	МПП(Н)-8 (типа «Буран-8» или аналог), ГОСТ Р 53286-2009			шт.	4	13	
173	Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	то же			шт.	4	13	хранение на объекте
174	Блок управления пожаротушением на одно направление	С2000-АСПТ		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1,1	у входа в пом. 06
175	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		ЗАО НВП «Болид»	шт.	3	0,1	пуск по 2 из 3
176	Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	ЗДУ 513-ЗАМ исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0,15	у входа
177	Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	внутри
178	Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	над дверью снаружи
179	Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	снаружи
180	Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	Маяк-24-ЗМ			шт.	1	0,2	внутри
181	Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	ИО 102-26 «Аякс»			шт.	1	0,1	
182	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11	
183	Коробка коммутационная огнестойкая (E90)	КМ-О (4к)-IP41			шт.	8	0,3	
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения								
184	Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	Поток-3Н		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1,0	насосная
185	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	ШКП-30		ЗАО НВП «Болид»	шт.	2	25	Н1, Н2
186	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	ШКП-4		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	12	Н3
187	Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	С2000-КДЛ-2И		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0,3	RS-485 к ППКУП «Сириус» (пом. 03)
188	Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приямке)	С2000-АР2 исп. 02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	43	0,05	
189	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11	
190	Шкаф монтажный навесной 600х600х250 IP54 для приборов автоматики ПТ				шт.	1	18	насосная
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)								
191	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	49		с запасом 10 %
192	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	49		с запасом 10 %
193	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	31		с запасом 10 %
194	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х6	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	11		с запасом 10 %

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
195	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	18		с запасом 10 %
196	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	54		с запасом 10 %
197	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	41		с запасом 10 %
198	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	832		с запасом 10 %
199	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	КПСЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	270		с запасом 10 %
200	Труба гофрированная ПВХ безгалогенная Ø20 мм с протяжкой				м	120		опуски к приборам
201	Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм				м	40		подключение электродвигателей
202	Лоток кабельный перфорированный 100х50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)				м	70		пом. 06 – тамбур 92 – пом. 05 – насосная

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Лист 8