Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Котельная (топочная 1.6)							
1	Оборудование, трубопроводы, арматура, насосные группы и дымоходы котельной — по спецификации И05.09.26-ТМ.СО							раздел ТМ (решение Заказчицы 22.10.2026)
	2. Отопление дома (листы 3–6)							
2	Шкаф коллекторный встроенный ≈850×1300×150 мм (как КШ-2, КШ-5)	или аналог			шт.	1		КШ-1 (тамбур 1.7)
3	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 6 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-1 (тамбур 1.7)
4	Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный ≈850×1300×150 мм	или аналог			шт.	1		КШ-2 (тамбур 1.7); узел — на КШ-2 и КШ-5
5	Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 8 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-2 (тамбур 1.7); узел — на КШ-2 и КШ-5
6	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"; проходной — из торцов транзит на КШ-5	или аналог			компл.	1		КШ-2 (тамбур 1.7); узел — на КШ-2 и КШ-5
7	Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 36,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,70 м³/ч, H=1,47 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 45 °C	или аналог			компл.	1		КШ-2 (тамбур 1.7); узел — на КШ-2 и КШ-5
8	Шкаф коллекторный встроенный ≈850×1300×150 мм (как КШ-1, КШ-2)	или аналог			шт.	1		КШ-5 (тамбур 1.7), от смесительного узла КШ-2
9	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-5 (тамбур 1.7), от смесительного узла КШ-2
10	Шкаф коллекторный встроенный ≈550×650×120 мм	или аналог			шт.	1		КШ-3 (топочная 1.6)
11	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-3 (топочная 1.6)
12	Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный ≈750×1250×150 мм	или аналог			шт.	1		КШ-4 (2.6)
13	Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 7 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"; выход В6 — резерв, с заглушками	или аналог			компл.	1		КШ-4 (2.6)
14	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 2 выхода: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-4 (2.6)
15	Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 42,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,13 м³/ч, H=0,97 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 55 °C	или аналог			компл.	1		КШ-4 (2.6)
16	Кран шаровой полнопроходной G1" (вход коллекторного шкафа, подача и обратка)	или аналог			шт.	10		КШ-1…КШ-5
17	Фильтр сетчатый G1" (вход коллекторного шкафа, подача)	или аналог			шт.	4		КШ-1…КШ-4
18	Сервопривод термоэлектрический 230 В, нормально закрытый, на термостатический клапан коллектора	или аналог			шт.	37		управление — автоматика «Люкс»

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ОВ.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	8
Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Радиатор стальной панельный 33/300, L=1700 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1571 Вт	или аналог			шт.	1		Р-1 (2.3)
20	Радиатор стальной панельный 33/300, L=1300 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1169 Вт	или аналог			шт.	1		Р-2 (2.4)
21	Радиатор стальной панельный 33/300, L=1700 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1611 Вт	или аналог			шт.	1		Р-3 (2.5)
22	Радиатор стальной панельный 22/500, L=600 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 614 Вт	или аналог			шт.	1		Р-5 (2.6)
23	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1950 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1908 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	2		Кв-1 (1.10), Кв-2 (1.10)
24	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1650 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1614 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	1		Кв-3 (1.10)
25	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=900 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 881 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	2		Кв-4 (1.10), Кв-5 (1.10)
26	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1950 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 894 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	2		Кв-6 (1.11), Кв-7 (1.11)
27	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=2200 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 2171 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	1		Кв-8 (1.9)
28	Конвектор внутрипольный без вентилятора (естественная конвекция), L=2750 мм, глубина не более 150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1701 Вт	КЗТО «Бриз» (естественная конвекция), модель — по каталогу		КЗТО	шт.	1		Кн-1 (2.7)
29	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=900 мм, глубина не более 150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 613 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	1		Кн-3 (2.2)
30	Узел нижнего подключения радиатора запорный, присоединение евроконус G¾"	или аналог			шт.	4		Р-1, Р-2, Р-3, Р-5
31	Клапан запорный G½" для подключения конвектора	или аналог			шт.	20		Кв-1…Кв-8, Кн-1, Кн-3
32	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH), для отопления, t до 95 °C — петли тёплого пола	или аналог			м	1475		петли — 23 шт., листы 4, 5
33	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — подводки к приборам	или аналог			м	518		листы 3, 5
34	Фитинг компрессионный (евроконус) для трубы PE-Xa 16×2,0 на G¾"	или аналог			шт.	82		коллекторы, радиаторы
35	Фитинг компрессионный для трубы PE-Xa 16×2,0 на наружную резьбу G½"	или аналог			шт.	20		конвекторы
36	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм, для трубы Ø16				м	300		подводки 1 этажа
37	Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16				м	518		подводки к приборам
38	Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16 на выходах петель из стяжки, по 1 м на конец				м	51		у коллекторов
39	Фиксатор поворота трубы Ø16 на 90° (выход из пола у коллектора)				шт.	46		
40	Труба PE-Xa 25×3,5 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали от стены топочной	или аналог			м	30		Н2 → КШ-4, стояки в 1.7, Н4 → КШ-1, транзит КШ-2 → КШ-5 (36 °C, в полу 1.7)
41	Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали от стены топочной	или аналог			м	9		Н3 → КШ-2
42	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 25×3,5 на резьбу G1"	или аналог			шт.	8		концы магистралей
43	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1"	или аналог			шт.	2		концы магистралей
44	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø25				м	30		магистрали
45	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø32				м	9		магистрали
46	Пленка (мат) с разметкой для укладки труб тёплого пола				м²	196		листы 4, 5

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И05.09.26-ОВ.СО

Лист 2

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Лента демпферная 10×150 мм				м	286		по периметру зон и по границам петель
48	Скоба якорная для крепления трубы Ø16 к основанию, шаг 0,5 м				шт.	3000		листы 4, 5
	3. Отопление бани (листы 12, 13)							
49	Шкаф коллекторный встроенный ШРВ-3 (ширина ≈750 мм), высота ≈650 мм	или аналог			шт.	1		КШ-Б1 (с/у б3)
50	Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-Б1 (с/у б3)
51	Шкаф коллекторный встроенный ШРВ-3 (ширина ≈750 мм), двухъярусный, высота ≈1250 мм	или аналог			шт.	1		КШ-Б2 (с/у б3)
52	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 7 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-Б2 (с/у б3)
53	Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 44,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,17 м³/ч, H=0,96 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 55 °C	или аналог			компл.	1		КШ-Б2 (с/у б3)
54	Кран шаровой полнопроходной G1" (ввод Ecoflex, подача и обратка)	или аналог			шт.	2		ввод КШ-Б1
55	Фильтр сетчатый G1" (ввод, подача)	или аналог			шт.	1		ФС
56	Клапан трёхходовой переключающий с электроприводом Ду 25, расход 1146 кг/ч; приоритет загрузки Б2 по датчику бойлера	или аналог			шт.	1		УК1
57	Клапан зональный двухходовой с электроприводом Ду 25 (линия ТО-Д, по таймеру СПА)	или аналог			шт.	1		УК2
58	Клапан балансировочный Ду 25 (линия ТО-Д)	или аналог			шт.	1		ТО-Д
59	Теплообменник пластинчатый 20 кВт, 70/50 → 38/28 °C, расход греющей воды 860 кг/ч	или аналог			шт.	1		ТО-Д; вторичный контур — СПА (ВК)
60	Бойлер косвенного нагрева 200 л, узкий Ø520 мм, змеевик 20 кВт (расход 1146 кг/ч)	или аналог			шт.	1		Б2; обвязка ГВС — раздел ВК
61	Сервопривод термоэлектрический 230 В, нормально закрытый, на термостатический клапан коллектора	или аналог			шт.	12		управление — автоматика «Люкс»
62	Радиатор стальной панельный 33/500, L=1100 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1528 Вт	или аналог			шт.	1		Р-б1 (б5)
63	Радиатор стальной панельный 33/500, L=500 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 632 Вт	или аналог			шт.	1		Р-б2 (б2)
64	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=2150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1108 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	2		Кв-б1 (б6), Кв-б2 (б6)
65	Конвектор внутрипольный из нержавеющей стали для влажных помещений, с вентилятором 24 В пост. тока, 260×140 мм, L=2200 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 2614 Вт	КЗТО «Бриз В TURBO Нерж»		КЗТО	шт.	1		Кв-б3 (б7, у джакузи); в нише плиты, ≈2030 Вт/м при Δt50
66	Узел нижнего подключения радиатора запорный, присоединение евроконус G¾"	или аналог			шт.	2		Р-б1, Р-б2
67	Клапан запорный G½" для подключения конвектора	или аналог			шт.	6		Кв-б1…Кв-б3
68	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — петли тёплого пола	или аналог			м	271		петли — 7 шт., лист 12
69	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — подводки к приборам	или аналог			м	118		лист 12
70	Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — линии ТО-Д и Б2	или аналог			м	43		от ввода КШ-Б1
71	Фитинг компрессионный (евроконус) для трубы PE-Xa 16×2,0 на G¾"	или аналог			шт.	28		коллекторы, радиаторы
72	Фитинг компрессионный для трубы PE-Xa 16×2,0 на наружную резьбу G½"	или аналог			шт.	6		конвекторы
73	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1"	или аналог			шт.	8		ТО-Д, Б2

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø32				м	43		ТО-Д, Б2
75	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм, для трубы Ø16				м	253		подводки вне своих петель
76	Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16				м	253		подводки вне своих петель
77	Фиксатор поворота трубы Ø16 на 90° (выход из пола у коллектора)				шт.	14		
78	Пленка (мат) с разметкой для укладки труб тёплого пола				м²	28		лист 12
79	Лента демпферная 10×150 мм				м	79		по периметру зон и по границам петель
80	Скоба якорная для крепления трубы Ø16 к основанию, шаг 0,5 м				шт.	600		лист 12
	4. Теплотрасса дом – баня (листы 13, 14)							
81	Труба предизолированная гибкая: две трубы PE-Xa 32×2,9 отопления и две санитарные трубы (по разделу ВК) в общей оболочке	Uponor Ecoflex Quattro, типоразмер — по каталогу		Uponor	м	19		≈16,4 м по трассе с подъёмами + 10 %; лист 14
82	Манжета концевая для трубы Ecoflex Quattro	по каталогу производителя трубы		Uponor	шт.	2		вводы в дом и баню
83	Гильза ввода с уплотнительным кольцом через фундамент (комплект ввода производителя)	по каталогу производителя трубы		Uponor	компл.	2		узлы 1, 2, лист 13
84	Гильза в плите пола для трубы Ecoflex Quattro				шт.	2		узлы 1, 2, лист 13
85	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×2,9 на резьбу G1"	по каталогу производителя трубы			шт.	4		концы Т1, Т2
86	Лента сигнальная «Осторожно, теплотрасса»				м	16		300 мм над трубой
	5. Вентиляция (листы 9–12)							
87	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластинчатый энтальпийный рекуператор), 750 м³/ч, свободный напор ≈180 Па при 750 м³/ч (по расчёту сети 159 Па при 700 м³/ч), водяной нагреватель (≈2,6 кВт, 70/50 °С) со смесительным узлом и автоматикой в комплекте, патрубки Ø250, ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг, 220 В, ≈0,8 кВт	Turkov Zenit 750 Heco W (или аналог)		Turkov	шт.	1		П1, под потолком топочной (лист 9)
88	Кран шаровой G¾" (подключение нагревателя П1 к смесительному узлу, подача и обратка)	или аналог			шт.	2		П1; фильтр — на отводе Н5 у РК
89	Труба полипропиленовая канализационная Ø32 — дренаж конденсата П1 к трапу топочной (сифон с сухим затвором — раздел ВК)	или аналог			м	4		П1: опуск с +2,450 к трапу (листы 7, 9)
90	Клапан воздушный круглый Ø250 с электроприводом 230 В с возвратной пружиной (нормально закрыт), на наружном воздухе П1; не ставится, если встроен в установку Turkov	или аналог			шт.	1		КВ-Н; защита нагревателя П1 от разморозки при отключении питания
91	Шумоглушитель круглый Ø250, L=600 мм	или аналог			шт.	2		ШГ, на П и В у П1, между опуском и западной стеной топочной
92	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø100, толщина стали — по СП 60.13330				м	32		П1 — 29 м; баня ВВ-б1, ВВ-б2 — 3 м
93	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø125, толщина стали — по СП 60.13330				м	26		П1
94	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø150, толщина стали — по СП 60.13330				м	2,7		В3 (кухонный зонт)
95	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø160, толщина стали — по СП 60.13330				м	18		П1
96	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø200, толщина стали — по СП 60.13330				м	24,8		П1 — 18 м; В3 (кухонный зонт) — 6,8 м
97	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø250, толщина стали — по СП 60.13330				м	38		П1: магистрали, Н, выброс в Ш-2; В2 в Ш-2
98	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø100				шт.	14		в т. ч. баня ВВ-б1, ВВ-б2 — 2
99	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø125				шт.	6		

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø150				шт.	3		ВЗ (кухонный зонт)
101	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø160				шт.	6		
102	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø200				шт.	4		в т. ч. ВЗ (кухонный зонт) — 1
103	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø250				шт.	8		
104	Тройник круглый оцинкованный Ø125/Ø100				шт.	3		
105	Тройник круглый оцинкованный Ø160/Ø100				шт.	2		
106	Тройник круглый оцинкованный Ø160/Ø125				шт.	4		
107	Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø125				шт.	2		
108	Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø160				шт.	1		
109	Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø200				шт.	1		
110	Тройник круглый оцинкованный Ø250/Ø100				шт.	2		
111	Тройник круглый оцинкованный Ø250/Ø200				шт.	2		
112	Переход круглый оцинкованный Ø125/Ø100				шт.	3		
113	Переход круглый оцинкованный Ø160/Ø125				шт.	4		
114	Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø100				шт.	1		
115	Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø150				шт.	1		ВЗ (кухонный зонт)
116	Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø160				шт.	3		
117	Переход круглый оцинкованный Ø250/Ø160				шт.	1		
118	Переход круглый оцинкованный Ø250/Ø200				шт.	1		
119	Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø100	или аналог			шт.	8		РР, на ответвлениях
120	Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø125	или аналог			шт.	7		РР, на ответвлениях
121	Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø160	или аналог			шт.	1		РР, на ответвлениях
122	Диффузор щелевой (линейный) приточный в торце подшивки, L=600 мм, с камерой статического давления, присоединение Ø125, расход 70 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	3		1.10 — 3 шт.
123	Диффузор потолочный приточный с камерой статического давления, присоединение Ø100, расход 30/60 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	3		1.11 — 2 шт., 2.2
124	Решётка приточная настенная с регулирующим клапаном, на камере статического давления (КСД) с круглым патрубком, присоединение Ø100, расход 30 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	1		1.2
125	Решётка (диффузор) вытяжная потолочная с камерой статического давления, присоединение Ø100, расход 40/50/60 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	3		1.4, 1.3, 2.6
126	Решётка (диффузор) вытяжная потолочная с камерой статического давления, присоединение Ø125, расход 75/90 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	3		2.9, 2.8, 2.1
127	Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, на камере статического давления (КСД) с круглым патрубком, присоединение Ø100, расход 30 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	1		1.8

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И05.09.26-ОВ.СО

Лист 5

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, на камере статического давления (КСД) с круглым патрубком, присоединение Ø125, расход 90 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	1		1.10 (кухня)
129	Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, на камере статического давления (КСД) с круглым патрубком, присоединение Ø160, расход 120 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	1		1.10 (верх 2-го света)
130	Решётка наружная воздухозаборная 500×400, низ +2,600	или аналог			шт.	1		Н1, восточная стена топочной
131	Оголовок (зонт) воздуховода Ø250 выше кровли	или аналог			шт.	2		выброс П1, В2 (Ш-2)
132	Оголовок (зонт) воздуховода Ø200 выше кровли	или аналог			шт.	1		В3 (кухонный зонт), шахта над мангалом 1.12
133	Решётка вытяжная настенная под воздуховод Ø250 (вытяжка топочной, естественная)	или аналог			шт.	1		В2, 188 м³/ч
134	Решётка переточная в низу наружной двери топочной, живое сечение не менее 0,08 м²	или аналог			шт.	1		ПН, 282 м³/ч
135	Решётка вентиляционная наружная 400×200	или аналог			шт.	2		гараж 1.5: приток внизу, вытяжка вверху
136	Зонт кухонный над плитой 500–600 м³/ч, располагаемое давление не менее 200 Па при 600 м³/ч				шт.	1		В3, поставка Заказчика
137	Клапан обратный Ø150	или аналог			шт.	1		В3, на патрубке зонта
138	Гильза для прохода воздуховода Ø200 в изоляции через наружную стену (под отверстие Ø320)	или аналог			шт.	1		В3, сквозь стену на +3,400
139	Клапан компенсации Ø200 с электроприводом, сблокирован с В3, в наружной стене с решёткой	или аналог			компл.	1		КК
140	Теплоизоляция воздуховодов рулонная толщиной 25 мм с паробарьером (фольга), класс горючести — по СП 60	или аналог			м²	16		Н и выброс П1 Ø250
141	Теплоизоляция воздуховода Ø200 из минеральной ваты, негорючая (НГ), толщина 50 мм, кашированная фольгой	или аналог			м	6,8		В3: холодная шахта, рядом дымоход мангала — только НГ
142	Крепления воздуховодов: подвесы, хомуты с уплотнителем, шпильки, профиль				компл.	1		по месту
143	Вентилятор канальный малошумный Ø100, 2 скорости, датчик влажности и таймер, IPX4, с обратным клапаном	или аналог			шт.	2		ВВ-б1 (с/у б3) — 25/50 м³/ч; ВВ-б2 (помывочная б7) — 60/100 м³/ч; лист 12
144	Решётка вытяжная потолочная под воздуховод Ø100	или аналог			шт.	2		ВВ-б1, ВВ-б2
145	Решётка наружная с гравитационными жалюзи Ø100	или аналог			шт.	2		ВВ-б1, ВВ-б2
146	Гильза Ø110 для прохода воздуховода Ø100 через наружную стену	или аналог			шт.	2		ВВ-б1, ВВ-б2, ось +2,20
	6. Кондиционирование (листы 9–11, 14)							
147	Наружный блок мини-VRV, тепловой насос, Qх = 22,4 кВт, ночной малошумный режим	Daikin серии VRV-S, модель — по каталогу Daikin		Daikin	шт.	1		НБ-1, площадка у восточной стены топочной
148	Рама опорная наружного блока высотой 0,3–0,5 м	или аналог			компл.	1		НБ-1, лист 14
149	Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 5,6 кВт, ≈900 м³/ч	Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin		Daikin	шт.	2		К-1 (1.10), К-2 (1.10)
150	Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 3,6 кВт, ≈600 м³/ч	Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin		Daikin	шт.	1		К-3 (1.11)
151	Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 2,8 кВт, ≈480 м³/ч	Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin		Daikin	шт.	4		К-4 (2.3), К-5 (2.4), К-6 (2.5), К-7 (2.7)
152	Пульт управления внутренним блоком	по каталогу Daikin		Daikin	шт.	7		тип — по решению Заказчика
153	Разветвитель фреоновый REFNET	по каталогу Daikin		Daikin	шт.	6		Р1…Р6

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И05.09.26-ОВ.СО

Лист 6

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø6,35 мм	или аналог			м	20		жидкость
155	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø9,52 мм	или аналог			м	37		жидкость
156	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø12,70 мм	или аналог			м	20		газ
157	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø15,88 мм	или аналог			м	23		газ
158	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø19,05 мм	или аналог			м	14		газ
159	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø6,35, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	20		
160	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø9,52, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	37		
161	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø12,70, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	20		
162	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø15,88, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	23		
163	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø19,05, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	14		
164	Хладагент для дозаправки (тип — по паспорту НБ-1)	по паспорту НБ-1			кг	2,15		по расчёту, уточнить при пуске
165	Гильза стальная для прохода фреонопроводов и дренажа через наружную стену и перекрытие				шт.	2		стена топочной, Ш-1
166	Диффузор щелевой блока К в торце подшивки, L=1000 мм	или аналог			шт.	2		К-1, К-2
167	Диффузор щелевой блока К в торце подшивки, L=1100 мм	или аналог			шт.	1		К-3
168	Камера статического давления (КСД) щелевого диффузора блока К, переходная от фланца блока, с выравнивающей перфорированной решёткой, в теплоизоляции 10 мм	или аналог			шт.	3		К-1 — L=1000, глуб. 240, К-2 — L=1000, глуб. 240, К-3 — L=1100, глуб. 350
169	Решётка-люк рециркуляции потолочная съёмная 600×600 под блоком К (забор воздуха снизу)	или аналог			шт.	3		К-1…К-3, вместо люка 600×600
170	Решётка щелевая настенная 800×150 с регулированием (подача К и свежего воздуха П1)	или аналог			шт.	4		ЩП, спальни 2.3–2.5, 2.7
171	Камера статического давления (КСД) для решётки 800×150, подача, с выравнивающей перфорированной решёткой, в теплоизоляции 10 мм; присоединение — фланец блока (К-4…К-6) или 250×150 (К-7), боковой патрубок Ø100 свежего воздуха П1	или аналог			шт.	4		КСД у ЩП
172	Решётка щелевая настенная 800×150 с регулированием (возврат)	или аналог			шт.	4		ЩВ, спальни 2.3–2.5, 2.7
173	Камера статического давления (КСД) для решётки 800×150, возврат, глубиной 220 мм, патрубок 250×150	или аналог			шт.	4		КСД у ЩВ
174	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 250×150				м	15		блоки К-4…К-7
175	Отвод 90° прямоугольный оцинкованный 250×150				шт.	5		блоки К-4…К-7
176	Отвод 45° круглый оцинкованный Ø250				шт.	4		обходы пересечений, лист 11
177	Отвод 45° круглый оцинкованный Ø200				шт.	2		обходы пересечений, лист 11
178	Отвод 45° круглый оцинкованный Ø160				шт.	4		обходы пересечений, лист 11
179	Отвод 45° круглый оцинкованный Ø125				шт.	4		обходы пересечений, лист 11
180	Отвод 45° круглый оцинкованный Ø100				шт.	6		обходы пересечений, лист 11
181	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 150×100				м	1		В Ø125 под П, П-2

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	Переход оцинкованный Ø125 / 150×100				шт.	2		В Ø125 под П, П-2
183	Теплоизоляция из вспененного каучука 10 мм, самоклеящаяся, для КСД и воздуховодов подачи блоков К	или аналог			м²	8		КСД К-1…К-3 и ЩП, подача К-7
184	Труба полипропиленовая канализационная Ø32, уклон не менее 0,01 к выпуску	или аналог			м	44		дренаж конденсата К-1…К-7
185	Отвод ПП Ø32 (45°/90°)	или аналог			шт.	20		по месту
186	Тройник ПП Ø32	или аналог			шт.	5		
187	Крепления фреонопроводов и дренажа (хомуты с уплотнителем, подвесы)				компл.	1		по месту

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ.СО	Лист 8

Формат А3