

		Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.																																																				
Трубопроводы (длины без запаса)																																																											
		B2 – ВПВ	Ду65 (76×3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	16,4																																																					
		B2 – ВПВ	Ду80 (89×3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	116,0																																																					
		B2 – ВПВ	Ду100 (108×4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	214,5																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду25 (33,5×3,2)	ГОСТ 3262–75	м	451,4																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду32 (42,3×3,2)	ГОСТ 3262–75	м	302,7																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду40 (48×3,5)	ГОСТ 3262–75	м	272,0																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду50 (60×3,5)	ГОСТ 3262–75	м	384,3																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду65 (76×3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	32,2																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду80 (89×3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	4,5																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду100 (108×4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	4,0																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду125 (133×4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	6,2																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду150 (159×4,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	186,6																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду25 (33,5×3,2)	ГОСТ 3262–75	м	481,1																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду32 (42,3×3,2)	ГОСТ 3262–75	м	360,0																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду40 (48×3,5)	ГОСТ 3262–75	м	250,3																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду50 (60×3,5)	ГОСТ 3262–75	м	153,6																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду65 (76×3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	27,9																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду80 (89×3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	7,6																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду125 (133×4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	5,0																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду150 (159×4,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	205,8																																																					
Арматура																																																											
		Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ	Затвор дисковый Ду150 с контролем положения	поз. 5	шт.	9																																																					
Взам. инв. №		Насосная: опробование, отвод ВПВ, ГМ-80	Затвор дисковый Ду100 с контролем положения	поз. 6	шт.	3																																																					
		Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2	Клапан обратный Ду150	поз. 7	шт.	5																																																					
		Насосная: патрубки ГМ-80	Клапан обратный Ду100	поз. 8	шт.	1																																																					
Подп. и дата		ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВТ «Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район» <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="3">Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2"></td><td></td><td>Р</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Пров.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования</td><td colspan="3" rowspan="2">ООО «Технология»</td></tr><tr><td colspan="2">Н.контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов	Разраб.					Р	1	2	Пров.														Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	ООО «Технология»			Н.контр.						ГИП									
								Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов																																									
								Разраб.					Р			1	2																																										
								Пров.																																																			
						Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	ООО «Технология»																																																				
Н.контр.																																																											
ГИП																																																											
Инв. № подл.																																																											

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.		
Насосная, жокей-насос	Кран шаровой Ду32 / клапан обратный Ду32	поз. 12, 13	шт.	4 / 1			
Насосная, дренаж	Кран шаровой Ду50	поз. 19	шт.	2			
Насосная, дренажные насосы	Кран шаровой Ду40 / клапан обратный Ду40	поз. 25, 24	шт.	3 / 2			
Кольцо ВПВ (подвал)	Затвор Ду100 секционирующий	поз. 119	шт.	10			
Шкафы ПК	Клапан пожарный КПЛМ 65-1	поз. 116	шт.	60			
Концы питающих В21, В22	Узел промывки (кран Ду50)	поз. 48	шт.	4			
Диктующие точки	Узел опробования (кран Ду25)	поз. 49	шт.	2			
Верхние точки В22/В21	Воздухоотводчик Ду15	поз. 50	шт.	4			
Оборудование							
Насосная (подвал)	Насосы Н1, Н2 (Q=145 м³/ч, Н=21 м, 15 кВт)	поз. 1	шт.	2			
Насосная (подвал)	Жокей-насос Н3	поз. 2	шт.	1			
Насосная (подвал)	Бак мембранный 100 л	поз. 3	шт.	1			
Насосная (подвал)	Узел управления УУ-С150 (УУ-1, УУ-2)	поз. 4	шт.	2			
Насосная (подвал)	Насосы дренажные ДН1, ДН2, шкаф управления ШУД	поз. 21, 22	шт.	2 / 1			
Насосная (подвал)	Шкафы ШКП-30 / ШКП-4	поз. 180, 181	шт.	2 / 1			
Насосная (подвал)	Поток-ЗН, С2000-КДЛ-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	поз. 179, 182, 184	шт.	1/1/1			
Подвал, 1 и 2 этажи	Шкафы пожарные ШПК-320 с 2 ПК	поз. 115	шт.	30			
Секция 1	Оросители СВ00-РНо0,42	поз. 44	шт.	500			
Секция 2	Оросители СВ00-РВо0,42	поз. 45	шт.	462			
Пом. 06	МПП (тушение по объёму)	поз. 167	шт.	4			
У пом. 06	С2000-АСПТ, РИП-24	поз. 169, 177	шт.	1 / 1			
			Изм.	Кол.уч	Лист	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ	Лист
							2