

		Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.																																																				
Трубопроводы (длины без запаса)																																																											
		B2 – ВПВ	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	16,4																																																					
		B2 – ВПВ	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	116,0																																																					
		B2 – ВПВ	Ду100 (108х4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	214,5																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду25 (33,5х3,2)	ГОСТ 3262–75	м	451,4																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду32 (42,3х3,2)	ГОСТ 3262–75	м	302,7																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду40 (48х3,5)	ГОСТ 3262–75	м	272,0																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262–75	м	384,3																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	32,2																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	4,5																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду100 (108х4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	4,0																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду125 (133х4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	6,2																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду150 (159х4,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	186,6																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду25 (33,5х3,2)	ГОСТ 3262–75	м	481,1																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду32 (42,3х3,2)	ГОСТ 3262–75	м	360,0																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду40 (48х3,5)	ГОСТ 3262–75	м	250,3																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262–75	м	152,8																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	13,0																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	7,6																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду125 (133х4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	5,0																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду150 (159х4,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	205,8																																																					
Арматура																																																											
		Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ	Затвор дисковый Ду150 с контролем положения	поз. 5	шт.	9																																																					
Взам. инв. №		Насосная: опробование, отвод ВПВ, ГМ-80	Затвор дисковый Ду100 с контролем положения	поз. 6	шт.	3																																																					
		Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2	Клапан обратный Ду150	поз. 7	шт.	5																																																					
		Насосная: патрубки ГМ-80	Клапан обратный Ду100	поз. 8	шт.	1																																																					
Подп. и дата		ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВТ «Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район» <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="3">Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2"></td><td></td><td>Р</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Пров.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования</td><td colspan="3" rowspan="2">ООО «Технология»</td></tr><tr><td colspan="2">Н.контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов	Разраб.					Р	1	2	Пров.														Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	ООО «Технология»			Н.контр.						ГИП									
								Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов																																									
								Разраб.					Р			1	2																																										
								Пров.																																																			
														Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	ООО «Технология»																																												
Н.контр.																																																											
ГИП																																																											
Инв. № подл.																																																											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]