

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание									
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–3/Д–Е)																			
		1	Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=21 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 – рабочий, Н2 – резервный)	по опросному листу; аналог – серия TD (CNP)			шт.	2	190	с ответными фланцами									
		2	Насос вертикальный многоступенчатый (жокей–насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В	по опросному листу; аналог – серия CDLF (CNP)			шт.	1	24										
		3	Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1”				шт.	1	22	с краном Ду25 и манометром									
		4	Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: Затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	УУ–С150/1,6В–ВФ.04–01		ПО «Спецавтоматика» или аналог	компл.	2	95	УУ–1, УУ–2									
		5	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	Ду150			шт.	9	18	вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ									
		6	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	Ду100			шт.	3	9,5	опробование, отвод ВПВ, ГМ–80									
		7	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	Ду150			шт.	5	9	вводы, обвод, Н1, Н2									
		8	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	Ду100			шт.	1	4,5	патрубки ГМ–80									
		9	Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16	Ду125			шт.	4	8	Н1, Н2									
		10	Переход стальной эксцентрический приварной 159х4,5–133х4	ПЭ 159х4,5–133х4, ГОСТ 17378–2001			шт.	2	2,6	всасывание									
		11	Переход стальной концентрический приварной 159х4,5–133х4	ПК 159х4,5–133х4, ГОСТ 17378–2001			шт.	2	2,6	нагнетание									
		12	Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	4	0,8	обвязка НЗ, бак									
		13	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	1	0,5										
		14	Манометр показывающий МП–100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б186к	МП–100, ГОСТ 2405–88			шт.	8	0,8	вводы, Н1–НЗ, коллекторы									
		15	Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)	ДМ2005СГ1Ех, ГОСТ 2405–88			шт.	2	1,2										
		16	Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	СДУ–М		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	2	0,6	коллектор									
		17	Расходомер–счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	Ду100			шт.	1	5										
		18	Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ–80 с заглушкой ГЗ–80	ГМ–80, ГЗ–80, ГОСТ Р 53279–2009			компл.	2	2,5	на фасаде у оси 1									
		19	Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	Ду50			шт.	2	1,6										
		20	Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	Ф 08/по ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.026–2015			шт.	1											
		21	Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 – рабочий, ДН2 – резервный)	по опросному листу; аналог – «Гном 10–10»			шт.	2	16	приямок насосной									
Взам. инв. №		22	Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)	по опросному листу			шт.	1	8	насосная									
		23	Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)				шт.	3	0,4	приямок									
		24	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16	Ду40			шт.	2	0,7	ДН1, ДН2									
Подп. и дата																			
Инв. № подл.											ОПР–01/24/2024–ДП1–ПТ.С								
											«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»								
Изм.	Кол.уч										Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док–павильон №23, №23.2 Рыба–Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	1	8											
Пров.																			
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО «Технология»											
Н.контр.																			
ГИП																			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
		25	Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16	Ду40			шт.	3	1,1	ДН1, ДН2, выпуск	
		26	Решётка стальная оцинкованная съёмная для приемка 1000х1000, ячейка 30х30, нагрузка 3 кН/м²				шт.	1	32	по месту	
		27	Виброизолятор резинометаллический под раму насоса				шт.	8	0,5	4 на насос	
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной											
		28	Труба стальная электросварная прямошовная 219х6,0	219х6,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	8	31,52	всасывающий и напорный коллекторы	
		29	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	24	17,15	вводы, линии Н1, Н2, обвод, УУ	
		30	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	3	12,73	у насосов	
		31	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	14	10,26	опробование, линия к ГМ-80	
		32	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262-75			м	22	4,88	дренаж УУ, выпуск дренажных насосов	
		33	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262-75			м	4	3,84	напорные ДН1, ДН2	
		34	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262-75			м	5	3,09	обвязка НЗ	
		35	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219х6,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4			
		36	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	10			
		37	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	8			
		38	Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 159х4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	9		врезки в коллекторы	
		39	Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 108х4,0	, ГОСТ 17376-2001			шт.	3			
		40	Заглушка стальная эллиптическая 219х6,0	, ГОСТ 17379-2001			шт.	4		торцы коллекторов	
		41	Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	24		под арматуру	
		42	Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	8			
		43	Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	8		насосы, компенсаторы	
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)											
		44	Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=0,42 л/(с·МПа ^{0.5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	СВ00-РНо0,42-R1/2/P68.ВЗ, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	500	0,1	секция 1	
		45	Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, К=0,42 л/(с·МПа ^{0.5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	СВ00-РВо0,42-R1/2/P68.ВЗ, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	462	0,1	секция 2	
Взам. инв. №		46	Оросители Запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	то же			шт.	97	0,1	50 РНо + 47 РВо	
		47	Шкаф для хранения Запасных оросителей				шт.	1	6	насосная	
		48	Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2” с цепочкой	см. узел 8			компл.	4	2,0		
Подп. и дата		49	Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок К=0,42	см. узел 9			компл.	2	1,5		
		50	Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с Запорным краном	Ду15			шт.	4	0,4	в верхних точках питающих	
		51	Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	G1/2			шт.	962	0,08		
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)											
Инв. № подл.		52	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25х3,2	33,5х3,2, ГОСТ 3262-75			м	474	2,39	с запасом 5 %	
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С					Лист
											2

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		53	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262-75			м	318	3,09	с запасом 5 %
		54	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262-75			м	286	3,84	с запасом 5 %
		55	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262-75			м	404	4,88	с запасом 5 %
		56	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	34	6,26	с запасом 5 %
		57	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	7,38	с запасом 5 %
		58	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	10,26	с запасом 5 %
		59	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	7	12,73	с запасом 5 %
		60	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	196	17,15	с запасом 5 %
Взам. инв. №		61	Тройник стальной Ду50хДу32 (сварной/резьбовой)	, ГОСТ 8948-75 / сварка			шт.	5		
		62	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
		63	Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 33,5х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
		64	Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		65	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
		66	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		67	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		68	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
Подп. и дата		69	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	29		
		70	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	55		
		71	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 133х4,0 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		72	Тройник стальной приварной 159х4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		73	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	172		
		74	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3х3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
		75	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	32		
		76	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
Инв. № подл.		77	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133х4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
		78	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
		79	Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	104		
		80	Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
		81	Переход стальной концентрический 60х3,5-42,3х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	5		
		82	Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
		83	Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	60		
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С				Лист
										3

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
		84	Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	1			
		85	Переход стальной концентрический 108х4,0–76х3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	2			
		86	Переход стальной концентрический 133х4,0–89х3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	1			
		87	Переход стальной концентрический 133х4,0–108х4,0	, ГОСТ 17378–2001			шт.	2			
		88	Переход стальной концентрический 159х4,5–133х4,0	, ГОСТ 17378–2001			шт.	2			
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)											
		89	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25х3,2	33,5х3,2, ГОСТ 3262–75			м	506	2,39	с запасом 5 %	
		90	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262–75			м	378	3,09	с запасом 5 %	
		91	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262–75			м	263	3,84	с запасом 5 %	
		92	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262–75			м	161	4,88	с запасом 5 %	
		93	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	14	6,26	с запасом 5 %	
		94	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	8	7,38	с запасом 5 %	
		95	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	6	12,73	с запасом 5 %	
		96	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	217	17,15	с запасом 5 %	
		97	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	30			
		98	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 48х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	38			
		99	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	2			
		100	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	4			
		101	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	62			
		102	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	2			
		103	Тройник стальной приварной 159х4,5	, ГОСТ 17376–2001			шт.	1			
		104	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	, ГОСТ 17375–2001			шт.	140			
		105	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	, ГОСТ 17375–2001			шт.	4			
Взам. инв. №		106	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	, ГОСТ 17375–2001			шт.	4			
		107	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375–2001			шт.	1			
		108	Переход стальной концентрический 42,3х3,2–33,5х3,2	, ГОСТ 17378–2001			шт.	140			
Подп. и дата		109	Переход стальной концентрический 48х3,5–42,3х3,2	, ГОСТ 17378–2001			шт.	110			
		110	Переход стальной концентрический 60х3,5–48х3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	72			
		111	Переход стальной концентрический 76х3,5–60х3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	68			
		112	Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	4			
		113	Переход стальной концентрический 133х4,0–89х3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	2			
Инв. № подл.											
								ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.С		Лист	
										4	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание			
		114	Переход стальной концентрический 159х4,5–133х4,0	, ГОСТ 17378–2001			шт.	2					
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2													
		115	Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	ШПК–320–21НЗК			шт.	30	38	огнетушители – по разделу ПБ			
		116	Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ–65	КПЛМ 65–1, ГОСТ Р 53278–2009			шт.	60	4,2				
		117	Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР–65	Ду65 L=20 м, ГОСТ Р 51049–2019			шт.	60	9,0				
		118	Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР–70/65	РС–70 (насадок 19 мм), ГОСТ Р 53331–2009			шт.	60	1,9				
		119	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	Ду100			шт.	10	6,5	опломбировать в открытом положении			
		120	Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	ЭДУ 513–ЗАМ исп. 02 (зелёный)		ЗАО НВП «Болид» или аналог	шт.	30	0,15				
		121	Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	ИО 102–20 Б2П			шт.	30	0,05				
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2													
		122	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	18	6,26	с запасом 5 %			
		123	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	122	7,38	с запасом 5 %			
		124	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	226	10,26	с запасом 5 %			
		125	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	22					
		126	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	8					
		127	Тройник стальной приварной 108х4,0	, ГОСТ 17376–2001			шт.	1					
		128	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	, ГОСТ 17375–2001			шт.	54					
		129	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	, ГОСТ 17375–2001			шт.	13					
		130	Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	46					
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)													
		131	Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	133		количество узлов в сборе			
		132	Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	101		количество узлов в сборе			
		133	Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	91		количество узлов в сборе			
Взам. инв. №		134	Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	123		количество узлов в сборе			
		135	Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	5		количество узлов в сборе			
Подп. и дата		136	Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	1		количество узлов в сборе			
		137	Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	5		количество узлов в сборе			
		138	Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	2		количество узлов в сборе			
		139	Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	31		количество узлов в сборе			
Инв. № подл.		140	Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	2		количество узлов в сборе			
											ОПР–01/24/2024–ДП1–ПТ.С		Лист
													5

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание																													
		141	Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	11		количество узлов в сборе																													
		142	Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	48		количество узлов в сборе																													
		143	Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	145		количество узлов в сборе																													
		144	Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	121		количество узлов в сборе																													
		145	Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	84		количество узлов в сборе																													
		146	Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	51		количество узлов в сборе																													
		147	Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	2		количество узлов в сборе																													
		148	Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	1		количество узлов в сборе																													
		149	Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	34		количество узлов в сборе																													
		150	Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	32		количество узлов в сборе																													
		151	Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	5		количество узлов в сборе																													
		152	Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	3		количество узлов в сборе																													
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)																																							
		153	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	, см. узел 2			шт.	66																															
		154	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	, см. узел 2			шт.	8																															
		155	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	, см. узел 2			шт.	24																															
		156	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	, см. узел 2			шт.	63																															
		157	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	, см. узел 2			шт.	1																															
		158	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	, см. узел 2			шт.	6																															
		159	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	, см. узел 2			шт.	3																															
Взам. инв. №		160	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	, см. узел 2			шт.	40																															
		161	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	, см. узел 3			шт.	32																															
		162	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	, см. узел 3			шт.	4																															
Подп. и дата		163	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	, см. узел 3			шт.	3																															
		164	Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды			кг	63		0,25 кг на проход																														
		165	Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	, ГОСТ 25129-2020		кг	83		S=692 м²																														
		166	Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	, ГОСТ 6465-76		кг	153																																
Инв. № подл.		8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)																																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="2">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="4"></td><td></td></tr></table>																	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С				Лист							6	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С				Лист																													
										6																													
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																		

Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
	167	Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	МПП(Н)-8 (типа «Буран-8» или аналог), ГОСТ Р 53286-2009			шт.	4	13		
	168	Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	то же			шт.	4	13	хранение на объекте	
	169	Блок управления пожаротушением на одно направление	С2000-АСПТ		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1,1	у входа в пом. 06	
	170	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		ЗАО НВП «Болид»	шт.	3	0,1	пуск по 2 из 3	
	171	Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	ЭДУ 513-ЗАМ исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0,15	у входа	
	172	Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	внутри	
	173	Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	над дверью снаружи	
	174	Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	снаружи	
	175	Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	Маяк-24-ЗМ			шт.	1	0,2	внутри	
	176	Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	ИО 102-26 «Аякс»			шт.	1	0,1		
	177	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2x12 В 17 А-ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11		
	178	Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	КМ-О (4к)-IP41			шт.	8	0,3		
	9. Автоматизация систем водяного пожаротушения									
	179	Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	Поток-ЗН		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1,0	насосная	
	180	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	ШКП-30		ЗАО НВП «Болид»	шт.	2	25	Н1, Н2	
	181	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	ШКП-4		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	12	Н3	
	182	Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	С2000-КДЛ-2И		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0,3	RS-485 к ППКУП «Сириус» (пом. 03)	
	183	Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приемке)	С2000-АР2 исп. 02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	37	0,05		
	184	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2x12 В 17 А-ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11		
185	Шкаф монтажный навесной 600x600x250 IP54 для приборов автоматики ПТ				шт.	1	18	насосная		
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)										
186	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x6	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	49		с запасом 10 %		
187	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	49		с запасом 10 %		
188	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	31		с запасом 10 %		
189	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4x6	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	11		с запасом 10 %		
190	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	18		с запасом 10 %		
191	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	54		с запасом 10 %		
192	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	41		с запасом 10 %		
193	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	832		с запасом 10 %		
194	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	КПСЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	270		с запасом 10 %		
195	Труба гофрированная ПВХ безгалогенная Ø20 мм с протяжкой				м	120		опуски к приборам		
									Лист	
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С			7	
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		
					Подп.	Дата				

