Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Водопровод В1 (ввод), подводка полива КХ-8 и линия к беседке							
1	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	17		В1-н, ввод от выпуска ВК217 до фундамента 1.6
2	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 25×2,3 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	48		КХ-8н до КП-1 (2,5 м), В1-Бс к беседке (41,0 м)
3	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 Ø32	или аналог			шт.	2		стык с выпуском ВК (после шурфа) и с вводом ВК у фундамента
4	Отвод электросварной ПЭ 100 Ø32, 90°	или аналог			шт.	3		подъём к вводу (2), поворот у дома (1); повороты 45° — изгибом трубы, R ≥ 0,8 м
5	Кран шаровой подземный ПЭ 100 Ø32 (Ду 25) под приварку, с телескопическим штоком	или аналог			шт.	1		на вводе у участка (лист 3)
6	Ковер малый с бетонной подушкой — для штока подземного крана	или аналог			шт.	1		
7	Футляр из трубы ПНД Ø110, L = 2,0 м, с центраторами и заглушками торцов	или аналог			шт.	1		В1 под крыльцом 1.6 (лист 7)
8	Скорлупа ППУ 40 мм в защитной оболочке для трубы Ø32	или аналог			м	4		подъём к вводу и 1 м до него (лист 8, узел 1)
9	Кабель нагревательный саморегулирующийся 10 Вт/м с концевой муфтой и холодным концом	или аналог			м	4		под скорлупой ППУ; подключение и терморегулятор — ЭОМ
10	Муфта компрессионная ПЭ 25 × наружная резьба ¾"	или аналог			шт.	4		стык с КХ-8 (ВК) у фундамента, КП-1 (2), колонка КБ
11	Тройник компрессионный ПЭ 25	или аналог			шт.	1		КП-1: ответвление к беседке
12	Отвод компрессионный ПЭ 25, 90°	или аналог			шт.	3		В1-Бс: повороты трассы (2) и подъём к колонке КБ (1)
13	Колодец полимерный Ø400, H ≈ 1,08 м, люк Т (С250) на опорном кольце — зона заезда	или аналог			шт.	1		КП-1 (лист 8, узел 7)
14	Кран шаровой Ду 20 латунный с полусгоном для шланга	или аналог			шт.	2		КП-1: полив; ответвление к беседке
15	Колонка садовая (стойка) с краном Ду 15, высота 0,8 м, сезонная	или аналог			шт.	1		КБ у беседки (лист 3)
16	Футляр из трубы ПНД Ø63	или аналог			м	23		В1-Бс (17,7 м: от КП-1 — зона заезда, над Др-Т, К2-Т и теплотрассой; над К1-б1 — по 2 м в стороны), КХ-8н на всю длину (2,5 м); лист 3
17	Кран шаровой спускной Ду 15	или аналог			шт.	1		КП-1: слив на зиму
18	Лента сигнальная «Осторожно! Водопровод»	или аналог			м	65		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-НВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Наружные сети водопровода и канализации

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Канализация бытовая К1							
19	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 с раструбом и уплотнительным кольцом	ГОСТ 32413-2013			м	18		выпуск К1-1н, линии бани К1-бн, К1-бвн, К1-б1 (прямые, без поворотов)
20	Колодец канализационный полимерный Ø630 с проточным лотком (два входа Ø110 — К1-б и К1-бв, выход Ø110 к дому), шахтой гофр. Ø400 телескопической, Н = 0,87 м, люк Л	или аналог			шт.	1		КК-1 (лист 8, узел 4)
21	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø110	или аналог			шт.	1		врезка К1-1н в ДК5-018 (узел 3)
22	Лента сигнальная «Осторожно! Канализация»	или аналог			м	18		
	3. Канализация ливневая К2. Сборный колодец КЛ-1							
23	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 с раструбом и уплотнительным кольцом	ГОСТ 32413-2013			м	178		кольца К2 дома и бани, транзит, выпуск лотка гаража, подводки от ДК дома (6,9 м) и бани (≈1,2 м, ориентировочно)
24	Дождеприёмник пластиковый 300×300 с корзиной-пескоуловителем, боковым входом Ø110 и выходом Ø110, решётка класса А15	или аналог			шт.	8		ДК-1, ДК-2, ДК-3, ДК-4, ДК-7, ДК-8 (дом); баня — 2, ориентировочно; верх −0,020, лист 5, узел 9
25	Дождеприёмник пластиковый 300×300 с корзиной-пескоуловителем, боковым входом Ø110 и выходом Ø110, решётка класса С250	или аналог			шт.	2		ДК-5, ДК-6 — у ворот гаража и пандуса
26	Труба напорная ПЭ 100 SDR17 63×3,8	ГОСТ 18599-2001			м	2		выпуск КЛ-1 → врезка в существующий выпуск ЛК Ø63 за южной стенкой колодца
27	Муфта электросварная ПЭ 100 Ø63	или аналог			шт.	1		врезка в существующий выпуск ЛК (после шурфа); участок севернее врезки (≈1,8 м) — демонтаж
28	Отвод ПП Ø110, 45°	или аналог			шт.	35		повороты колец, транзита и подходов к КЛ-1, излом Др-К, выпуск гаража — 15 (по модели); подводки от ДК к кольцам — по 2 (20: дом 16, баня 4 ориентировочно)
29	Тройник ПП Ø110, 90°	или аналог			шт.	2		слияние полуколец бани, приём транзита бани
30	Тройник ПП Ø110 косой 45°	или аналог			шт.	11		врезки подводок от ДК в кольца К2 (дом 8, баня 2 ориентировочно) и выпуск лотка гаража
31	Плита днища ПН15	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1 (лист 8, узел 2)
32	Кольцо стеновое КС15.9	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
33	Кольцо стеновое КС15.6	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
34	Плита перекрытия 1ПП15-1	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
35	Кольцо стеновое КС7.3 (горловина)	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
36	Люк чугунный тяжёлый Т (С250)	ГОСТ 3634-2019			шт.	1		КЛ-1 — в зоне заезда
37	Скобы ходовые	ГОСТ 8020-2016			шт.	4		КЛ-1, шаг 0,3 м
38	Мастика битумная для наружной гидроизоляции колец, 2 слоя	или аналог			м²	14		КЛ-1, наружная поверхность

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø110	или аналог			шт.	3		КЛ-1: К2-К, К2-Б, Др-К
40	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø63	или аналог			шт.	1		КЛ-1: выпуск
41	Клапан обратный канализационный (захлопка) Ø110	или аналог			шт.	1		КЛ-1: вход дренажа Др-К
42	Решётка-корзина из нержавеющей стали на входе выпуска Ø63	или аналог			шт.	1		КЛ-1
	4. Дренаж Др							
43	Труба дренажная гофрированная перфорированная Ø110 в фильтре из геотекстиля	ГОСТ Р 59249-2020 или ТУ изготовителя			м	150		кольца дренажа дома и бани
44	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 (без перфорации)	ГОСТ 32413-2013			м	12		транзит Др-Т, выход Др-К в КЛ-1
45	Колодец дренажный полимерный: шахта гофр. Ø315, днище, крышка	или аналог			шт.	8		Др-1…Др-4, ДрБ-1…ДрБ-4 (лист 8, узел 5)
46	Труба гофрированная Ø315 для шахт дренажных колодцев	или аналог			м	15		H = 1,54…1,79 м, отстойная часть 0,3 м
47	Уплотнитель резиновый для ввода трубы Ø110 в колодец Ø315	или аналог			шт.	19		
48	Люк чугунный тяжёлый Т (С250) с опорным кольцом для колодца Ø315	ГОСТ 3634-2019			шт.	4		Др-1, Др-3, ДрБ-2, ДрБ-3 — в зоне заезда
	5. Материалы траншей и утепление							
49	Песок средней крупности для основания и обсыпки труб и колодцев, засыпки в зоне заезда	ГОСТ 8736-2014			м³	124.0		основание 100 мм, обсыпка 300 мм; в зоне заезда — на всю глубину (63,7 м³)
50	Щебень гранитный фракции 20–40 мм, промытый	ГОСТ 8267-93			м³	33.0		призма вокруг дренажа (узел 8), основание КЛ-1
51	Геотекстиль иглопробивной 150–200 г/м²	или аналог			м²	360		обёртка щебня, нахлёст 0,3 м
52	Плиты ЭППС 50 мм, плотность не менее 35 кг/м³	или аналог			м²	9		полоса 1,2 м над трубой на мелких участках (узел 6)
	6. Не входит в НВК.СО							
53	Стояки внутренних водостоков в стенах и их выпуски сквозь стену в ДК (чугун SML), выпуски К1, ввод В1 и подводка КХ-8 до наружной грани фундамента, лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем — И05.09.26-ВК.СО							
54	Утеплённая отмостка, утепление торца плиты, футляры в фундаменте — КР/АР							
55	Терморегулятор и питание греющего кабеля — ЭОМ							
56	Автополив участка от КП-1 — по ландшафтному проекту							

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК.СО	Лист 3

Формат А3