| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1. Оборудование | | | | | | | |
| 1 | Насос циркуляционный для ГВС Н8 (дом), корпус — бронза или нержавеющая сталь, Q = 0,24 м³/ч, H = 0,5 м, 1~230 В, со встроенным таймером и термостатом | Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог | | | шт. | 1 | | топочная 1.6, на Т4 у Б1 (П4) |
| 2 | Насос циркуляционный для ГВС Н9 (баня), то же, Q = 0,27 м³/ч, H = 0,7 м | Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог | | | шт. | 1 | | у Б2, на Т4 (П4) |
| 3 | Бак мембранный для ГВС 12 л, 10 бар, с проточной арматурой | Reflex Refix DD 12, или аналог | | | шт. | 1 | | РБ-Б2 |
| 4 | Группа безопасности бойлера 6 бар с обратным клапаном | или аналог | | | шт. | 1 | | Б2, в выгородке; воронка сброса — в разделе 6 |
| 5 | Полотенцесушитель водяной (рекомендуется комбинированный с ТЭН ≈300 Вт), номинальная мощность не менее 690 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-1 (2.8), от Т3/Т4 |
| 6 | То же, не менее 250 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-2 (2.9) |
| 7 | То же, не менее 840 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 2 | | Пс-б1.1, Пс-б1.2 (б3) |
| 8 | То же, не менее 770 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-б2 (б4) |
| 9 | Комплект запорных клапанов (угловых) G½" для полотенцесушителя | или аналог | | | компл. | 5 | | Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 |
| | 2. Водомерный узел и коллекторы | | | | | | | |
| 10 | Кран шаровой полнопроходной Ду 32, PN16 | или аналог | | | шт. | 2 | | ввод, за счётчиком |
| 11 | Фильтр сетчатый косой Ду 32 с промывным краном | или аналог | | | шт. | 1 | | Kvs ≥ 16 |
| 12 | Манометр 0–10 бар, Ø63, с трёхходовым краном | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 13 | Счётчик холодной воды крыльчатый Ду 20, эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, с импульсным выходом и комплектом присоединителей | или аналог | | | шт. | 1 | | п. 12.1; поверка — при поставке |
| 14 | Муфта переходная Ду 32 × Ду 20 (латунь) | или аналог | | | шт. | 2 | | до и после счётчика |
| 15 | Клапан обратный Ду 32 | или аналог | | | шт. | 1 | | за краном после счётчика |
| 16 | Кран шаровой контрольный Ду 15 со штуцером (спускной) | или аналог | | | шт. | 1 | | за счётчиком, п. 12.9 |
| 17 | Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду 32, 100 мкм, с манометром | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 18 | Регулятор давления «после себя» Ду 32, настройка 4,0 бар, с манометром | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 19 | Гребёнка (коллектор) Ду 32 на 10 выходов с шаровыми кранами на выходах, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | КХ, топочная 1.6; КХ-4 — ШВК-2, КХ-10 — ШВК-1, КХ-8 — автополив, КХ-9 — кухня |
| 20 | Коллектор распределительный 1¼" (В1) на 7 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-2 (с/у 2.9, ниша); вход — КХ-4 |
| 21 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-2; Т4 — через Пс-2, Пс-1 к Н8 |
| 22 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-1 (с/у 1.4, ниша); вход — КХ-10 |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| ГИП | | | | | |

И05.09.26-ВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 8 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-1; Т4 — к Н8 |
| 24 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 5 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б2 (баня, с/у б3, ниша); вход — Ecoflex, КЭ-2 |
| 25 | Коллектор распределительный ¾" (Т3) на 2 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б2; Т4 — через Пс-б1.1, б1.2, б2 к Н9 |
| 26 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б1 (баня, б7, ниша); вход — от подъёма Ecoflex, КЭ-3 |
| 27 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (выход к Д-б1 — начало кольца Т3–Т4 через смеситель Д-б1), латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б1; кольцо — к Н9 |
| 28 | Группа концевая коллектора: воздухоотводчик автоматический и кран спускной | или аналог | | | компл. | 9 | | КХ, ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2 |
| 29 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈900×650×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-2, ниша перегородки 2.9/2.8 |
| 30 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈750×600×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-1, ниша стены 1.4/1.3 |
| 31 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈700×600×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б2, ниша перегородки б3/б4 |
| 32 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈820×650×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б1, ниша в восточной стене б7 у южного угла |
| 33 | Люк нажимной скрытый под плитку (алюминиевая рама, дверца под облицовку) по размеру ниши шкафа | или аналог | | | шт. | 4 | | ШВК-1 (1.4), ШВК-2 (2.9), ШВК-Б2 (б3), ШВК-Б1 (б7) |
| 34 | Поддон под коллекторный шкаф с отбортовкой | или аналог | | | шт. | 4 | | датчики ДП под шкафами (лист 14, узел 9) |
| | 3. Трубопроводы (по 3D-модели) | | | | | | | |
| 35 | Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | | | м | 3 | | ввод: под краем плиты и сквозь плиту в футляре до перехода на РЕ-Ха (+0,45); по модели 2,5 м |
| 36 | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 32×4,4, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог | | | м | 12 | | по модели В1 10,2 м + 10 % |
| 37 | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 25×3,5, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог | | | м | 123 | | по модели В1 69,5, Т3 42,0 м + 10 % |
| 38 | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 20×2,8, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог | | | м | 196 | | по модели В1 37,9, Т3 56,3, Т4 83,5 м + 10 % |
| 39 | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 16×2,2, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог | | | м | 106 | | по модели В1 70,6, Т3 25,2 м + 10 % |
| 40 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø110 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог | | | м | 30 | | внутри зданий; по модели 26,9 м |
| 41 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø50 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог | | | м | 28 | | внутри зданий; по модели 24,5 м |
| 42 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø32 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог | | | м | 1 | | внутри зданий; по модели 0,6 м |
| 43 | Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8 — в грунте под плитой | ГОСТ 32414-2013 | | | м | 25 | | отводы в песчаной обсыпке; по модели 22,3 м |
| 44 | Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 | ГОСТ 32413-2013 | | | м | 52 | | сборные под плитой и выпуски; по модели 42,3 м + выводы прочисток до +0,200 (3 шт.) 4,2 м |
| 45 | Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 — К2 от пескоуловителя гаража | ГОСТ 32413-2013 | | | м | 3 | | К2-1 (лист 4); по модели 2,1 м, отвод 2 × 45° — по месту |
| | | | | | | | | |

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК.СО | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А3

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | Труба чугунная безраструбная SML DN100 (наружный Ø110), внутри — эпоксидное покрытие, снаружи — грунтовка | EN 877; Smart SML или аналог | | | м | 65 | | водостоки К2 в стенах (лист 15): стояки Ст.К2-1…8 53,3 м и выпуски к ДК 5,6 м по модели + 10 % |
| 47 | Футляр из трубы ПП наружной Ø160 SN8, L = 1,0 м | ГОСТ 32413-2013 | | | шт. | 5 | | К1-1 — выпуск (юг) и ввод линии бани (север); баня — выпуски К1-б и К1-бв; К2-1 (лист 14, узел 2) |
| 48 | Футляр из трубы ПЭ 100 SDR17 75×4,5 (техническая) — ввод без приямка: под краем плиты и сквозь плиту, закладывается до бетонирования | ГОСТ 18599-2001 | | | м | 6 | | ввод В1 2,1 м, КХ-8 2,5 м по оси, от 0,15 м за наружной гранью до +0,03 (лист 14, узел 1; ТЗ-1) |
| 49 | Отвод ПЭ Ø75, 90°, радиус по оси не менее 0,3 м (≥ 8 d трубы в футляре) — гнутый или сварной | ГОСТ 18599-2001 | | | шт. | 3 | | ввод В1 — 1, КХ-8 — 2; трубу можно вынуть без вскрытия плиты |
| | 4. Фасонные части (подсчёт по 3D-модели) | | | | | | | |
| 50 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 16×2,2 | или аналог | | | шт. | 17 | | выходы коллекторов |
| 51 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 20×2,8 | или аналог | | | шт. | 9 | | выходы коллекторов |
| 52 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 1 | | выходы коллекторов |
| 53 | Фитинг для трубы PE-Xa 16×2,2 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог | | | шт. | 24 | | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ |
| 54 | Фитинг для трубы PE-Xa 20×2,8 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог | | | шт. | 31 | | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ, Пс (10) |
| 55 | Фитинг для трубы PE-Xa 25×3,5 с переходом на резьбу G¾" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог | | | шт. | 20 | | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ |
| 56 | Фитинг для трубы PE-Xa 32×4,4 с переходом на резьбу G1" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог | | | шт. | 4 | | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ |
| 57 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 16×2,2 | или аналог | | | шт. | 2 | | ответвления по модели |
| 58 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 20×2,8 | или аналог | | | шт. | 4 | | ответвления по модели |
| 59 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 1 | | ответвления по модели |
| 60 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 16×2,2 | или аналог | | | шт. | 1 | | ответвления по модели |
| 61 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 20×2,8 | или аналог | | | шт. | 1 | | ответвления по модели |
| 62 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 2 | | ответвления по модели |
| 63 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 16×2,2 | или аналог | | | шт. | 34 | | выходы из пола |
| 64 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 20×2,8 | или аналог | | | шт. | 43 | | выходы из пола |
| 65 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 21 | | выходы из пола |
| 66 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 32×4,4 | или аналог | | | шт. | 2 | | выходы из пола |
| 67 | Переход ПЭ 32 / PE-Xa 32×4,4 (компрессионный или пресс) | или аналог | | | шт. | 1 | | в 1.6 над полом (+0,45), под краном на вводе (лист 7; лист 14, узел 1) |
| 68 | Комплект латунных ниппелей, муфт, американок и уплотнений для сборки водомерного узла Ду 32 | или аналог | | | компл. | 1 | | лист 7 |
| 69 | Отвод канализационный малошумный Ø110, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 8 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| | | | | | | | | |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70 | Отвод канализационный малошумный Ø50, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 25 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| 71 | Отвод канализационный малошумный Ø50, 30° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 3 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| 72 | Отвод канализационный малошумный Ø32, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 1 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| 73 | Отвод канализационный малошумный Ø32, 30° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 1 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| 74 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×110 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 2 | | присоединения по модели |
| 75 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 6 | | присоединения по модели |
| 76 | Крестовина канализационная малошумная косая 45° Ø50×50×50 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 1 | | пол 1.4: УМ-1, Д-1, сифон конденсата → Ст.К1-2 |
| 77 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø50×32 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 1 | | присоединения по модели |
| 78 | Отвод ПП канализационный Ø110, 45° | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 17 | | повороты, низ подъёмов и стояков по модели, прочистки |
| 79 | Отвод ПП канализационный Ø110, 15° | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 1 | | К1-б: поворот 60° в б6 — 45° + 15° |
| 80 | Отвод ПП канализационный Ø50, 45° | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 18 | | повороты, низ подъёмов и стояков по модели |
| 81 | Отвод ПП канализационный Ø50, 30° | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 1 | | К1-М-б1 у стояка |
| 82 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 4 | | присоединения по модели |
| 83 | Тройник ПП канализационный 87,5° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 1 | | на выводе прочистки Ст.К1-2 — отвод Ø50 из пола 1.4 |
| 84 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 4 | | присоединения по модели |
| 85 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×50 | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 3 | | присоединения по модели |
| 86 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 — прочистки в грунте | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 3 | | б6, 1.8, 1.9 |
| 87 | Крестовина ПП канализационная двухплоскостная 87,5° Ø110 с боковыми входами Ø110 и Ø50 (под 90° в плане) | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 1 | | низ Ст.К1-б: с востока — УН-б1 Ø110, с севера — М-б1 и ГБ Б2 Ø50; ниже — 2 отвода 45° |
| 88 | Ревизия канализационная малошумная Ø110 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 3 | | Ст.К1-1 (+1,000), Ст.К1-б (+0,500), начало сборного в гараже |
| 89 | Заглушка ПП канализационная Ø110 с уплотнительным кольцом | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 3 | | прочистки в грунте |
| 90 | Отвод SML DN100, 45° | EN 877; в системе труб SML | | | шт. | 20 | | низ стояков К2 — по 2 (16), повороты выпусков к ДК-5 и ДК-7 в плане — по 2 (4); лист 15 |
| 91 | Ревизия SML DN100 с крышкой на болтах | EN 877; в системе труб SML | | | шт. | 8 | | на каждом стояке Ст.К2-1…8 на +1,000 (лист 15) |
| 92 | Хомут соединительный SML DN100 из нержавеющей стали с уплотнением EPDM и когтевой фиксацией (Kombi, CE или аналог) | EN 877; в системе труб SML | | | шт. | 65 | | стыки труб и фасонных частей К2: 59 по модели + 10 %; при засоре стояк работает под напором — соединения с фиксацией от сдвига |
| 93 | Переход SML DN100 / ПП Ø110 (соединительный хомут для пластиковой трубы того же наружного Ø) | EN 877; в системе труб SML | | | шт. | 16 | | 8 — к патрубкам воронок, 8 — на входе в ДК (граница с НВК); лист 15 |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 94 | Патрубок компенсационный, переходы, заглушки и уплотнительные кольца ПП Ø32–110 | ГОСТ 32414-2013 | | | компл. | 1 | | по месту |
| | 5. Арматура (по 3D-модели; краны на выходах коллекторов — в поз. коллекторов: 44 шт.) | | | | | | | |
| 95 | Кран шаровой Ду 25, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог | | | шт. | 1 | | вход В1 в ШВК-2 |
| 96 | Кран шаровой Ду 20, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог | | | шт. | 6 | | Т3 у Б1, вход Т3 в ШВК-2, Т3 к ШВК-1 в 1.6, вход В1 в ШВК-Б2, вход В1 в ШВК-Б1, Т3 к ШВК-Б1 у Б2 |
| 97 | Кран шаровой Ду 15, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог | | | шт. | 12 | | В1 кухни под мойкой, Т4 у Б1 и Н8 — 2, Т3 кухни — в 1.6 и к смесителю мойки — 2, Т4 кухни в 1.6, Т3 у Б2, В1 мойки М-б1 под мойкой, к смесителю Д-б1 (тройник кольца), Т3 кухни бани — у Б2 и к смесителю мойки М-б1 — 2, Т4 кухни бани и кольца ШВК-Б1 у Н9 |
| 98 | Клапан обратный Ду 15 (Т4) | или аналог | | | шт. | 8 | | на Т4 у Н8, Н9 и на Т4 каждого кольца — рядом с балансировочным клапаном (против противотока) |
| 99 | Клапан обратный пружинный Ду 20 — защита сети от обратного потока | или аналог | | | шт. | 1 | | КХ-8, подводка автополива |
| 100 | Кран спускной Ду 15 со штуцером | или аналог | | | шт. | 1 | | КХ-8: слив подводки автополива на зиму |
| 101 | Заглушка для трубы PE-Xa 25×3,5 (до подключения автополива) | или аналог | | | шт. | 1 | | КХ-8, за наружной гранью фундамента |
| 102 | Клапан балансировочный ручной Ду 15 с измерительными ниппелями, Kvs 0,5–1,0 | или аналог | | | шт. | 6 | | на Т4 каждого кольца: кухня — под мойкой М-1, ШВК-2, ШВК-1, кольцо ШВК-Б1 — под мойкой М-б1, кухня бани — под мойкой М-б1, ШВК-Б2 (П4) |
| 103 | Кран поливочный незамерзающий 1/2" ВР × 3/4" НР с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену | Arrowhead 485 или аналог | | | шт. | 3 | | ПК-1…ПК-3 (решение Заказчицы); слива на зиму не нужно, шланг на зиму снимать |
| 104 | Кран для стиральной машины Ду 15 с обратным клапаном | или аналог | | | шт. | 1 | | СМ-1 |
| 105 | Кран шаровой угловой Ду 15 для гибких подводок (умывальники, мойки, ПММ) | или аналог | | | шт. | 15 | | УМ, М — по 2, ПММ — 1 |
| | 6. Санитарные приборы и изделия канализации | | | | | | | |
| 106 | Унитаз подвесной с инсталляцией и кнопкой смыва | по дизайн-проекту | | | компл. | 4 | | УН-1…УН-3, УН-б1; поставка — по дизайн-проекту |
| 107 | Умывальник со смесителем и сифоном | по дизайн-проекту | | | компл. | 5 | | УМ-1…УМ-4, УМ-б1 |
| 108 | Ванна со смесителем (душевой системой) и сифоном | по дизайн-проекту | | | компл. | 3 | | В-2, В-3, В-б1 |
| 109 | Душ: душевая система, кабина или трап — по дизайн-проекту | по дизайн-проекту | | | компл. | 3 | | Д-1 (кабина), Д-3, Д-б1 (трап) |
| 110 | Мойка кухонная со смесителем и сифоном с отводом для ПММ | по дизайн-проекту | | | компл. | 2 | | М-1, М-б1 |
| | | | | | | | | |

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111 | Смеситель настенный для наполнения СПА | по дизайн-проекту | | | шт. | 1 | | СПА (б7) |
| 112 | Трап душевой Ду 50 с сухим затвором (линейный или точечный) | или аналог | | | шт. | 2 | | Д-3, Д-б1 |
| 113 | Трап Ду 50 с сухим затвором, горизонтальный выпуск | или аналог | | | шт. | 1 | | Т-1 (топочная) |
| 114 | Трап Ду 50 с сухим затвором, вертикальный выпуск, термостойкий (для парной) | или аналог | | | шт. | 1 | | Т-б2 (б8) |
| 115 | Трап Ду 100 с сухим затвором, вертикальный выпуск | или аналог | | | шт. | 1 | | Т-б1 (б7) |
| 116 | Сифон для конденсата кондиционеров с сухим затвором, встраиваемый в стену, с ревизией | или аналог | | | шт. | 3 | | 1.4, 2.9 — 2 шт. (лист 14, узел 7) |
| 117 | Сифон встраиваемый для стиральной машины с обратным клапаном | или аналог | | | шт. | 1 | | СМ-1 |
| 118 | Воронка с разрывом струи и сухим затвором Ду 32/50 | или аналог | | | шт. | 1 | | сброс ГБ Б2 |
| 119 | Сифон Ø50 для слива СПА с гидрозатвором, ревизией и присоединением гибкого шланга через шаровой кран | или аналог | | | шт. | 1 | | К1-СПА — выпуск из пола у северного борта СПА (б7); место — по паспорту СПА |
| 120 | Элемент кровельный проходной для канализационного стояка Ø110 с хомутом | по системе кровли | | | шт. | 2 | | Ст.К1-1в, Ст.К1-б |
| 121 | Люк ревизионный нажимной 300×400 мм под плитку или окраску (в стене) | или аналог | | | шт. | 5 | | прочистки (б6, 1.8, 1.9), ревизии Ст.К1-1 и Ст.К1-б (лист 14, узел 5) |
| 122 | Лоток водоотводный пластиковый DN100 с решёткой класса нагрузки C250 и торцевыми заглушками | или аналог | | | м | 6.5 | | ЛГ-1, гараж, вдоль ворот (L ≈ 6,1 м) |
| 123 | Пескоуловитель DN100 с корзиной и решёткой C250, вертикальный выпуск Ø110 | или аналог | | | шт. | 1 | | ПУ-1, гараж (лист 4) |
| 124 | Кровельная воронка Ø110 с вертикальным выпуском и листвоуловителем; тип, обогрев и фланец под кровельный материал — по АР | HL62.1 / HL64.1H (в модели АР) или аналог | | | шт. | 8 | | Вр-1…Вр-5 — кровля над 2 этажом (АР14), Вр-6…Вр-8 — кровли над 1 этажом (АР13.1); лист 15 |
| 125 | Люк нажимной ревизионный 300×300 мм под отделку (в стене, у ревизии водостока) | или аналог | | | шт. | 8 | | ревизии Ст.К2: люки со стороны 1.3, 1.5 (2), 1.9, 1.10, 1.11 (2), 1.12; у Ст.К2-8 — на террасе 1.12, для наружной установки (лист 15; ТЗ-1) |
| | 7. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны) | | | | | | | |
| 126 | Контроллер системы защиты от протечек на 2 крана с электроприводом, выход «авария» (сухой контакт) для умного дома, питание 230 В | Neptun, Аквасторож, или аналог | | | шт. | 2 | | КЗП-1 (1.6), КЗП-2 (б4) |
| 127 | Кран шаровой Ду 32 с электроприводом, 12 В, латунь, время закрытия не более 30 с | или аналог | | | шт. | 1 | | КЭ-1 — ввод после водомерного узла |
| 128 | Кран шаровой Ду 20 с электроприводом, 12 В, латунь | или аналог | | | шт. | 2 | | КЭ-2 — вход В1 в ШВК-Б2, КЭ-3 — вход В1 в ШВК-Б1 (баня, КЗП-2) |
| 129 | Датчик протечки проводной напольный | той же системы | | | шт. | 19 | | ДП-1…ДП-19 |
| 130 | Кабель-удлинитель датчиков (системный) | той же системы | | | м | 180 | | оценка по плану; прокладка — ЭОМ/СС |
| | 8. Изоляция, гильзы и крепления | | | | | | | |
| 131 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×13 мм (ТЗ, Т4, PE-Xa 16×2,2) | или аналог | | | м | 28 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C) |
| 132 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×13 мм (ТЗ, Т4, PE-Xa 20×2,8) | или аналог | | | м | 154 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C) |
| 133 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×13 мм (ТЗ, Т4, PE-Xa 25×3,5) | или аналог | | | м | 47 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C) |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 134 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×9 мм (В1, PE-Xa 16×2,2) | или аналог | | | м | 78 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 135 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×9 мм (В1, PE-Xa 20×2,8) | или аналог | | | м | 42 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 136 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×9 мм (В1, PE-Xa 25×3,5) | или аналог | | | м | 77 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 137 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø35×9 мм (В1, PE-Xa 32×4,4) | или аналог | | | м | 12 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 138 | Труба гофрированная защитная ПНД Ø40 — В1 в изоляции, в стенах | или аналог | | | м | 56 | | подъёмы к приборам |
| 139 | Труба гофрированная защитная ПНД Ø50 — Т3, Т4 в изоляции, в стенах | или аналог | | | м | 39 | | подъёмы к приборам |
| 140 | Гильза из трубы ПП Ø50, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 8 | | плиты и перекрытия 0, стены 8 (ТЗ-1, лист 4; лист 14) |
| 141 | Гильза из трубы ПП Ø75, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 26 | | плиты и перекрытия 17, стены 9 (ТЗ-1, лист 4; лист 14) |
| 142 | Гильза из трубы ПП Ø160, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 36 | | плиты и перекрытия 28, стены 8 (ТЗ-1, лист 4; лист 14; в т. ч. водостоки К2 — 21, лист 15) |
| 143 | Заделка гильз: негорючий гидрофобный материал / огнезащитный герметик | или аналог | | | компл. | 1 | | п. 11.5; лист 14 |
| 144 | Заделка торцов футляров: уплотнитель из вспененного полиэтилена и герметик полиуретановый | или аналог | | | компл. | 7 | | футляры Ø75 ввода В1 и КХ-8, футляры Ø160 К1-1 (юг, север), К1-б, К1-бв, К2-1 (п. 8.8) |
| 145 | Заделка проёмов под пучки труб в плитах и стенах — тем же материалом вокруг каждой трубы | или аналог | | | компл. | 1 | | 3 проёма (ТЗ-1, лист 4) |
| 146 | Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-1 под неотапливаемой террасой 1.13, ширина 1,2 м) | или аналог | | | м² | 2.4 | | лист 6; НВК — так же во дворе |
| 147 | Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-б под неотапливаемой террасой бани б1, ширина 1,2 м) | или аналог | | | м² | 3.1 | | лист 9; от стеклянной стены б6 до края плиты 2,3 м (ТЗ-1) |
| 148 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø114×9 мм (К2, SML DN100 — от конденсата) | или аналог | | | м | 60 | | стояки и выпуски К2 в стенах дома, кроме Ст.К2-8 в стене террасы 1.12; у хомутов — встык |
| 149 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 16×2,2, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 39 | | шаг — лист 14 |
| 150 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 20×2,8, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 83 | | шаг — лист 14 |
| 151 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 25×3,5, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 89 | | шаг — лист 14 |
| 152 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 32×4,4, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 24 | | шаг — лист 14 |
| 153 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø110, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 26 | | шаг — лист 14 |
| 154 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø32, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 2 | | шаг — лист 14 |
| 155 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø50, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 48 | | шаг — лист 14 |
| 156 | Хомут крепёжный SML DN100 с резиновым вкладышем, со шпилькой и анкером | в системе труб SML | | | шт. | 42 | | стояки К2: не реже чем через 2 м и у отводов (лист 15) |
| 157 | Опора стояка SML DN100 | в системе труб SML | | | шт. | 8 | | у основания каждого стояка К2, над отводами |
| 158 | Скоба-гарпун (фиксатор) для крепления PE-Xa к утеплителю пола | или аналог | | | шт. | 650 | | шаг 0,5 м |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 9. Не входит в ВК.СО | | | | | | | |
| 159 | Бойлеры Б1 300 л и Б2 200 л, санитарная труба Ecoflex Quattro (ввод В1 в баню) — И05.09.26-ОВ.СО | | | | | | | |
| 160 | ГБ-ГВС и РБ-ГВС бойлера Б1, нейтрализатор конденсата котлов, подпитка — И05.09.26-ТМ.СО | | | | | | | |
| 161 | Наружные сети, подключение к поселковым сетям ВК и КК (ДК5-018) — раздел НВК (И05.09.26-НВК) | | | | | | | |
| 162 | Система автополива участка и водопровод беседки — по ландшафтному проекту и НВК | | | | | | | |
| 163 | Дождеприёмники ДК-1…ДК-8 у стен дома и ДК-б1, ДК-б2 у бани, пластиковые трубы К2 после них, ливневая сеть и дренаж участка, приём выпуска лотка гаража К2-1 — раздел НВК | | | | | | | |
| 164 | Примыкание кровельных воронок к кровле — АР; электропитание обогрева воронок (если обогрев принят в АР) — ЭОМ | | | | | | | |
| 165 | Наружные водостоки бани (жёлоб северного карниза, воронки, трубы Ø100 по фасаду) — АР бани (АР14) | | | | | | | |
| 166 | Ниши коллекторных шкафов, газобетонные О-блоки с отверстием Ø160 под стояки и выводы прочисток (баня — перегородки б2/б3 и б6/б8 толщиной 250 мм), короб гаража с люком 600×600, короб инсталляции УН-б1 — по АР (ТЗ-1) | | | | | | | |

*Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.*

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК.СО | Лист 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А3