| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1. Водопровод В1 (ввод), подводка полива КХ-8 и линия к беседке | | | | | | | |
| 1 | Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | | | м | 17 | | В1-н, ввод от выпуска ВК217 до фундамента 1.6 |
| 2 | Труба напорная ПЭ 100 SDR11 25×2,3 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | | | м | 48 | | КХ-8н до КП-1 (2,5 м), В1-Бс к беседке (41,0 м) |
| 3 | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 Ø32 | или аналог | | | шт. | 2 | | стык с выпуском ВК (после шурфа) и с вводом ВК у фундамента |
| 4 | Отвод электросварной ПЭ 100 Ø32, 90° | или аналог | | | шт. | 3 | | подъём к вводу (2), поворот у дома (1); повороты 45° — изгибом трубы, R ≥ 0,8 м |
| 5 | Кран шаровой подземный ПЭ 100 Ø32 (Ду 25) под приварку, с телескопическим штоком | или аналог | | | шт. | 1 | | на вводе у участка (лист 3) |
| 6 | Ковер малый с бетонной подушкой — для штока подземного крана | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 7 | Футляр из трубы ПНД Ø110, L = 2,0 м, с центраторами и заглушками торцов | или аналог | | | шт. | 1 | | В1 под крыльцом 1.6 (лист 7) |
| 8 | Скорлупа ППУ 40 мм в защитной оболочке для трубы Ø32 | или аналог | | | м | 4 | | подъём к вводу и 1 м до него (лист 8, узел 1) |
| 9 | Кабель нагревательный саморегулирующийся 10 Вт/м с концевой муфтой и холодным концом | или аналог | | | м | 4 | | под скорлупой ППУ; подключение и терморегулятор — ЭОМ |
| 10 | Муфта компрессионная ПЭ 25 × наружная резьба ¾" | или аналог | | | шт. | 4 | | стык с КХ-8 (ВК) у фундамента, КП-1 (2), колонка КБ |
| 11 | Тройник компрессионный ПЭ 25 | или аналог | | | шт. | 1 | | КП-1: ответвление к беседке |
| 12 | Отвод компрессионный ПЭ 25, 90° | или аналог | | | шт. | 5 | | В1-Бс: повороты трассы (4) и подъём к колонке КБ (1) |
| 13 | Колодец полимерный Ø400, H ≈ 1,08 м, люк Т (С250) на опорном кольце — зона заезда | или аналог | | | шт. | 1 | | КП-1 (лист 8, узел 7) |
| 14 | Кран шаровой Ду 20 латунный с полусгоном для шланга | или аналог | | | шт. | 2 | | КП-1: полив; ответвление к беседке |
| 15 | Колонка садовая (стойка) с краном Ду 15, высота 0,8 м, сезонная | или аналог | | | шт. | 1 | | КБ у беседки (лист 3) |
| 16 | Футляр из трубы ПНД Ø63 | или аналог | | | м | 24 | | В1-Бс (18,5 м: зона заезда, перемычка за теплотрассой, над К2-Т и К1-б1 — по 2 м в стороны), КХ-8н на всю длину (2,5 м); лист 3 |
| 17 | Кран шаровой спускной Ду 15 | или аналог | | | шт. | 1 | | КП-1: слив на зиму |
| 18 | Лента сигнальная «Осторожно! Водопровод» | или аналог | | | м | 65 | | |
| | | | | | | | | |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| ГИП | | | | | |

И05.09.26-НВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Наружные сети водопровода и канализации

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2. Канализация бытовая К1 | | | | | | | |
| 19 | Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 с раструбом и уплотнительным кольцом | ГОСТ 32413-2013 | | | м | 14 | | выпуск К1-1н, линия бани К1-бн, К1-б1 (прямые, без поворотов) |
| 20 | Колодец канализационный полимерный Ø630 с проточным лотком (проход Ø110, перепад 0,02 м), шахтой гофр. Ø400 телескопической, H = 0,87 м, люк Л | или аналог | | | шт. | 1 | | КК-1 (лист 8, узел 4) |
| 21 | Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø110 | или аналог | | | шт. | 1 | | врезка К1-1н в ДК5-018 (узел 3) |
| 22 | Лента сигнальная «Осторожно! Канализация» | или аналог | | | м | 14 | | |
| | 3. Канализация ливневая К2. Сборный колодец КЛ-1 | | | | | | | |
| 23 | Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 с раструбом и уплотнительным кольцом | ГОСТ 32413-2013 | | | м | 165 | | кольца К2 дома и бани, транзит, выпуск лотка гаража |
| 24 | Труба напорная ПЭ 100 SDR17 63×3,8 | ГОСТ 18599-2001 | | | м | 2 | | выпуск КЛ-1 → выпуск ЛК Ø63 |
| 25 | Муфта электросварная ПЭ 100 Ø63 | или аналог | | | шт. | 1 | | стык с выпуском ЛК (после шурфа) |
| 26 | Отвод ПП Ø110, 45° | или аналог | | | шт. | 39 | | углы колец и вводов в КЛ-1 (по 2 на угол), транзит, выпуск гаража; выпуски водостоков — по 2 |
| 27 | Тройник ПП Ø110, 90° | или аналог | | | шт. | 2 | | слияние полуколец бани, приём транзита бани |
| 28 | Тройник ПП Ø110 косой 45° | или аналог | | | шт. | 9 | | выпуски водостоков (8, ориентировочно — по привязке воронок) и лотка гаража |
| 29 | Футляр (гильза) из трубы ПП Ø160, L = 0,6 м — закладная в край плиты | или аналог | | | шт. | 8 | | выпуски водостоков (узел 9), ориентировочно; закладка — при бетонировании (КР) |
| 30 | Плита днища ПН15 | ГОСТ 8020-2016 | | | шт. | 1 | | КЛ-1 (лист 8, узел 2) |
| 31 | Кольцо стеновое КС15.9 | ГОСТ 8020-2016 | | | шт. | 1 | | КЛ-1 |
| 32 | Кольцо стеновое КС15.6 | ГОСТ 8020-2016 | | | шт. | 1 | | КЛ-1 |
| 33 | Плита перекрытия 1ПП15-1 | ГОСТ 8020-2016 | | | шт. | 1 | | КЛ-1 |
| 34 | Кольцо стеновое КС7.3 (горловина) | ГОСТ 8020-2016 | | | шт. | 1 | | КЛ-1 |
| 35 | Люк чугунный тяжёлый Т (С250) | ГОСТ 3634-2019 | | | шт. | 1 | | КЛ-1 — в зоне заезда |
| 36 | Скобы ходовые | ГОСТ 8020-2016 | | | шт. | 4 | | КЛ-1, шаг 0,3 м |
| 37 | Мастика битумная для наружной гидроизоляции колец, 2 слоя | или аналог | | | м² | 13 | | КЛ-1, наружная поверхность |
| 38 | Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø110 | или аналог | | | шт. | 3 | | КЛ-1: К2-К, К2-Б, Др-К |
| 39 | Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø63 | или аналог | | | шт. | 1 | | КЛ-1: выпуск |
| 40 | Клапан обратный канализационный (захлопка) Ø110 | или аналог | | | шт. | 1 | | КЛ-1: вход дренажа Др-К |
| 41 | Решётка-корзина из нержавеющей стали на входе выпуска Ø63 | или аналог | | | шт. | 1 | | КЛ-1 |
| | | | | | | | | |

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4. Дренаж Др | | | | | | | |
| 42 | Труба дренажная гофрированная перфорированная Ø110 в фильтре из геотекстиля | ГОСТ Р 59249-2020 или ТУ изготовителя | | | м | 150 | | кольца дренажа дома и бани |
| 43 | Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 (без перфорации) | ГОСТ 32413-2013 | | | м | 10 | | транзит Др-Т, выход Др-К в КЛ-1 |
| 44 | Колодец дренажный полимерный: шахта гофр. Ø315, днище, крышка | или аналог | | | шт. | 8 | | Др-1…Др-4, ДрБ-1…ДрБ-4 (лист 8, узел 5) |
| 45 | Труба гофрированная Ø315 для шахт дренажных колодцев | или аналог | | | м | 15 | | H = 1,54…1,79 м, отстойная часть 0,3 м |
| 46 | Уплотнитель резиновый для ввода трубы Ø110 в колодец Ø315 | или аналог | | | шт. | 19 | | |
| 47 | Люк чугунный тяжёлый Т (С250) с опорным кольцом для колодца Ø315 | ГОСТ 3634-2019 | | | шт. | 4 | | Др-1, Др-3, ДрБ-2, ДрБ-3 — в зоне заезда |
| | 5. Материалы траншей и утепление | | | | | | | |
| 48 | Песок средней крупности для основания и обсыпки труб и колодцев, засыпки в зоне заезда | ГОСТ 8736-2014 | | | м³ | 113.0 | | основание 100 мм, обсыпка 300 мм; в зоне заезда — на всю глубину (58,3 м³) |
| 49 | Щебень гранитный фракции 20–40 мм, промытый | ГОСТ 8267-93 | | | м³ | 33.0 | | призма вокруг дренажа (узел 8), основание КЛ-1 |
| 50 | Геотекстиль иглопробивной 150–200 г/м² | или аналог | | | м² | 360 | | обёртка щебня, нахлёст 0,3 м |
| 51 | Плиты ЭППС 50 мм, плотность не менее 35 кг/м³ | или аналог | | | м² | 4 | | полоса 1,2 м над трубой на мелких участках (узел 6) |
| | 6. Не входит в НВК.СО | | | | | | | |
| 52 | Стояки внутренних водостоков в стенах, выпуски К1, ввод В1 и подводка КХ-8 до наружной грани фундамента, лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем — И05.09.26-ВК.СО | | | | | | | |
| 53 | Утеплённая отмостка, утепление торца плиты, футляры в фундаменте — КР/АР | | | | | | | |
| 54 | Терморегулятор и питание греющего кабеля — ЭОМ | | | | | | | |
| 55 | Автополив участка от КП-1 — по ландшафтному проекту | | | | | | | |

*Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.*

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | И05.09.26-НВК.СО | Лист 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А3