Ведомость воздухораспределителей (данные для подбора)

№	Помещение	Система	Назначение	Воздухораспределитель (по проекту)	L, м³/ч	Присоеди-нение	v в присо-единении, м/с	v в живом сечении не более, м/с	Живое сечение не менее, м²	Шум, дБА, не более	Примечание
1	1.10 Кухня-гостиная (второй свет)	П1	приток	решетка (щелевой диффузор) в торце подшивки П-1, через КСД – восток	70	Ф125	1,6	2,0	0,010	30	
2	1.10 Кухня-гостиная (второй свет)	П1	приток	решетка (щелевой диффузор) в торце подшивки П-1, через КСД – центр	70	Ф125	1,6	2,0	0,010	30	
3	1.10 Кухня-гостиная (второй свет)	П1	приток	решетка (щелевой диффузор) в торце подшивки П-1, через КСД – Запад	70	Ф125	1,6	2,0	0,010	30	
4	1.11 Бильярдная	П1	приток	диффузор потолочный – восток	60	Ф100	2,1	2,0	0,008	30	
5	1.11 Бильярдная	П1	приток	диффузор потолочный – Запад	60	Ф100	2,1	2,0	0,008	30	
6	1.2 Прихожая	П1	приток	решетка в стене на КСД	30	Ф100	1,1	2,0	0,004	30	
7	1.10 Кухня-гостиная (второй свет) (кухня)	П1	вытяжка	решетка в стене на КСД	90	Ф125	2,0	2,0	0,013	30	Зонт кухни – система В3 отдельно
8	1.8 Кладовая	П1	вытяжка	решетка в стене на КСД	30	Ф100	1,1	2,0	0,004	30	
9	1.4 С/у	П1	вытяжка	решетка потолочная	50	Ф100	1,8	2,0	0,007	30	
10	1.3 Тамбур	П1	вытяжка	решетка потолочная	40	Ф100	1,4	2,0	0,006	30	
11	2.2 Галерея	П1	приток	диффузор потолочный	30	Ф100	1,1	2,0	0,004	30	
12	2.3 Спальня	П1	приток (свежий)	в переход у фланца блока К → ЩП (см. ниже)	60	Ф100	2,1	2,0	0,008	25	через ЩП вместе с воздухом блока К
13	2.4 Кабинет	П1	приток (свежий)	в переход у фланца блока К → ЩП (см. ниже)	60	Ф100	2,1	2,0	0,008	25	через ЩП вместе с воздухом блока К
14	2.5 Спальня	П1	приток (свежий)	в переход у фланца блока К → ЩП (см. ниже)	60	Ф100	2,1	2,0	0,008	25	через ЩП вместе с воздухом блока К
15	2.7 Спальня	П1	приток (свежий)	в воздуховод возврата К-7 → ЩП (см. ниже)	60	Ф100	2,1	2,0	0,008	25	через К-7 и ЩП
16	2.1 Лестница-холл	П1	вытяжка	решетка потолочная	90	Ф125	2,0	2,0	0,013	30	
17	2.6 Гардеробная	П1	вытяжка	решетка потолочная	60	Ф100	2,1	2,0	0,008	30	
18	2.9 С/у	П1	вытяжка	решетка потолочная	75	Ф125	1,7	2,0	0,010	30	
19	2.8 С/у	П1	вытяжка	решетка потолочная	75	Ф125	1,7	2,0	0,010	30	
20	1.10 Кухня-гостиная (второй свет), верх 2-го света	П1	вытяжка	решетка в стене на КСД, низ +6,400	120	Ф160	1,7	2,0	0,017	30	
21	1.10 Кухня-гостиная (второй свет)	К-1	подача	щелевой диффузор длиной 1000 мм в торце подшивки, через КСД	900	КСД от фланца блока	–	2,0	0,125	30	
22	1.10 Кухня-гостиная (второй свет)	К-1	возврат	решетка-люк 600×600 под блоком	900	блок	–	2,0	0,125	30	
23	1.10 Кухня-гостиная (второй свет)	К-2	подача	щелевой диффузор длиной 1000 мм в торце подшивки, через КСД	900	КСД от фланца блока	–	2,0	0,125	30	
24	1.10 Кухня-гостиная (второй свет)	К-2	возврат	решетка-люк 600×600 под блоком	900	блок	–	2,0	0,125	30	

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ОВ.ВР

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	2
Ведомость воздухораспределителей (данные для подбора)			

Копировал

Формат А3

Ведомость воздухораспределителей (данные для подбора)

№	Помещение	Система	Назначение	Воздухораспределитель (по проекту)	L, м³/ч	Присоеди-нение	v в присо-единении, м/с	v в живом сечении не более, м/с	Живое сечение не менее, м²	Шум, дБА, не более	Примечание
25	1.11 Бильярдная	К-3	подача	щелевой диффузор длиной 1100 мм в торце подшивки, через КСД	600	КСД от фланца блока	–	2,0	0,083	30	
26	1.11 Бильярдная	К-3	возврат	решетка-люк 600×600 под блоком	600	блок	–	2,0	0,083	30	
27	2.3 Спальня	К-4	подача	щелевая решетка ЩП 800×150 в подшивке над шкафами, через КСД	540	250×150	4,0	2,0	0,075	25	блок К + свежий П1
28	2.3 Спальня	К-4	возврат	щелевая решетка ЩВ 800×150 в подшивке над шкафами, через КСД	480	250×150	3,6	2,0	0,067	25	
29	2.4 Кабинет	К-5	подача	щелевая решетка ЩП 800×150 в подшивке над шкафами, через КСД	540	250×150	4,0	2,0	0,075	25	блок К + свежий П1
30	2.4 Кабинет	К-5	возврат	щелевая решетка ЩВ 800×150 в подшивке над шкафами, через КСД	480	250×150	3,6	2,0	0,067	25	
31	2.5 Спальня	К-6	подача	щелевая решетка ЩП 800×150 в подшивке над шкафами, через КСД	540	250×150	4,0	2,0	0,075	25	блок К + свежий П1
32	2.5 Спальня	К-6	возврат	щелевая решетка ЩВ 800×150 в подшивке над шкафами, через КСД	480	250×150	3,6	2,0	0,067	25	
33	2.7 Спальня	К-7	подача	щелевая решетка ЩП 800×150 в стене 2.6/2.7, через КСД	480	250×150	3,6	2,0	0,067	25	
34	2.7 Спальня	К-7	возврат	щелевая решетка ЩВ 800×150 в стене 2.6/2.7, через КСД	420	250×150	3,1	2,0	0,058	25	с возвратом части П1
35	1.6 Топочная	В2	вытяжка	решетка под потолком в западной стене → канал Ø250 в Ш-2	188	Ø250	1,1	1,0	0,052	–	естественная тяга – решетка с малым сопротивлением
36	1.6 Топочная	–	приток	решетка в нижней части наружной двери	282	–	–	1,0	0,078	–	живое сечение не менее 0,078 м² (лист 7)
37	снаружи, вост. стена 1.6	П1	наружный воздух	решетка воздухозабора Н1 500×400 с камерой	700	Ø250	4,0	2,0	0,097	–	жалюзи от осадков, сетка
38	63 С/у (баня)	ВВ-61	вытяжка	решетка под потолком → канальный вентилятор	25 (50)	Ø100	1,8	2,0	0,007	30	в скобках – форсированный режим; скорость – при нем
39	67 Помывочная (баня)	ВВ-62	вытяжка	решетка под потолком → канальный вентилятор	60 (100)	Ø100	3,5	2,0	0,014	30	в скобках – форсированный режим; скорость – при нем

Примечания

1. Расходы – по листам 9, 10, 12 и таблице подбора листа 10 (кондиционирование). Скорость в присоединении – по сечению воздуховода или камеры статического давления (КСД) перед решеткой.
2. Живое сечение решетки – по скорости в живом сечении: F = L / (3600 · v); для жилых и вспомогательных помещений v не более 2,0 м/с; в топочной (естественная вентиляция) – не более 1,0 м/с. При подборе по каталогу проверить уровень шума при расчетном расходе (не выше графы «Шум») и дальнобойность струи: подвижность воздуха в рабочей зоне – не более 0,2 м/с.
3. Регулирование расходов – дроссель-клапанами и регуляторами расхода на ответвлениях (лист 11); решетки – с регулировочным клапаном или без него, по каталогу.
4. Типоразмеры решеток подбираются позже по каталогу производителя по этим данным (решение Заказчицы 22.10.2026).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ.ВР		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	2	2
Н.контр.						Ведомость воздухораспределителей (данные для подбора)			
ГИП									

Копировал

Формат А3