

Исх. № _____ от «____» _____ 20____ г.
На № _____ от «____» _____ 20____ г.

Начальнику ПТО
ООО ПО «ВЗРК»
Полынцовой Н. П.

Копия: Директору по строительству
Шкодину А. В.

О представлении технологической документации и уточнении положений ППР VZRK-012.TBC.772-ППР

При подготовке исполнительной документации на монтаж и сварку резервуаров РВС-400 м³ (2 шт.) на объекте в г. Рошаль Московской области установлено следующее.

1. Отсутствует технологическая документация, на которую ссылается ППР:

- рабочая документация VZRK-012.TBC.772-КМД;
- операционные технологические карты на сборку и сварку днища, стенки, крыши и узлов резервуара (ППР, листы 14, 21, 27, 32);
- технологическая карта на устранение дефектов сварных соединений (ППР, листы 14, 32).

Ссылки на указанные документы приводятся в пунктах 2 и 6 актов освидетельствования скрытых работ, без них акты не могут быть оформлены.

2. Выявлены расхождения в тексте ППР, которые попадают в ссылки актов. Просим подтвердить либо выпустить изменение:

- 2.1. лист 4, основная надпись: указан шифр «VZRK-012.MCP.644-ППР» вместо «VZRK-012.TBC.772-ППР»;
- 2.2. лист 5: в основание разработки включены «VZRK-012.TBC.722-КМ» и «VZRK-012.TBC.722-КМД», тогда как шифр рабочей документации — TBC.772;
- 2.3. лист 16: приёмочный контроль предписан согласно приложению № 4 к договору № 027 от 29 мая 2023 г. при действующем договоре № 93 от 29.09.2025;
- 2.4. лист 19: радиографический контроль указан по ГОСТ 7512-86, тогда как на листе 18 и в ГОСТ 31385-2023 — по ГОСТ 7512-82;
- 2.5. пункт 6.2: слив воды при обнаружении дефекта «со второго по восьмой пояс», тогда как стенка резервуара имеет пять поясов (5 × 1490 мм);
- 2.6. таблица 6 «Температура подогрева кромок»: приведена только для углеродистой стали с пределом текучести 245 МПа и толщин 6, 8, 10, 12 мм. Днище, стенка и крыша выполняются из стали 09Г2С-6 толщиной 5 мм. Просим указать режим предварительного подогрева для фактической марки стали и толщины при производстве работ при температуре ниже плюс 5 °С.

3. Просим представить документы завода-изготовителя, необходимые для комплектации раздела II исполнительной документации:

- заводской технический паспорт на металлоконструкции резервуаров;
- сертификаты качества на металлопрокат по технической спецификации металла КМ, листы 12.1–12.3;
- сертификаты (паспорта) качества на крепёж и анкерные болты М24;
- свидетельства НАКС на сварочные материалы, сварочное оборудование и аттестацию технологии сварки применительно к конструкциям резервуара;
- копии аттестационных удостоверений сварщиков с указанием клейм.

Просим представить документы и разъяснения в срок до «____» _____ 20____ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)