БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование водопотребителей	Кол-во U	q_u, л/сут	$q_{hr,u}$, л/ч	q_0, л/с	$q_{0,hr}$, л/ч	N	P	P_{hr}	NP	NP_{hr}	α	$α_{hr}$	$Q_{сут}$, м³/сут	q_T, м³/ч	q_{hr}, м³/ч	q, л/с
Общий расход воды (холодная и горячая)																
Жители дома (с баней)	6	180	11,6	0,3	300	22	0,00293	0,0105	0,0644	0,232	0,296	0,478	1,08	0,045	0,717	0,445
Полив газона 300 м² × 3 л/м²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,90	—	—	—
Итого													**1,98**	**0,083**	**0,717**	**0,445**
Холодная вода																
Жители дома (с баней)	6	110	5,1	0,2	200	22	0,00193	0,0070	0,0425	0,153	0,260	0,403	0,66	0,028	0,403	0,260
Полив	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,90	—	—	—
Итого													**1,56**	**0,065**	**0,403**	**0,260**
Горячая вода (бойлеры Б1 дома и Б2 бани)																
Жители дома (с баней)	6	70	6,5	0,2	200	13	0,00417	0,0150	0,0542	0,195	0,280	0,444	0,42	0,017	0,444	0,280
Водоотведение К1 (без полива, п. 5.13)																
Жители дома (с баней)	6												**1,08**	**0,045**	**0,717**	**2,04***

Нормы — табл. А.2 СП 30.13330.2020, п. 1 «Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами»; U = 6 жителей по примечанию 9 к табл. А.2 (К + 1, К = 5 жилых комнат: спальни 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 и кухня-гостиная 1.10 — уточнить у Заказчика). Баня используется теми же жителями: её приборы учтены в N, суточная норма включает пользование баней. P — по формуле (3), $q = 5q_0α$ (2), $P_{hr} = 3600Pq_0/q_{0,hr}$ (9), $q_{hr} = 0{,}005q_{0,hr}α_{hr}$ (10), α — табл. Б.2. N — приборы с водоразбором: общий 22, холодная 22, горячая 13 (перечень — П2). Полив — в часы малого водопотребления, в часовой и секундный расходы не включается (поливочные краны учтены в N). Внутреннее пожаротушение для индивидуального жилого дома не требуется. Тепло на ГВС (п. 5.12): $Q_{hr}^{h} = 1{,}16 \cdot 0{,}444 \cdot (65 - 5) = 30{,}9$ кВт без потерь Q_{ht} (П4), $Q_T^{h} = 1{,}22$ кВт — покрываются бойлерами Б1 300 л и Б2 200 л (ОВ, ТМ). * Секундный расход стоков $q^s = q^{tot} + q_0^s = 0{,}445 + 1{,}6 = 2{,}04$ л/с (формула 5, унитаз — табл. А.1).

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.П1		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
Пров.								
Н.контр.						Баланс водопотребления и водоотведения		
ГИП								

Формат А4