

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (пом. 05)										
		1	Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=32 м, N=22 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду100 PN16 (Н1 — рабочий, Н2 — резервный)	по опросному листу; аналог — серия TD (CNP)			шт.	2	260	с ответными фланцами
		2	Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=45 м, N=0,75 кВт, 380 В	аналог — CDLF 1-...(CNP)			шт.	1	28	
		3	Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1"				шт.	1	22	с краном Ду25 и манометром
		4	Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-01		ПО «Спецавтоматика» или аналог	компл.	2	95	УУ-1, УУ-2
		5	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	Ду150			шт.	5	18	вводы, обвод, после УУ
		6	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	Ду100			шт.	8	9.5	
		7	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	Ду150			шт.	3	9	вводы, обвод
		8	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	Ду100			шт.	3	4.5	насосы, патрубки ГМ-80
		9	Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду100 PN16	Ду100			шт.	4	6.5	
		10	Переход стальной эксцентрический приварной 159×4,5–108×4	ПЭ 159×4,5-108×4, ГОСТ 17378-2001			шт.	2	3.0	всасывание
		11	Переход стальной концентрический приварной 159×4,5–108×4	ПК 159×4,5-108×4, ГОСТ 17378-2001			шт.	2	3.0	нагнетание
		12	Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	4	0.8	обвязка НЗ, бак
		13	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	1	0.5	
		14	Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк	МП-100, ГОСТ 2405-88			шт.	6	0.8	
		15	Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)	ДМ2005Cr1Ex, ГОСТ 2405-88			шт.	2	1.2	
		16	Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	СДУ-М		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	2	0.6	коллектор
		17	Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	Ду100			шт.	1	5	
		18	Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	ГМ-80, ГЗ-80, ГОСТ Р 53279-2009			компл.	2	2.5	на фасаде у оси 1
		19	Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	Ду50			шт.	2	1.6	
		20	Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	F 08/по ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.026-2015			шт.	1		
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 — В21 (1 этаж), секция 2 — В22 (2 этаж)										
		21	Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=0,42 л/(с·МПа^0,5), траб=68 °С, присоединение R1/2	СВО0-РHo0,42-R1/2/P68.ВЗ, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	496	0.1	секция 1
		22	Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, К=0,42 л/(с·МПа^0,5), траб=68 °С, присоединение R1/2	СВО0-РBo0,42-R1/2/P68.ВЗ, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	462	0.1	секция 2
		23	Оросители запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	то же			шт.	97	0.1	50 РHo + 47 РBo
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	6
Пров.									
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «Технология»		
Н.контр.									
ГИП									

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
		24	Шкаф для хранения запасных оросителей				шт.	1	6	пом. 05	
		25	Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2" с цепочкой	см. узел 8			компл.	4	2.0		
		26	Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок К=0,42	см. узел 9			компл.	2	1.5		
		27	Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	Ду15			шт.	4	0.4	в верхних точках питающих	
		28	Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	G1/2			шт.	958	0.08		
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)											
		29	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25×3,2	33,5×3,2, ГОСТ 3262-75			м	463	2.39	с запасом 5 %	
		30	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32×3,2	42,3×3,2, ГОСТ 3262-75			м	316	3.09	с запасом 5 %	
		31	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40×3,5	48×3,5, ГОСТ 3262-75			м	286	3.84	с запасом 5 %	
		32	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50×3,5	60×3,5, ГОСТ 3262-75			м	400	4.88	с запасом 5 %	
		33	Труба стальная электросварная прямошовная 76×3,5	76×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	27	6.26	с запасом 5 %	
		34	Труба стальная электросварная прямошовная 89×3,5	89×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	7.38	с запасом 5 %	
		35	Труба стальная электросварная прямошовная 108×4,0	108×4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	10.26	с запасом 5 %	
		36	Труба стальная электросварная прямошовная 133×4,0	133×4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	7	12.73	с запасом 5 %	
		37	Труба стальная электросварная прямошовная 159×4,5	159×4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	194	17.15	с запасом 5 %	
		38	Тройник стальной Ду50×Ду32 (сварной/резьбовой)	, ГОСТ 8948-75 / сварка			шт.	4			
		39	Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1			
		40	Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 33,5×3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2			
		41	Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1			
		42	Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2			
		43	Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1			
		44	Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1			
Взам. инв. №		45	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4			
		46	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	30			
		47	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	54			
Подп. и дата		48	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 133×4,0 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1			
		49	Тройник стальной приварной 159×4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1			
		50	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	168			
		51	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3×3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3			
		52	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	33			
Инв. № подл.											
								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С		Лист	
										2	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание					
		53	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76×3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3							
		54	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133×4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1							
		55	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1							
		56	Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	102							
		57	Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90							
		58	Переход стальной концентрический 60×3,5–42,3×3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	4							
		59	Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90							
		60	Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	59							
		61	Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	1							
		62	Переход стальной концентрический 108×4,0–76×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2							
		63	Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	1							
		64	Переход стальной концентрический 133×4,0–108×4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2							
		65	Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2							
		4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)													
		66	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25×3,2	33,5×3,2, ГОСТ 3262-75			м	505	2.39	с запасом 5 %					
		67	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32×3,2	42,3×3,2, ГОСТ 3262-75			м	378	3.09	с запасом 5 %					
		68	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40×3,5	48×3,5, ГОСТ 3262-75			м	263	3.84	с запасом 5 %					
		69	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50×3,5	60×3,5, ГОСТ 3262-75			м	161	4.88	с запасом 5 %					
		70	Труба стальная электросварная прямошовная 76×3,5	76×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	18	6.26	с запасом 5 %					
		71	Труба стальная электросварная прямошовная 89×3,5	89×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	8	7.38	с запасом 5 %					
		72	Труба стальная электросварная прямошовная 133×4,0	133×4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	6	12.73	с запасом 5 %					
		73	Труба стальная электросварная прямошовная 159×4,5	159×4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	214	17.15	с запасом 5 %					
		74	Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	30							
		75	Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 48×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	38							
		76	Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2							
		77	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4							
		78	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	62							
		79	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2							
		80	Тройник стальной приварной 159×4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1							
		81	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	140							
		82	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4							
Инв. № подл.														Лист	
														3	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С							

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
	83	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4			
	84	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1			
	85	Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	140			
	86	Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	110			
	87	Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	72			
	88	Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	68			
	89	Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	4			
	90	Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2			
	91	Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2			
5. Внутренний противопожарный водопровод — В2										
92	Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	ШПК-320-21НЗК				шт.	30	38	огнетушители — по разделу ПБ	
93	Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65	КПЛМ 65-1, ГОСТ Р 53278-2009				шт.	60	4.2		
94	Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65	Ду65 L=20 м, ГОСТ Р 51049-2019				шт.	60	9.0		
95	Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65	РС-70 (насадок 19 мм), ГОСТ Р 53331-2009				шт.	60	1.9		
96	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	Ду100				шт.	10	6.5	опломбировать в открытом положении	
97	Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	ЭДУ 513-ЗАМ исп. 02 (зелёный)		ЗАО НВП «Болид» или аналог		шт.	30	0.15		
98	Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	ИО 102-20 Б2П				шт.	30	0.05		
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2										
99	Труба стальная электросварная прямошовная 76×3,5	76×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80				м	11	6.26	с запасом 5 %	
100	Труба стальная электросварная прямошовная 89×3,5	89×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80				м	172	7.38	с запасом 5 %	
101	Труба стальная электросварная прямошовная 108×4,0	108×4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80				м	237	10.26	с запасом 5 %	
102	Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001				шт.	31			
103	Тройник стальной приварной 108×4,0	, ГОСТ 17376-2001				шт.	1			
104	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	, ГОСТ 17375-2001				шт.	54			
105	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×4,0	, ГОСТ 17375-2001				шт.	11			
106	Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	, ГОСТ 17378-2001				шт.	24			
7. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)										
107	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду25, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду25				компл.	276		шаг — см. общие указания	
108	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду32, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду32				компл.	220		шаг — см. общие указания	
109	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду40, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду40				компл.	175		шаг — см. общие указания	
Инва. № подл.								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С		Лист
										4
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
		110	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду50, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду50			компл.	174		шаг — см. общие указания	
		111	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду65, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду65			компл.	5		шаг — см. общие указания	
		112	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду80, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду80			компл.	57		шаг — см. общие указания	
		113	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду100, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду100			компл.	59		шаг — см. общие указания	
		114	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду125, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду125			компл.	2		шаг — см. общие указания	
		115	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду150, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду150			компл.	67		шаг — см. общие указания	
		116	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	, см. узел 2			шт.	66			
		117	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	, см. узел 2			шт.	11			
		118	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	, см. узел 2			шт.	26			
		119	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	, см. узел 2			шт.	131			
		120	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	, см. узел 2			шт.	1			
		121	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	, см. узел 2			шт.	6			
		122	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	, см. узел 2			шт.	3			
		123	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	, см. узел 2			шт.	40			
		124	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	, см. узел 3			шт.	33			
		125	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	, см. узел 3			шт.	3			
		126	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	, см. узел 3			шт.	1			
		127	Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды				кг	81		0,25 кг на проход	
		128	Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	, ГОСТ 25129-2020			кг	85		S=702 м²	
		129	Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	, ГОСТ 6465-76			кг	155			
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)											
Взам. инв. №		130	Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	МПП(Н)-8 (типа «Буран-8» или аналог), ГОСТ Р 53286-2009			шт.	4	13		
		131	Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	то же			шт.	4	13	хранение на объекте	
		132	Блок управления пожаротушением на одно направление	С2000-АСПТ		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1.1	у входа в пом. 06	
Подп. и дата		133	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		ЗАО НВП «Болид»	шт.	3	0.1	пуск по 2 из 3	
		134	Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	ЭДУ 513-3АМ исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0.15	у входа	
		135	Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0.25	внутри	
		136	Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0.25	над дверью снаружи	
Инв. № подл.		137	Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	Молния-24			шт.	1	0.25	снаружи	
							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С				Лист
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	<table><tr><th>Поз.</th><th>Наименование и техническая характеристика</th><th>Тип, марка, обозначение документа, опросного листа</th><th>Код продукции</th><th>Поставщик</th><th>Ед. изм.</th><th>Кол.</th><th>Масса ед., кг</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>138</td><td>Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ</td><td>Маяк-24-3М</td><td></td><td></td><td>шт.</td><td>1</td><td>0.2</td><td>внутри</td></tr><tr><td>139</td><td>Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)</td><td>ИО 102-26 «Аякс»</td><td></td><td></td><td>шт.</td><td>1</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>140</td><td>Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч</td><td>РИП-24 исп. 01</td><td></td><td>ЗАО НВП «Болид»</td><td>компл.</td><td>1</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>141</td><td>Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)</td><td>КМ-О (4к)-IP41</td><td></td><td></td><td>шт.</td><td>8</td><td>0.3</td><td></td></tr><tr><td colspan="9">9. Автоматизация систем водяного пожаротушения</td></tr><tr><td>142</td><td>Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)</td><td>Поток-3Н</td><td></td><td>ЗАО НВП «Болид»</td><td>шт.</td><td>1</td><td>1.0</td><td>пом. 05</td></tr><tr><td>143</td><td>Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В</td><td>ШКП-30</td><td></td><td>ЗАО НВП «Болид»</td><td>шт.</td><td>2</td><td>25</td><td>Н1, Н2</td></tr><tr><td>144</td><td>Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В</td><td>ШКП-4</td><td></td><td>ЗАО НВП «Болид»</td><td>шт.</td><td>1</td><td>12</td><td>Н3</td></tr><tr><td>145</td><td>Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)</td><td>С2000-КДЛ-2И</td><td></td><td>ЗАО НВП «Болид»</td><td>шт.</td><td>1</td><td>0.3</td><td>RS-485 к ППКУП «Сириус»</td></tr><tr><td>146</td><td>Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов»)</td><td>С2000-АР2 исп. 02</td><td></td><td>ЗАО НВП «Болид»</td><td>шт.</td><td>36</td><td>0.05</td><td></td></tr><tr><td>147</td><td>Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч</td><td>РИП-24 исп. 01</td><td></td><td>ЗАО НВП «Болид»</td><td>компл.</td><td>1</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>148</td><td>Шкаф монтажный навесной 600×600×250 IP54 для приборов автоматики ПТ</td><td></td><td></td><td></td><td>шт.</td><td>1</td><td>18</td><td>пом. 05</td></tr><tr><td colspan="9">10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)</td></tr><tr><td>149</td><td>Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×10</td><td>ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>36</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>150</td><td>Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5</td><td>ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>18</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>151</td><td>Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5</td><td>ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>25</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>152</td><td>Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4×10</td><td>ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>14</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>153</td><td>Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5</td><td>ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>6</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>154</td><td>Кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75</td><td>КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>48</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>155</td><td>Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5</td><td>КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>41</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>156</td><td>Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75</td><td>КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>804</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>157</td><td>Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75</td><td>КПСЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012</td><td></td><td></td><td>м</td><td>176</td><td></td><td>с запасом 10 %</td></tr><tr><td>158</td><td>Труба гофрированная ПВХ безгалогенная Ø20 мм с протяжкой</td><td></td><td></td><td></td><td>м</td><td>120</td><td></td><td>опуски к приборам</td></tr><tr><td>159</td><td>Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм</td><td></td><td></td><td></td><td>м</td><td>40</td><td></td><td>подключение электродвигателей</td></tr><tr><td>160</td><td>Лоток кабельный перфорированный 100×50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)</td><td></td><td></td><td></td><td>м</td><td>60</td><td></td><td>пом. 05 – пом. 06</td></tr></table>	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	138	Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	Маяк-24-3М			шт.	1	0.2	внутри	139	Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	ИО 102-26 «Аякс»			шт.	1	0.1		140	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11		141	Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	КМ-О (4к)-IP41			шт.	8	0.3		9. Автоматизация систем водяного пожаротушения									142	Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	Поток-3Н		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1.0	пом. 05	143	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	ШКП-30		ЗАО НВП «Болид»	шт.	2	25	Н1, Н2	144	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	ШКП-4		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	12	Н3	145	Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	С2000-КДЛ-2И		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0.3	RS-485 к ППКУП «Сириус»	146	Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов»)	С2000-АР2 исп. 02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	36	0.05		147	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11		148	Шкаф монтажный навесной 600×600×250 IP54 для приборов автоматики ПТ				шт.	1	18	пом. 05	10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)									149	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×10	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	36		с запасом 10 %	150	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	18		с запасом 10 %	151	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	25		с запасом 10 %	152	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4×10	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	14		с запасом 10 %	153	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	6		с запасом 10 %	154	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	48		с запасом 10 %	155	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	41		с запасом 10 %	156	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	804		с запасом 10 %	157	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	КПСЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	176		с запасом 10 %	158	Труба гофрированная ПВХ безгалогенная Ø20 мм с протяжкой				м	120		опуски к приборам	159	Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм				м	40		подключение электродвигателей	160	Лоток кабельный перфорированный 100×50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)				м	60		пом. 05 – пом. 06	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>													Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<table><tr><td colspan="5">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С</td><td>Лист</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>6</td></tr></table>	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С					Лист						6
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание																																																																																																																																																																																																																																																																		
			138	Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	Маяк-24-3М			шт.	1	0.2	внутри																																																																																																																																																																																																																																																																		
			139	Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	ИО 102-26 «Аякс»			шт.	1	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																			
			140	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11																																																																																																																																																																																																																																																																			
			141	Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	КМ-О (4к)-IP41			шт.	8	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																			
			9. Автоматизация систем водяного пожаротушения																																																																																																																																																																																																																																																																										
			142	Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	Поток-3Н		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1.0	пом. 05																																																																																																																																																																																																																																																																		
			143	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	ШКП-30		ЗАО НВП «Болид»	шт.	2	25	Н1, Н2																																																																																																																																																																																																																																																																		
			144	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	ШКП-4		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	12	Н3																																																																																																																																																																																																																																																																		
			145	Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	С2000-КДЛ-2И		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0.3	RS-485 к ППКУП «Сириус»																																																																																																																																																																																																																																																																		
			146	Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов»)	С2000-АР2 исп. 02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	36	0.05																																																																																																																																																																																																																																																																			
			147	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11																																																																																																																																																																																																																																																																			
			148	Шкаф монтажный навесной 600×600×250 IP54 для приборов автоматики ПТ				шт.	1	18	пом. 05																																																																																																																																																																																																																																																																		
			10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)																																																																																																																																																																																																																																																																										
			149	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×10	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	36		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																		
			150	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	18		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																		
151	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	25		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																					
152	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4×10	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	14		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																					
153	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	6		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																					
154	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	48		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																					
155	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	41		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																					
156	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	804		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																					
157	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	КПСЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	176		с запасом 10 %																																																																																																																																																																																																																																																																					
158	Труба гофрированная ПВХ безгалогенная Ø20 мм с протяжкой				м	120		опуски к приборам																																																																																																																																																																																																																																																																					
159	Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм				м	40		подключение электродвигателей																																																																																																																																																																																																																																																																					
160	Лоток кабельный перфорированный 100×50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)				м	60		пом. 05 – пом. 06																																																																																																																																																																																																																																																																					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																								
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С					Лист																																																																																																																																																																																																																																																																								
					6																																																																																																																																																																																																																																																																								