

		Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.																																																				
Трубопроводы (длины без запаса)																																																											
		B2 – ВПВ	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	16,4																																																					
		B2 – ВПВ	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	116,0																																																					
		B2 – ВПВ	Ду100 (108х4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	214,5																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду25 (33,5х3,2)	ГОСТ 3262–75	м	451,4																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду32 (42,3х3,2)	ГОСТ 3262–75	м	302,7																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду40 (48х3,5)	ГОСТ 3262–75	м	272,0																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262–75	м	384,3																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	32,2																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	4,5																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду100 (108х4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	4,0																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду125 (133х4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	6,2																																																					
		B21 – АУПТ, секция 1	Ду150 (159х4,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	186,6																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду25 (33,5х3,2)	ГОСТ 3262–75	м	481,1																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду32 (42,3х3,2)	ГОСТ 3262–75	м	360,0																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду40 (48х3,5)	ГОСТ 3262–75	м	250,3																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262–75	м	152,8																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	13,0																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	7,6																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду125 (133х4,0)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	5,0																																																					
		B22 – АУПТ, секция 2	Ду150 (159х4,5)	ГОСТ 10704–91 / В–Ст3сп ГОСТ 10705–80	м	205,8																																																					
Арматура																																																											
		Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ	Затвор дисковый Ду150 с контролем положения	поз. 5	шт.	9																																																					
Взам. инв. №		Насосная: опробование, отвод ВПВ, ГМ–80	Затвор дисковый Ду100 с контролем положения	поз. 6	шт.	3																																																					
		Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2	Клапан обратный Ду150	поз. 7	шт.	5																																																					
		Насосная: патрубки ГМ–80	Клапан обратный Ду100	поз. 10	шт.	1																																																					
Подп. и дата		ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВТ «Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район» <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="3">Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2"></td><td></td><td>Р</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Пров.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования</td><td colspan="3" rowspan="2">ООО «Технология»</td></tr><tr><td colspan="2">Н.контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов	Разраб.					Р	1	2	Пров.														Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	ООО «Технология»			Н.контр.						ГИП									
								Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов																																									
								Разраб.					Р			1	2																																										
								Пров.																																																			
														Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	ООО «Технология»																																												
Н.контр.																																																											
ГИП																																																											
Инв. № подл.																																																											

		Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.		
		Насосная: вводы 1, 2	Фильтр сетчатый Ду150	поз. 8	шт.	2			
		Насосная: вводы 1, 2	Регулятор давления «после себя» Ду150	поз. 9	шт.	2			
		Насосная, жокей-насос	Кран шаровой Ду32 / клапан обратный Ду32	поз. 14, 15	шт.	4 / 1			
		Насосная, дренаж	Кран шаровой Ду50	поз. 21	шт.	3			
		Насосная, дренажные насосы	Кран шаровой Ду40 / клапан обратный Ду40	поз. 27, 26	шт.	2 / 2			
		Кольцо ВПВ (подвал)	Затвор Ду100 секционировующий	поз. 123	шт.	10			
		Шкафы ПК	Клапан пожарный КПЛМ 65-1	поз. 118	шт.	60			
		Шкафы ПК, подвал	Диафрагма Ду65, отверстие 31 мм	поз. 119	шт.	12			
		Шкафы ПК, 1 этаж	Диафрагма Ду65, отверстие 36 мм	поз. 120	шт.	32			
		Концы питающих В21, В22	Узел промывки (кран Ду50)	поз. 50	шт.	4			
		Диктующие точки	Узел опробования (кран Ду25)	поз. 51	шт.	2			
		Верхние точки В22/В21	Воздухоотводчик Ду15	поз. 52	шт.	4			
Оборудование									
		Насосная (подвал)	Насосы Н1, Н2 (Q=145 м³/ч, H=22 м, 15 кВт)	поз. 1	шт.	2			
		Насосная (подвал)	Жокей-насос Н3	поз. 2	шт.	1			
		Насосная (подвал)	Бак мембранный 100 л	поз. 3	шт.	1			
		Насосная (подвал)	Узел управления УУ-С150 (УУ-1, УУ-2)	поз. 4	шт.	2			
		Насосная (подвал)	Насосы дренажные ДН1, ДН2, шкаф управления ШУД	поз. 23, 24	шт.	2 / 1			
		Насосная (подвал)	Шкафы ШКП-30 / ШКП-4	поз. 184, 185	шт.	2 / 1			
		Насосная (подвал)	Поток-ЭН, С2000-КДЛ-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	поз. 183, 186, 188	шт.	1/1/1			
		Подвал, 1 и 2 этажи	Шкафы пожарные ШПК-320 с 2 ПК	поз. 117	шт.	30			
		Секция 1	Оросители СВ00-РНо0,42	поз. 46	шт.	500			
		Секция 2	Оросители СВ00-РВо0,42	поз. 47	шт.	462			
Взам. инв. №		Пом. 06	МПП (тушение по объёму)	поз. 171	шт.	4			
		У пом. 06	С2000-АСПТ, РИП-24	поз. 173, 181	шт.	1 / 1			
Инв. № подл.									
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ		Лист	
								2	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		