

[illegible]

1. Трубопровод от точки подключения до сети и выбор сети приёма – раздел ВК, с учётом того, что вода условно чистая.
2. При сбросе в самотечную сеть предусмотреть гашение напора (колодец-гаситель или разрыв струи) и защиту насосной от подтопления обратным подпором.
3. Обратные клапаны (поз. 26) и краны (поз. 27) на напорных патрубках насосов, кран в точке подключения – в составе раздела ПТ.
4. Трубопровод прокладывать под балками перекрытия подвала (низ -0,248); проход через перегородку насосной – в гильзе с заделкой негорючим материалом.
5. Электроснабжение насосов и шкафа управления ШУД – раздел ЭМ, сигнал «Аварийный уровень» – раздел ПТ.
6. Привязки – от осей Здания; размеры – в мм, отметки – в м.

Параметр	Значение
Точка подключения	насосная, от оси 1 – 8150 мм, от оси Д – 1750 мм, отм. –1,200; напорный трубопровод Ду50 (труба 60х3,5 ГОСТ 3262), окончание – кран шаровой Ду50 (поз. 21) с муфтой G2"
Отводимая вода	условно чистая: вода систем пожаротушения при опорожнении и опробовании, утечки в насосной
Режим	напорный, погружные насосы ДН1, ДН2 (поз. 23) Q=10 м³/ч, Н=10 м – рабочий и резервный, включение по уровню в приемке
Расход	расчётный 10 м³/ч (2,8 л/с); при аварийном уровне – 20 м³/ч (5,6 л/с)
Напор в точке подключения	не менее 7 м при 10 м³/ч
Разовые объёмы	опорожнение секции В21 – 5,3 м³, В22 – 5,1 м³, сети ВПВ – 2,4 м³, обвязки насосной – 0,9 м³; опорожнение – с расходом не более 10 м³/ч (секция – около 32 мин)
Приямок	1000х1000х800, дно –3,000; регулирующий объём между поплавками «стоп» и «пуск» – 0,3 м³

Раздел	Должность	Фамилия	Подпись	Дата
ВК				

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ЗД2			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	1
Пров.									
						Задание разделу ВК. Отвод воды от дренажных насосов насосной станции	000 «Технология»		
Н.контр.									
ГИП									