

Система / место		Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.
Трубопроводы (длины без запаса)						
B2 – ВПВ		Ду65 (76×3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	16,4	
B2 – ВПВ		Ду80 (89×3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	116,0	
B2 – ВПВ		Ду100 (108×4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	214,5	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду25 (33,5×3,2)	ГОСТ 3262-75	м	451,4	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду32 (42,3×3,2)	ГОСТ 3262-75	м	302,7	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду40 (48×3,5)	ГОСТ 3262-75	м	272,0	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду50 (60×3,5)	ГОСТ 3262-75	м	384,3	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду65 (76×3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	32,2	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду80 (89×3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	4,5	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду100 (108×4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	4,0	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду125 (133×4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	6,2	
B21 – АУПТ, секция 1		Ду150 (159×4,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	186,6	
B22 – АУПТ, секция 2		Ду25 (33,5×3,2)	ГОСТ 3262-75	м	481,1	
B22 – АУПТ, секция 2		Ду32 (42,3×3,2)	ГОСТ 3262-75	м	360,0	
B22 – АУПТ, секция 2		Ду40 (48×3,5)	ГОСТ 3262-75	м	250,3	
B22 – АУПТ, секция 2		Ду50 (60×3,5)	ГОСТ 3262-75	м	152,8	
B22 – АУПТ, секция 2		Ду65 (76×3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	13,0	
B22 – АУПТ, секция 2		Ду80 (89×3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	7,6	
B22 – АУПТ, секция 2		Ду125 (133×4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	5,0	
B22 – АУПТ, секция 2		Ду150 (159×4,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	205,8	
Арматура						
Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ		Затвор дисковый Ду150 с контролем положения	поз. 5	шт.	9	
Насосная: опробование, отвод ВПВ, ГМ-80		Затвор дисковый Ду100 с контролем положения	поз. 6	шт.	3	
Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2		Клапан обратный Ду150	поз. 7	шт.	5	
Насосная: патрубки ГМ-80		Клапан обратный Ду100	поз. 8	шт.	1	
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	2
Пров.									
						Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	ООО «Технология»		
Н.контр.									
ГИП									

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.						
Насосная, жокей-насос	Кран шаровой Ду32 / клапан обратный Ду32	поз. 12, 13	шт.	4 / 1							
Насосная, дренаж	Кран шаровой Ду50	поз. 19	шт.	2							
Насосная, дренажные насосы	Кран шаровой Ду40 / клапан обратный Ду40	поз. 25, 24	шт.	3 / 2							
Кольцо ВПВ (подвал)	Затвор Ду100 секционировующий	поз. 119	шт.	10							
Шкафы ПК	Клапан пожарный КПЛМ 65-1	поз. 116	шт.	60							
Концы питающих В21, В22	Узел промывки (кран Ду50)	поз. 48	шт.	4							
Диктующие точки	Узел опробования (кран Ду25)	поз. 49	шт.	2							
Верхние точки В22/В21	Воздухоотводчик Ду15	поз. 50	шт.	4							
Оборудование											
Насосная (подвал)	Насосы Н1, Н2 (Q=145 м³/ч, Н=21 м, 15 кВт)	поз. 1	шт.	2							
Насосная (подвал)	Жокей-насос Н3	поз. 2	шт.	1							
Насосная (подвал)	Бак мембранный 100 л	поз. 3	шт.	1							
Насосная (подвал)	Узел управления УУ-С150 (УУ-1, УУ-2)	поз. 4	шт.	2							
Насосная (подвал)	Насосы дренажные ДН1, ДН2, шкаф управления ШУД	поз. 21, 22	шт.	2 / 1							
Насосная (подвал)	Шкафы ШКП-30 / ШКП-4	поз. 180, 181	шт.	2 / 1							
Насосная (подвал)	Поток-ЗН, С2000-КДЛ-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	поз. 179, 182, 184	шт.	1/1/1							
Подвал, 1 и 2 этажи	Шкафы пожарные ШПК-320 с 2 ПК	поз. 115	шт.	30							
Секция 1	Оросители СВ00-РНо0,42	поз. 44	шт.	500							
Секция 2	Оросители СВ00-РВо0,42	поз. 45	шт.	462							
Пом. 06	МПП (тушение по объёму)	поз. 167	шт.	4							
У пом. 06	С2000-АСПТ, РИП-24	поз. 169, 177	шт.	1 / 1							
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ		Лист
											2