

		Обозначение кабеля	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Примечание
		ПТ-1	ВРУ, панель АВР ПТ (пом. 06)	ШКП-30 Н1 (пом. 05)	ВВГнг(А)-FRLS 5×10	16	I кат., от АВР (раздел ЭМ)
		ПТ-2	ВРУ, панель АВР ПТ (пом. 06)	ШКП-30 Н2 (пом. 05)	ВВГнг(А)-FRLS 5×10	16	I кат., от АВР (раздел ЭМ)
		ПТ-3	ВРУ, панель АВР ПТ (пом. 06)	ШКП-4 Н3 (пом. 05)	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	16	
		ПТ-4	ВРУ, панель АВР ПТ (пом. 06)	Шкаф автоматики ПТ, РИП-24 (пом. 05)	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	16	
		ПТ-5	ВРУ, панель АВР ПТ (пом. 06)	РИП-24 АУПП (у входа в пом. 06)	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	6	
		ПТ-6	ШКП-30 Н1	Электродвигатель Н1, 22 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4×10	6	в металлорукаве
		ПТ-7	ШКП-30 Н2	Электродвигатель Н2, 22 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4×10	6	в металлорукаве
		ПТ-8	ШКП-4 Н3	Электродвигатель Н3, 0,75 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	5	в металлорукаве
		ПТ-9	Поток-3Н	ШКП-30 Н1 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5	
		ПТ-10	Поток-3Н	ШКП-30 Н2 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5	
		ПТ-11	Поток-3Н	ШКП-4 Н3 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5	
		ПТ-12	Поток-3Н	ЭКМ-1 на напорном коллекторе	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5	
		ПТ-13	Поток-3Н	ЭКМ-2 на напорном коллекторе	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5	
		ПТ-14	Поток-3Н	СДУ-М-1, СДУ-М-2 (коллектор)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	8	
		ПТ-15	Поток-3Н	СДУ УУ-1, СДУ УУ-2	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	10	
		ПТ-16	РИП-24 (шкаф автоматики)	Поток-3Н, С2000-КДЛ-2И	КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	4	
		ПТ-17	С2000-КДЛ-2И	Кольцевая ДПЛС: С2000-АР2 шкафов ПК (30 шт.), Затворов (6 шт.)	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	620	подвал, 1 и 2 этажи, кольцо
		ПТ-18	С2000-АР2 Затворов (пом. 05)	Концевые выключатели Затворов (11 шт.)	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	44	
		ПТ-19	С2000-КДЛ-2И, Поток-3Н	ППКУП «Сириус» (место – по разделу СПС)	КПСэнг(А)-FRLS 1×2×0,75	80	RS-485
		ПТ-20	С2000-АСПТ (пом. 06)	ППКУП «Сириус»	КПСэнг(А)-FRLS 1×2×0,75	80	RS-485
		ПТ-21	РИП-24 АУПП	С2000-АСПТ	КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	3	
		ПТ-22	С2000-АСПТ	МПП-1...МПП-4 (цепь пуска)	КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	30	
		ПТ-23	С2000-АСПТ	Табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», оповещатель	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	16	
		ПТ-24	С2000-АСПТ	Табло «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	10	
		ПТ-25	С2000-АСПТ	ЭДУ «Пуск порошка», ИО 102-26 (дверь)	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	10	
		ПТ-26	С2000-КДЛ-2И (ответвление ДПЛС)	ДИП-34А-04 (3 шт.) в пом. 06	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	30	
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	1
Пров.									
						Кабельный журнал	ООО «Технология»		
Н.контр.									
ГИП									