

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (пом. 05)										
		1	Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=32 м, N=22 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду100 PN16 (Н1 – рабочий, Н2 – резервный)	по опросному листу; аналог – серия TD (CNP)			шт.	2	260	с ответными фланцами
		2	Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=45 м, N=0,75 кВт, 380 В	по опросному листу; аналог – серия CDLF (CNP)			шт.	1	28	
		3	Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1”				шт.	1	22	с краном Ду25 и манометром
		4	Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: Затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	УУ-С150/1,6В-ВФ.04-01		ПО «Спецавтоматика» или аналог	компл.	2	95	УУ-1, УУ-2
		5	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	Ду150			шт.	5	18	вводы, обвод, после УУ
		6	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	Ду100			шт.	8	9,5	
		7	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	Ду150			шт.	3	9	вводы, обвод
		8	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	Ду100			шт.	3	4,5	насосы, патрубки ГМ-80
		9	Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду100 PN16	Ду100			шт.	4	6,5	
		10	Переход стальной эксцентрический приварной 159×4,5-108×4	ПЭ 159×4,5-108×4, ГОСТ 17378-2001			шт.	2	3,0	всасывание
		11	Переход стальной концентрический приварной 159×4,5-108×4	ПК 159×4,5-108×4, ГОСТ 17378-2001			шт.	2	3,0	нагнетание
		12	Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	4	0,8	обвязка НЗ, бак
		13	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	1	0,5	
		14	Манометр показывающий МП-100, 0-1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк	МП-100, ГОСТ 2405-88			шт.	6	0,8	
		15	Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)	ДМ2005Сг1Ех, ГОСТ 2405-88			шт.	2	1,2	
		16	Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	СДУ-М		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	2	0,6	коллектор
		17	Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	Ду100			шт.	1	5	
		18	Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	ГМ-80, ГЗ-80, ГОСТ Р 53279-2009			компл.	2	2,5	на фасаде у оси 1
		19	Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	Ду50			шт.	2	1,6	
		20	Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	Ф 08/по ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.026-2015			шт.	1		
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)										
		21	Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=0,42 л/(с·МПа ^{0,5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	СВ00-РНо0,42-R1/2/P68.ВЗ, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	496	0,1	секция 1
		22	Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, К=0,42 л/(с·МПа ^{0,5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	СВ00-РВо0,42-R1/2/P68.ВЗ, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	462	0,1	секция 2
		23	Оросители запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	то же			шт.	97	0,1	50 РНо + 47 РВо
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С				
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист	Листов
Разраб.								Р	1	6
Пров.										
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО «Технология»		
Н.контр.										
ГИП										

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		24	Шкаф для хранения Запасных оросителей				шт.	1	6	пом. 05
		25	Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2” с цепочкой	см. узел 8			компл.	4	2,0	
		26	Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок К=0,42	см. узел 9			компл.	2	1,5	
		27	Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	Ду15			шт.	4	0,4	в верхних точках питающих
		28	Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	G1/2			шт.	958	0,08	
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)										
		29	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25×3,2	33,5×3,2, ГОСТ 3262-75			м	463	2,39	с запасом 5 %
		30	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32×3,2	42,3×3,2, ГОСТ 3262-75			м	316	3,09	с запасом 5 %
		31	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40×3,5	48×3,5, ГОСТ 3262-75			м	286	3,84	с запасом 5 %
		32	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50×3,5	60×3,5, ГОСТ 3262-75			м	400	4,88	с запасом 5 %
		33	Труба стальная электросварная прямошовная 76×3,5	76×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	27	6,26	с запасом 5 %
		34	Труба стальная электросварная прямошовная 89×3,5	89×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	7,38	с запасом 5 %
		35	Труба стальная электросварная прямошовная 108×4,0	108×4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	10,26	с запасом 5 %
		36	Труба стальная электросварная прямошовная 133×4,0	133×4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	7	12,73	с запасом 5 %
		37	Труба стальная электросварная прямошовная 159×4,5	159×4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	194	17,15	с запасом 5 %
		38	Тройник стальной Ду50×Ду32 (сварной/резьбовой)	, ГОСТ 8948-75 / сварка			шт.	4		
		39	Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		40	Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 33,5×3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
		41	Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		42	Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
		43	Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		44	Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		45	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
Взам. инв. №		46	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	30		
		47	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	54		
		48	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 133×4,0 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
Подп. и дата		49	Тройник стальной приварной 159×4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		50	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	168		
		51	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3×3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
		52	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	33		
		53	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76×3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
Инв. № подл.										
										Лист
										2
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		54	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133×4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
		55	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
		56	Переход стальной концентрический 42,3×3,2-33,5×3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	102		
		57	Переход стальной концентрический 48×3,5-42,3×3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
		58	Переход стальной концентрический 60×3,5-42,3×3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	4		
		59	Переход стальной концентрический 60×3,5-48×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
		60	Переход стальной концентрический 76×3,5-60×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	59		
		61	Переход стальной концентрический 89×3,5-76×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
		62	Переход стальной концентрический 108×4,0-76×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
		63	Переход стальной концентрический 133×4,0-89×3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
		64	Переход стальной концентрический 133×4,0-108×4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
		65	Переход стальной концентрический 159×4,5-133×4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)										
		66	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25×3,2	33,5×3,2, ГОСТ 3262-75			м	505	2,39	с запасом 5 %
		67	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32×3,2	42,3×3,2, ГОСТ 3262-75			м	378	3,09	с запасом 5 %
		68	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40×3,5	48×3,5, ГОСТ 3262-75			м	263	3,84	с запасом 5 %
		69	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50×3,5	60×3,5, ГОСТ 3262-75			м	161	4,88	с запасом 5 %
		70	Труба стальная электросварная прямошовная 76×3,5	76×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	18	6,26	с запасом 5 %
		71	Труба стальная электросварная прямошовная 89×3,5	89×3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	8	7,38	с запасом 5 %
		72	Труба стальная электросварная прямошовная 133×4,0	133×4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	6	12,73	с запасом 5 %
		73	Труба стальная электросварная прямошовная 159×4,5	159×4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	214	17,15	с запасом 5 %
		74	Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	30		
		75	Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 48×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	38		
Взам. инв. №		76	Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
		77	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
		78	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	62		
Подп. и дата		79	Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
		80	Тройник стальной приварной 159×4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
		81	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	140		
		82	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
		83	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
Инв. № подл.										
								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С		Лист
										3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
		84	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	, ГОСТ 17375–2001			шт.	1			
		85	Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	, ГОСТ 17378–2001			шт.	140			
		86	Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	, ГОСТ 17378–2001			шт.	110			
		87	Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	72			
		88	Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	68			
		89	Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	4			
		90	Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	2			
		91	Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	, ГОСТ 17378–2001			шт.	2			
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2											
		92	Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	ШПК-320-21НЗК			шт.	30	38	огнетушители – по разделу ПБ	
		93	Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65	КПЛМ 65-1, ГОСТ Р 53278–2009			шт.	60	4,2		
		94	Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65	Ду65 L=20 м, ГОСТ Р 51049–2019			шт.	60	9,0		
		95	Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65	РС-70 (насадок 19 мм), ГОСТ Р 53331–2009			шт.	60	1,9		
		96	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	Ду100			шт.	10	6,5	опломбировать в открытом положении	
		97	Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	ЭДУ 513-ЗАМ исп. 02 (зелёный)		ЗАО НВП «Болид» или аналог	шт.	30	0,15		
		98	Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	ИО 102-20 Б2П			шт.	30	0,05		
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2											
		99	Труба стальная электросварная прямошовная 76×3,5	76×3,5, ГОСТ 10704–91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	11	6,26	с запасом 5 %	
		100	Труба стальная электросварная прямошовная 89×3,5	89×3,5, ГОСТ 10704–91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	172	7,38	с запасом 5 %	
		101	Труба стальная электросварная прямошовная 108×4,0	108×4,0, ГОСТ 10704–91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705–80			м	237	10,26	с запасом 5 %	
		102	Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376–2001			шт.	31			
		103	Тройник стальной приварной 108×4,0	, ГОСТ 17376–2001			шт.	1			
		104	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	, ГОСТ 17375–2001			шт.	54			
Взам. инв. №		105	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×4,0	, ГОСТ 17375–2001			шт.	11			
		106	Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	, ГОСТ 17378–2001			шт.	24			
		7. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)									
Подп. и дата		107	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду25, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду25			компл.	276		шаг – см. общие указания	
		108	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду32, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду32			компл.	220		шаг – см. общие указания	
		109	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду40, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду40			компл.	175		шаг – см. общие указания	
		110	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду50, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду50			компл.	174		шаг – см. общие указания	
		111	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду65, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду65			компл.	5		шаг – см. общие указания	
Инв. № подл.											
								ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.С			Лист
											4

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
		112	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду80, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду80			компл.	57		шаг – см. общие указания	
		113	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду100, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду100			компл.	59		шаг – см. общие указания	
		114	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду125, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду125			компл.	2		шаг – см. общие указания	
		115	Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду150, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	Ду150			компл.	67		шаг – см. общие указания	
		116	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	, см. узел 2			шт.	66			
		117	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	, см. узел 2			шт.	11			
		118	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	, см. узел 2			шт.	26			
		119	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	, см. узел 2			шт.	131			
		120	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	, см. узел 2			шт.	1			
		121	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	, см. узел 2			шт.	6			
		122	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	, см. узел 2			шт.	3			
		123	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	, см. узел 2			шт.	40			
		124	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	, см. узел 3			шт.	33			
		125	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	, см. узел 3			шт.	3			
		126	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	, см. узел 3			шт.	1			
		127	Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды				кг	81		0,25 кг на проход	
		128	Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	, ГОСТ 25129-2020			кг	85		S=702 м²	
		129	Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	, ГОСТ 6465-76			кг	155			
		8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)									
Взам. инв. №		130	Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	МПП(Н)-8 (типа «Буран-8» или аналог), ГОСТ Р 53286-2009			шт.	4	13		
		131	Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	то же			шт.	4	13	хранение на объекте	
		132	Блок управления пожаротушением на одно направление	С2000-АСПТ		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1,1	у входа в пом. 06	
		133	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		ЗАО НВП «Болид»	шт.	3	0,1	пуск по 2 из 3	
		134	Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	ЗДУ 513-ЗАМ исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0,15	у входа	
		135	Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	внутри	
Подп. и дата		136	Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	над дверью снаружи	
		137	Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	снаружи	
		138	Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	Маяк-24-ЗМ			шт.	1	0,2	внутри	
		139	Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	ИО 102-26 «Аякс»			шт.	1	0,1		
Инв. № подл.		140	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11		
							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С				
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
141	Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	КМ-О (4к)-IP41			шт.	8	0,3	
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения								
142	Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	Поток-3Н		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1,0	пом. 05
143	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	ШКП-30		ЗАО НВП «Болид»	шт.	2	25	Н1, Н2
144	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	ШКП-4		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	12	Н3
145	Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	С2000-ҚДЛ-2И		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0,3	RS-485 к ППКУП «Сириус»
146	Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов»)	С2000-АР2 исп. 02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	36	0,05	
147	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А-ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11	
148	Шкаф монтажный навесной 600×600×250 IP54 для приборов автоматики ПТ				шт.	1	18	пом. 05
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)								
149	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×10	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	36		с запасом 10 %
150	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	18		с запасом 10 %
151	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	25		с запасом 10 %
152	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4×10	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	14		с запасом 10 %
153	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	6		с запасом 10 %
154	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	48		с запасом 10 %
155	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	41		с запасом 10 %
156	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	804		с запасом 10 %
157	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	КПСЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	176		с запасом 10 %
158	Труба гофрированная ПВХ безгалогенная Ø20 мм с протяжкой				м	120		опуски к приборам
159	Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм				м	40		подключение электродвигателей
160	Лоток кабельный перфорированный 100×50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)				м	60		пом. 05 – пом. 06

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		