

Falta de água / reservatório vazio

Fluxograma de 1 página · v0.1 — rascunho para revisão técnica · 02/10/2026 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio

REGRA DE OURO: a reserva técnica de incêndio é intocável, e nenhuma mangueira liga o potável a um circuito.

NUNCA: usar a reserva de incêndio para consumo · ligar bomba a seco · deixar a reposição do chiller ou da torre aberta ao potável durante a falta · beber água de torre, circuito, reúso ou reserva de incêndio · normalizar só porque a água voltou. Ao voltar: reabrir devagar, purgar o ar, descarregar os pontos, conferir cloro, cor, odor e traçador.

