

CHECKLIST DO RELATÓRIO MENSAL

Checklist padrão do relatório mensal dos fornecedores

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água

Aplicável a: portfólio de condomínios comerciais e logísticos

Versão 0.1 — rascunho para revisão técnica

DF Síndicos Profissionais – Administração Condominial Especializada

Elaborado em 02/10/2026. Documento genérico: nomes, telefones e valores de cada condomínio ficam na ficha, no OneDrive.

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Para que serve. Hoje cada fornecedor entrega o relatório do seu jeito, só no fim do mês, e o relatório é a declaração do próprio fornecedor. Este checklist é **anexado ao relatório mensal** (via administradora) para que todos informem **os mesmos campos mínimos**. Assim a ficha do condomínio consegue ser atualizada sem refazer a leitura de cada relatório.

O que não faz. Não substitui o relatório técnico do fornecedor, o PMOC, o laudo de laboratório nem a responsabilidade técnica de ninguém. Valores de referência (faixas, limites, frequências) **não estão aqui**: ficam na **ficha** do condomínio e vêm do responsável técnico, do contrato e da regra local Δ .

Como a administradora usa: (1) entrega este formulário ao fornecedor junto com a ordem de serviço do mês; (2) recebe o relatório com o checklist preenchido e assinado; (3) repassa ao responsável pela ficha, que atualiza a aba **Manutencao** da planilha-mestre (última execução, evidência); (4) qualquer item marcado "**Sim**" nas perguntas de risco da Parte A volta **no mesmo dia** ao nível 1 de escalonamento do condomínio.

Parte 0 — Identificação

Campo	Preencher
Condomínio	
Fornecedor / empresa	
Tipo de serviço (ver Parte B)	
Período coberto (de / até)	
Responsável técnico do fornecedor (nome; registro profissional e ART/RRT, quando aplicável Δ)	
Quem preencheu / data	

Parte A — Perguntas comuns a todos os fornecedores

#	Pergunta	Sim	Não	Detalhe / foto
A1	Todos os serviços previstos no mês foram executados? (se Não , listar o que ficou e o motivo)			
A2 ★	Foi encontrada ou usada alguma mangueira, jumper, by-pass aberto ou ligação provisória entre a água potável e qualquer outro sistema (circuito, torre, reúso, incêndio, equipamento)? Sim = risco: avisar o nível 1 no mesmo dia			
A3 ★	Alguma proteção contra refluxo (folga de ar, disconector/BPV, retenção) foi encontrada ausente, danificada, removida ou sem teste ?			
A4 ★	Houve qualquer alteração no sistema (instalação, remoção, mudança de ponto, troca de equipamento)? Se sim, descrever e anexar o desenho ou foto			
A5	Houve vazamento, derrame, alagamento ou perda de água fora do normal?			
A6	Algum equipamento do seu escopo está fora de serviço , com alarme ativo ou funcionando em modo degradado ? (listar desde quando)			
A7	Há pendências abertas com prazo de correção? (listar item, risco e data prometida)			
A8	Houve incidente ou quase incidente no mês (cor, odor, sabor, queda de pressão, alarme)?			
A9	Os documentos do serviço (certificado, laudo, OS, ART/RRT, FISPQ) estão anexados ?			

★ = pergunta de risco: qualquer **Sim** em A2 ou A3, ou **Sim** em A4 sem desenho, vira **aviso imediato** ao nível 1 e entra na autovistoria.

Parte B — Campos mínimos por tipo de fornecedor

Preencha **só a seção do seu serviço**. Onde a faixa de referência estiver na ficha, anote o valor medido e a faixa; **não** preencha faixa de memória.

B1. Tratamento químico (torre de resfriamento e circuitos)

Campo	Preencher
Produtos dosados no mês (nome comercial, função, quantidade usada)	

Campo	Preencher
FISPQ atualizada e acessível na casa de máquinas? (S/N)	
Dosadoras e controlador/sondas funcionando ? (S/N; se N, desde quando)	
Condutividade e pH: leituras e faixa da ficha	
Aplicações de biocida (datas, produto) e purga (regular? S/N)	
Análise microbiológica da água da torre/circuito (data, laboratório, resultado) [△]	
Estoque de produto (dias de autonomia estimados [△])	
Traçador/corante presente e visível no circuito? (S/N)	
Água de reposição do circuito no mês (litros) e variação semanal	
Registro semanal da dosagem anexado? (S/N) — ver Parte C	

B2. Limpeza de reservatório e controle de qualidade da água

Campo	Preencher
Reservatórios/células limpos (identificação) e data	
Método e produto usados (conforme RT [△])	
Certificado de limpeza e laudo pós-limpeza anexados? (S/N)	
Não conformidades vistas (tampa, tela, ladrão, respiro, vedação, laje, sedimento)	
Fotos antes e depois anexadas? (S/N)	
Pontos de coleta de potabilidade, data, laboratório e conformidade	
Cloro residual medido (pontos, valores, faixa da ficha)	
Próxima limpeza prevista	

B3. Bombas, pressurização e recalque

Campo	Preencher
Rodízio/revezamento das bombas testado? (data)	
Bomba reserva disponível e testada? (S/N)	
Ruído, vibração, aquecimento, vazamento no selo (anotar o que foi visto)	
Pressão de operação lida e faixa da ficha	
Alarme de nível testado? (S/N, data)	
Quadro, inversor e comando sem alarme ativo? (S/N)	

B4. Proteção contra incêndio

Campo	Preencher
Teste das bombas (principal, jockey, diesel): datas e resultado — ver Parte C	
Bomba a diesel: combustível, bateria, arrefecimento conferidos? (S/N)	
Válvulas de controle abertas e supervisionadas? (S/N)	
Pressão da rede e nível da reserva técnica	
Mangueiras, hidrantes, sprinklers: impedimentos ou itens vencidos	
Houve teste com mangueira ligada ao potável ? (S/N) (se S, ver A2)	

B5. Gerador, quadro de transferência e energia

Campo	Preencher
Teste em carga (data, duração) [△]	
Teste de transferência (QTA/ATS) (data, resultado)	
Nível de combustível e condição da bateria	
Alarmes ou falhas no período	
As cargas atendidas conferem com a ficha? (S/N; se N, o que mudou)	

B6. Ar-condicionado, chiller e PMOC

Campo	Preencher
PMOC vigente? Responsável técnico e validade [△]	

Campo	Preencher
Pressão do circuito e reposição de água (litros no mês)	
Vazamentos em válvulas, flanges, bombas	
By-pass da reposição fechado e identificado? (S/N)	
Dispositivo antirretorno/folga de ar da reposição: tipo, data do último teste	
Trocadores de calor: inspeção de estanqueidade (data)	
Bandejas e drenos de condensado: obstruções	

B7. Esgoto, drenagem e caixas

Campo	Preencher
Bombas de recalque/drenagem testadas, com alarme de nível ? (data)	
Caixas de gordura, de areia e separadora: limpeza (data)	
Ralos e sifões sem selo seco (áreas pouco usadas)?	
Ladrões e extravasores desobstruídos, sem ligação a reservatório de potável? (S/N)	

B8. Água quente

Campo	Preencher
Temperatura de acumulação e de retorno (valores e faixa da ficha )	
Recirculação funcionando? (S/N)	
Válvulas misturadoras e trocadores: inspeção (data)	
Trocador de parede única ou dupla? Pressão do lado potável maior que a do lado químico? (S/N/?)	

B9. Reúso e ETE

Campo	Preencher
Identificação (cor, faixa, placa) conferida nos trechos visíveis? (S/N)	
Interligação reúso x potável lacrada e identificada? (S/N)	
Traçador do reúso presente e visível? (S/N)	
Análises (data, laboratório, resultado) e destino do efluente	

Parte C — Itens críticos com cadência semanal (pedido às administradoras)

Pedido do projeto, **não** exigência. Vale o que a administradora e o fornecedor concordarem. A ficha registra o que foi acordado.

Item	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Cloro residual (valor / ponto / data / quem)					
Dosagem química (produto / litros / data / quem)					
Nível dos reservatórios (valor / data)					
Reposição de água dos circuitos (litros na semana)					
Teste da bomba de incêndio (principal, jockey, diesel) (data / OK?)					

Parte D — Declaração e assinatura

Declaro que as informações acima refletem o que foi **verificado em campo** no período.

Responsável do fornecedor: Data: / /

Recebido pela administradora: Data: / /

Carta-modelo à administradora (pedido, não exigência)

Assunto: Padronização do relatório mensal dos fornecedores e acompanhamento semanal de itens críticos

Prezados,

Em função de ocorrências recentes de contaminação cruzada na água do condomínio, estamos organizando um plano de contingência, manutenção e monitoramento dos sistemas de água. Para que ele funcione, precisamos de informação **padronizada e mais frequente** dos fornecedores que a administradora gerencia.

Solicitamos, por gentileza:

1. **Anexar o checklist padrão** (em anexo) ao relatório mensal de cada fornecedor, com as partes A e B do seu serviço preenchidas e assinadas.
2. **Avaliar com os fornecedores a cadência semanal** dos itens críticos da Parte C (cloro residual, dosagem química, nível dos reservatórios, reposição de água dos circuitos e teste da bomba de incêndio), e nos informar o que for possível acordar.
3. **Comunicar no mesmo dia** ao responsável do condomínio qualquer resposta "**Sim**" nas perguntas A2 e A3 (ligação provisória; proteção contra refluxo ausente, danificada ou sem teste).
4. **Disponibilizar** ao condomínio, sob pedido, os laudos, certificados e ordens de serviço relacionados à água.

Ficamos à disposição para ajustar o formulário à rotina de cada fornecedor.

Atenciosamente, [nome, função, condomínio]